

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA
Nomenclatura :	AS-SM-61-2024-HDNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20601310032	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	ASSO CONSULTORES S.A.C. - ASSO CONSUL S.A.C.	Hora de envío :	19:23:48

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se precisa que el contratista seleccionado efectuará el monitoreo ocupacional en las sedes zonales, centros de transformación, centrales hidroeléctricas, talleres, almacenes , etc. Por lo que se solicita se agregue la ubicación de cada instalación en la tabla n° 1 "Ubicación de las sedes" 01(pag 22)

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 9 Literal: 0 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la consulta. En la tabla N° 01, se actualiza la dirección de la sede de la UE Libertad Norte; y se adiciona la dirección de las instalaciones donde se ubican los puestos de trabajo a monitorear.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en las Bases Integradas la Tabla N° 01. Ubicación de las sedes e instalaciones - Hidrandina S.A.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20601310032	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	ASSO CONSULTORES S.A.C. - ASSO CONSUL S.A.C.	Hora de envío :	19:23:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

en el ítem 8.1 tabla 2 "Resumen de agentes ocupacionales", se indican la cantidad de puntos de muestro; sin embargo; el total de puntos correspondiente a la ciudad de Trujillo, a diferencia de las otras ciudades, no se corresponde con la cantidad que se detalla en el anexo 01 "resultado de valores Trujillo"( pag 39). Por lo que se solicita se aclare la cantidad de puntos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la consulta. En la tabla N° 02, se actualiza y totaliza los puntos de muestreo por Unidades Empresariales; y se completa el anexo 01: Resultado valores Trujillo, en correspondencia con la tabla 02.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se completa el anexo 01: Resultado valores Trujillo, en correspondencia con la tabla 02 de las Bases Integradas

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20601310032	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	ASSO CONSULTORES S.A.C. - ASSO CONSUL S.A.C.	Hora de envío :	19:23:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

se establece como forma de pago: " pago único", el cual se efectuará al término del servicio; sin embargo, y considerando que el monitoreo será ejecutado teniendo en cuenta el programa y cronograma presentado por el contratista; correspondería entonces, que el pago se programe de manera parcial como por ejemplo cada 30 días o según los avances o por sedes, es decir al concluir los monitoreos en cada una de las sedes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.6 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria No acoge la consulta; el sistema de contratación para la realización de monitoreo de los agentes fisicos, quimicos y factores de riesgo disergonómicos sera a suma alzada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20601310032	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	ASSO CONSULTORES S.A.C. - ASSO CONSUL S.A.C.	Hora de envío :	19:23:48

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

se requiere como personal clave un representante general, con 03 años de experiencia desarrollando monitoreos en empresas del sector eléctrico. Requerimiento que considero limita la pluralidad de postores, por lo que solicito se amplie y modifique en el sentido que la experiencia requerida para el representante general sea desarrollando monitoreos en empresas públicas o privadas con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores. Por lo que solicito se modifique el ítem 15.2. así como del ítem 3.2 requisitos de calificación en dicho sentido.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 15

Literal: 15.2

Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libre concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta. Se esta modificando, el ítem 15.2, así como la parte pertinente del ítem 3.2 requisitos de calificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

15.2.1 Personal Clave (pág. 33 y 45)

(1) Representante General:

(...)

- 03 años de experiencia como mínimo desarrollando asesorías en Higiene Ocupacional (monitoreos ocupacionales en empresas públicas o privadas ).

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20601310032	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	ASSO CONSULTORES S.A.C. - ASSO CONSUL S.A.C.	Hora de envío :	19:23:48

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:  
como personal clave se requiere 02 profesionales especialistas con formación académica de ingeniería industrial, ingeniería de higiene y seguridad industrial o ingeniería química. Si embargo, uno de los agentes ocupacionales a monitorear es de tipo ergonómico, el cual debe ser ejecutado por un médico ocupacional egresado de maestría en ergonomía laboral. Por lo que solicito se incorpore como el perfil de médico ocupacional egresado de maestría en ergonomía laboral en ítem 15.2.1 Profesional especialista. así como en el numeral 3.2 de requisitos de calificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 15 Literal: 15.2. Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
art. 49 del reglamento de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria No acoge la observación; debido a que la formación de los profesionales especialistas, deberán monitorear agentes fisicos, quimicos y factores de riesgo disergonómicos; además de contra con experiencia y capacitación en dichos temas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Una vez recibida la buena pro en cuanto tiempo debe iniciar el monitoreo

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa: Ver numeral 9 Procedimiento para la ejecución del servicio, y el numeral 13. Plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

13. PLAZO

El plazo de ejecución del presente contrato es de 150 días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el Acta de Inicio del Servicio; la suscripción de dicha Acta no deberá exceder de los 15 días calendarios, contabilizados al día siguiente de suscrito el contrato u orden de servicio; plazo en la que el contratista entregará la documentación requerida en el numeral 9.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Fecha tentativa de inicio del servicio

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que: para la fecha tentativa de inicio del servicio tomar en cuenta el cronograma del procedimiento de Adjudicación Simplificada en curso, publicado en el SEACE; así como el numeral 9 Procedimiento para la ejecución del servicio, y el numeral 13. Plazo, indicados en el punto 5.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:  
Al finalizar el servicio recién se presentaran los informes de cada sede, esto se refiere al finalizar todas las sedes, favor confirmar

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria señala que respecto a la consulta se deberá ver numeral 24. Entregables; Informe Final indicado en los TDR de la AS N° 061-2024-HDNA-1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:  
Para agente de estrés termico y confort termicos, los 36 puntos son en total o deben duplicarse, es decir 36 para estrés termico y 36 para confort termico, confirmar

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria acoge parcialmente la consulta; precisa que los 36 puntos son totales. La cantidad de puntos a monitorear de los agentes ocupacionales corresponden a la tabla N°2 actualizada en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:  
Para agente de iluminación la medición es solo en horario diurno o nocturno

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria señala, el monitoreo es diurno considerando el horario de trabajo de Hidrandina S.A.: de 07:50 a.m.- 1:00 p.m. y de 1:45 p.m. - 6:30 p.m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:  
Las jornadas de trabajo son de lunes a viernes, confirmar

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria confirma la consulta, la jornada de trabajo es de lunes a viernes, según lo siguiente: De lunes a jueves de 07:50 a.m.- 1:00 p.m. y de 1:45 p.m. - 6:30 p.m.; y viernes de 07:50 a.m. -1:00 p.m. y de 1:45 p.m. a 4:55 p.m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:  
Los horarios de trabajo es de 8 hora o 12 horas, confirmar

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria confirma, los horarios son: De lunes a jueves de 07:50 a.m.- 1:00 p.m. y de 1:45 p.m. - 6:30 p.m.; y viernes de 07:50 a.m. -1:00 p.m. y de 1:45 p.m. a 4:55 p.m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Cuantos turnos de trabajo hay, confirmar

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala: predominantemente todos los puestos de trabajo son en el horario indicado en los puntos 11, 12 y 13; se exceptua el puesto de trabajo los operadores del CCO que trabajan en regimen de turnos de 8 horas al día de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y de 10:00 a 6:00 a.m.; y los supervisores del CCO turnos d e12 horas de 07.00 a.m. a 7:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:  
A que se refiere con : "Previo al inicio del monitoreo se les brindara a los trabajadores un consentimiento informado en el cual se brindará información de las actividades que se realizaran".

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria precisa que: Todos los trabajadores a quienes se les realizara el monitoreo deben de brindar su consentimiento para el desarrollo del mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:  
Cuanto tiempo estiman la ejecución del trabajo de campo, confirmar

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria señala La organización del trabajo corresponde al contratista, dentro del plazo establecido en los presentes terminos de referencia y horarios indicados en el punto 13.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Que compuestos orgánicos volátiles se desean evaluar, detallar

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuariaseñala: Derivados de pintura, solventes dielectricos, aceites dielectricos, thinner; etc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:  
Cuanto tiempo estiman la ejecución del servicio

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria señala con respecto a la consulta ver numeral 9 Procedimiento para la ejecución del servicio, y el numeral 13. Plazo, indicados en el punto 5.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:  
Del personal clave, el personal especialista, debe estar en campo o remoto, confirmar

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria señala que El personal especialista debe estar en campo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:  
Del personal clave, el personal representante técnico, debe estar en campo o remoto, confirmar

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria precisa que en campo, conforme la empresa contratista se organice para atender el servicio a contratarse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:  
Del personal clave, el personal el representante general, debe estar en campo o remoto, confirmar

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria señala su conformidad, la empresa contratista se organice para atender el servicio a contratarse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:  
El personal puede ser contratado por recibo por honorarios, confirmar

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria precisa que personal debe estra en planilla cumpliendo con toda la normatva laboral, y de seguridad y salud en el trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:  
Confirmar fecha de inicio del servicio

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que para la fecha de inicio del servicio tomar en cuenta el cronograma del procedimiento de AS en curso, publicado en el OSCE; así como el numeral 9 Procedimiento para la ejecución del servicio, y el numeral 13. Plazo, indicados en el punto 5.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:  
El plazo del informe final menciona en 150 días, ello es incluido dentro del periodo de monitoreo o aparte

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria precisa que el plazo de 150 días calendario, incluye todos los trabajos de campo, presentación d einforme final. Ver numeral 9 Procedimiento para la ejecución del servicio, y el numeral 13. Plazo, indicados en el punto 5.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Indicar los requisitos de habilitación para el ingreso de nuestro inspector SGS a sus instalaciones

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala: Ver numeral 8.4 de los TDR donde se indica que Hidrandina facilitará el ingreso a sus instalaciones previo cumplimiento de los requisitos de seguridad y controles operacionales de las sedes e instalaciones eléctricas; por lo que el contratista deberá contar con documentos de su SGSST indicados en los numerales 10, 11. Seguros SCTR Salud y Pensiones, seguro Vida Ley. 14. disposiciones en materia de prevención de riesgos y controles EPPS acorde a los peligros identificados en su IPERC; PETS; EMOS, Plan de Contingencia, PASST; RISST.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:  
Agradecemos confirmar si el servicio será por los 150 días de manera permanente o si será a solicitud.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: . Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria precisa que el plazo de 150 días calendario, incluye todos los trabajos de campo, presentación d einforme final. Ver numeral 9 Procedimiento para la ejecución del servicio, y el numeral 13. Plazo, indicados en el punto 5.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar el horario de trabajo que mantendrá el personal para las distintas sedes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: NA Literal: NA Página: NA

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria pide tomar en cuenta en su Plan de Trabajo; la jornada de trabajo en Hidrandina de lunes a viernes, según lo siguiente: De lunes a jueves de 07:50 a.m.- 1:00 p.m. y de 1:45 p.m. - 6:30 p.m.; y viernes de 07:50 a.m. -1:00 p.m. y de 1:45 p.m. a 4:55 p.m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar si solo será requerido 1 Representante General, 1 Representante Técnico y 2 Profesionales Especialistas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 15.2 Literal: 15.2.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que la ejecución del presente servicio , la contratista seleccionada deberá contar con un equipo multidisciplinario de profesionales especialistas en la materia que le permita garantizar la correcta ejecución del servicio contratado; donde se considere como personal clave a calificar: (1) representante general, (1) representante técnico y (2) profesionales especialistas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:  
Agradecemos confirmar si podemos considerar también las carreras de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería de Energía, Ingeniería de Minas, Ingeniería Geológica, Ingeniería Metalúrgica, siempre y cuando los profesionales cumplan con la experiencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 15.2      Literal: 15.2.1      Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria No acoge le consulta y señala tomar en cuenta lel numeral 15.2.1 sobre la formación del personal clave; para el monitoreo de los agentes fisicos, quimicos y factores de riesgo disergonómicos; además de contar con experiencia y capacitación en dichos temas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:  
Respecto a la experiencia de 3 años en el sector eléctrico solicitado al Representante General, agradecemos se considere experiencia también en el sector minero, industrial y de construcción, a fin de ampliar la búsqueda de profesionales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 15.2 Literal: 15.2.1. Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria precisa con respecto a la consulta que se debe ver la repuesta a la observación 4; donde se acoge parcialmente. Se esta modificando, el ítem 15.2, así como la parte pertenete del ítem 3.2 requisitos de calificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
¿ Experiencia Profesional:  
(...)  
- 03 años de experiencia como mínimo desarrollando asesorías en Higiene Ocupacional (monitoreos ocupacionales en empresas públicas o privadas.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar si será requerido que el personal conduzca, de ser así, indicar la categoría de brevete.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 15.2 Literal: . Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala sobre la consulta Ver numeral 9, procedimiento para la ejecución del servicio; donde se indica que Hidrandina S.A. proporcionará movilidad para el traslado desde cada Sede Empresarial (Trujillo, Huaraz, Cajamarca, Chepén y Chimbote).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:25

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar si habrá un punto de recojo o ciudad base para los traslados de los profesionales para las distintas sedes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: NA Literal: NA Página: NA

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que No se considera punto de recojo o ciudad base para el traslado de los profesionales para las distintas sedes. En el numeral 9, procedimiento para la ejecución del servicio; se indica que Hidrandina S.A. proporcionará movilidad para el traslado desde cada Sede Empresarial (Trujillo, Huaraz, Cajamarca, Chepén y Chimbote). Es decir que los profesionales de la contratista deberán llegar por sus medios hasta cada sede empresarial ( Trujillo, Huaraz, Cajamarca, Chepén y Chimbote).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20606155825	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN HIGIENE SEGURIDAD Y GESTION INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	23:58:36

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Con respecto a los requisitos de calificación para el Representante Técnico, ¿puede ser considerado un Ingeniero Ambiental titulado con 6 años de experiencia realizando monitoreo ocupacional en diversos rubros? Solicitamos aclarar si esta formación y experiencia cumplen con lo requerido para el puesto de Representante Técnico

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: B.3.1 Literal: b Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria No acoge la consulta; los requisitos de calificación para el Representante Técnico indicados en el numeral 3.2 de los TDR, estan vinculados con el requerimiento para la prestación del servicio del numeral 15.2); por lo que la empresa consultora seleccionada deberá contar con un equipo multidisciplinario para el monitoreo de agentes fisicos, quimicos y factores de riesgo disergonómicos; además de contar con experiencia y capacitación en dichos temas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20606155825	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN HIGIENE SEGURIDAD Y GESTION INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	23:58:36

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En relación a los requisitos para los Profesionales Especialistas, ¿pueden ser considerados los bachilleres o solo titulados sin colegiatura en Ingeniería Ambiental con 3 años de experiencia en monitoreo ocupacional? Solicitamos confirmar si este nivel académico y experiencia son aceptables para el rol de Profesional Especialista.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: B.3.1      Literal: b      Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria No acoge la consulta; los requisitos de calificación para los profesionales Especialistas indicados en el numeral 3.2 de los TDR, estan vinculados con el requerimiento para la prestación del servicio del numeral 15.2); por lo que la empresa consultora seleccionada deberá contar con un equipo multidisciplinario para el monitoreo de agentes fisicos, quimicos y factores de riesgo disergonómicos; además de contar con experiencia y capacitación en dichos temas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20606155825	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN HIGIENE SEGURIDAD Y GESTION INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	23:58:36

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:  
En la página 25 de las bases, se observa un cuadro que parece estar incompleto. ¿Podría confirmar si el cuadro se presenta en su totalidad tal como está en las bases, o si falta información por completar? En caso de que falte información, solicitamos que se proporcione el cuadro completo para asegurar que contamos con todos los datos necesarios para la correcta elaboración de nuestra propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria acoge la consulta. En la tabla N° 03: Agentes ocupacionales y metodología de evaluación, se actualiza la información; consistentemente con la tabla N° 02, de los puntos de muestreo por Unidades Empresariales; y el anexo 01: Resultado valores Trujillo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se Modificó en las Bases Integradas producto de la consulta el Tabla N° 03. Agentes ocupacionales y metodología de evaluación

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-61-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.- 2024

Ruc/código :	20606155825	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN HIGIENE SEGURIDAD Y GESTION INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	23:58:36

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:  
¿Existen restricciones de horario para realizar los monitoreos en las diferentes instalaciones? ¿Se requiere realizar monitoreos en horarios nocturnos o fines de semana? Solicitamos aclarar si hay requerimientos específicos de horarios para la ejecución del servicio, incluyendo si se contemplan trabajos fuera del horario regular de oficina, y cómo esto podría afectar la planificación y ejecución del monitoreo ocupacional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: | Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa la jornada de trabajo normal es de lunes a viernes, según lo siguiente: De lunes a jueves de 07:50 a.m.- 1:00 p.m. y de 1:45 p.m. - 6:30 p.m.; y viernes de 07:50 a.m. -1:00 p.m. y de 1:45 p.m. a 4:55 p.m.; el puesto de operadores del CCO trabajan en regimen de turnos de 8 horas al día; de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y de 10:00 a 6:00 a.m.; y los supervisores del CCO turnos d e12 horas de 07.00 a.m. a 7:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null