

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-159-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN , A TODO COSTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE- 11 LA SALLE DEL DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

Ruc/código : 20548320446

Fecha de envío : 02/10/2023

Nombre o Razón social : BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.

Hora de envío : 23:55:55

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

DE ACUERDO AL ART. 16 DE LA LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CON CONCORDANCIA AL ART. 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, ESTABLECE QUE EL AREA USUARIA ES EL RESPONSABLE DE FORMULAR EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS ASÍ COMO FORMULAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA AL AREA USUARIA INCREMENTAR COMO BIENES SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD A ADQUISICIÓN DE SUB ESTACIÓN ELECTRICA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV TRIFÁSICO; PARA ASÍ PROMOVEER MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C Página: 103

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LCE, LITERAL a), b), c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para tener mayor participación de postores para el presente servicio. Se ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el Items 17., Literal C Se considera como bienes similares, el siguiente:

- Adquisición de Subestacion Electrica e instalacion en Sistema de Utilización de uso exclusivo en Media Tensión en 22.9kV trifásico.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-159-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN , A TODO COSTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE- 11 LA SALLE DEL DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

Ruc/código :	20534360721	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	AVATAR U & D E.I.R.L.	Hora de envío :	11:08:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la experiencia del postor se limita a la ejecución de redes de alta tensión, debería ser en ejecución y montaje de sistemas de utilización en media tensión.

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** 17 **Literal:** c **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para promover mayor participación de postores para el presente servicio. Se ACOGE la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el Items 17., Literal C; Se considera como servicio similar, el siguiente:

- Ejecución y montaje de sistemas de utilización en media tensión

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-159-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN , A TODO COSTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE- 11 LA SALLE DEL DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

Ruc/código :	20601187605	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	J.H.P SERVICIOS GENERALES E INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	11:52:13

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE SOLICITAR EN ESTE PUNTO, UNA DELCARACIÓN JURADA, DONDE EL POSTOR SE COMPROMETA A UTILIZAR LOS INSUMOS PRINCIPALES DEL SERVICIO, TALES COMO : CABLE DE ALUMINIO, TERMINALES Y PARARRAYOS,...Y PARA LOS EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN; CELDA DE REMONTE, TRANSFORMIX, CELDA PROTECCIÓN Y TRANSFORMADOR., CON EL FIN DE NO COMPROMETER MARCAS O TIPOLOGIAS,...YA QUE EN EL TRANCURSO DEL SERVICIO, SE PUEDE OPTAR POR UN VARIADO NUMERO MARCAS Y EQUIPOS EN EL MERCADO NACIONAL, CON IGUAL O MEJOR CALIDAD, LO CUAL EN ESTE MOMENTO DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL, SERIA LIGERO ADELANTAR UNA TECNOLOGIA O MARCA ESPECIFICA DE PRODUCTO, YA QUE LOS COMPONENTES SON LOS MISMOS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En vista que en la ejecución de Sistemas de Utilización el postor propone equipos como Transformador y Celdas con una determinada marca y modelo, sin embargo por expericia se ve que en la ejecución instalan con equipos con caracteristicas de menor calidad, no garantizando la eficiente ejecucion del servicio y genrando controversias. por consiguiente NO SE ACOGE la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-159-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN , A TODO COSTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE- 11 LA SALLE DEL DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

Ruc/código :	20601187605	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	J.H.P SERVICIOS GENERALES E INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	11:52:13

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE, ACLARAR QUE PARA EFECTOS DE LA PROPUESTA TECNICA, SE SOLICITA UN TECNICO ELECTRICISTA (01) CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN LAS BASES.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 **Página:** 102

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta se Debe cumplir lo indicado en el Item 17., Literal B.4: (TÉCNICO ELECTRICISTA Y/O TÉCNICO ELECTRICISTA INDUSTRIAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-159-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN , A TODO COSTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE- 11 LA SALLE DEL DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

Ruc/código :	20601187605	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	J.H.P SERVICIOS GENERALES E INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	11:52:13

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE, ESTABLECER QUE PARA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, SE REQUERIRA LA EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE UTILIZACIÓN EN MT - BT., PARA ENTIDADES O EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C Página: 103

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El servicio solicitado es suministro, montaje, puesta en funcionamiento y obtención del acta de conformidad de parte de Concesionario, sin embargo solicitan experiencia en mantenimiento donde estos trabajos no se asemejan con la ejecución del proyecto integral, así mismo, si se presentan fallas del transformador y trafomix, su evaluación y corrección será en un laboratorio, por consiguiente NO SE ACOGE la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-159-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN , A TODO COSTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE- 11 LA SALLE DEL DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

Ruc/código :	20490057928	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	INELCO PERU CONTRATISTAS SAC	Hora de envío :	20:13:35

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN PUBLICAR EN LAS BASES LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DONDE SE APRUEBA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE UTILIZACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: NINGUNA Literal: NINGUNA **Página: 0**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. principios que rigen las contrataciones. c) Transparencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA la observación indicando que se cuenta con la resolución de declaración de impacto ambiental (DIA) adjuntado en los Anexos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta resolución de declaración de impacto ambiental (DIA) formato PDF

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-159-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN , A TODO COSTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE- 11 LA SALLE DEL DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

Ruc/código :	20490057928	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	INELCO PERU CONTRATISTAS SAC	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SOLICITAMOS AL COMITE AMPLIAR LO REQUERIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Renovación de Líneas de Media Tensión, Ampliación de Sistemas Eléctricos de Red Primaria y Red Secundaria, Ejecución de líneas de transmisión 60 y/o 138 kV, Montaje electromecánico en subestaciones de alta tensión y/o sistemas eléctricos rurales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 103

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. principios que rigen las contrataciones. a) Libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las bases ya se consideran los servicios similares como son: Renovación de Líneas de Media Tensión, Ampliación de Sistemas Eléctricos de Red Primaria y Red Secundaria, Ejecución de líneas de transmisión 60 y/o 138 kV, Montaje electromecánico en subestaciones de alta tensión. En el caso de los sistemas electricos rurales no se asemejan al servicio que se va a ejecutar ya que su tramite es ante el Ministerio de Energía y Minas, por consiguiente NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-159-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN , A TODO COSTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE- 11 LA SALLE DEL DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

Ruc/código :	20490057928	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	INELCO PERU CONTRATISTAS SAC	Hora de envío :	20:35:59

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITÉ AMPLIAR LA EXPERIENCIA DEL TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA SIGUIENTE MANERA: Experiencia mínima de 01 año o 03 servicios similares, contabilizado a partir del título de técnico, en Ejecución de obras en sistema de distribución en red primaria y línea primaria y/o sistemas de utilización de uso exclusivo en media tensión y/o sub sistema de distribución primaria y/o sub sistema de distribución de red primaria y secundaria y/o sistemas eléctricos rurales y/o ampliación de sistemas eléctricos primaria y secundaria y/o renovación de línea y redes primarias y/o montaje de líneas de transmisión igual o mayor a 138 kV.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B-4 **Página:** 103

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. principios que rigen las contrataciones. a) Libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las bases ya se consideran la experiencia del tecnico Electricista y/o tecnico Electricista industrial en: Ejecución de obras en sistema de distribución en red primaria y línea primaria y/o sistemas de utilización de uso exclusivo en media tensión y/o sub sistema de distribución primaria y/o sub sistema de distribución de red primaria. En el caso de experiencia en sistemas eléctricos rurales y/o ampliación de sistemas eléctricos primaria y secundaria y/o renovación de línea y redes primarias no se asejan al servicio solicitado. Para el montaje de un Sistema de Utilización de Media Tensión con Subestación en Caseta, con equipos de protección en celdas se requiere un personal tecnico con experiencia en este tipo de instalaciones, mas no en sistemas electricos rurales, SE ACOGE PARCIALMENTE la observación, que este personal tecnico tenga la experiencia en montaje de líneas de transmisión igual o mayor a 138 kV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el Items 17., Literales: B.3.1 y B.4: Experiencia del personal clave: Se amplía la experiencia del:

TÉCNICO ELECTRICISTA Y/O TÉCNICO ELECTRICISTA INDUSTRIAL

Experiencia mínima de 01 año o 03 servicios similares, contabilizado a partir de la obtención del título como técnico, Se amplía la experiencia en montaje de líneas de transmisión igual o mayor a 138 kV

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-159-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN , A TODO COSTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE- 11 LA SALLE DEL DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

Ruc/código :	20490057928	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	INELCO PERU CONTRATISTAS SAC	Hora de envío :	20:41:45

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE PUBLICAR EN LAS BASES LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS EN FORMATO EDITABLE SEA WORD Y/O EXCEL.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** VARIOS **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. principios que rigen las contrataciones. c) Transparencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para la facilidad del llenado de la columna ofertado en las fichas del transformador , trafomix y celdas por parte del postor, SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta formato de llenado de especificaciones técnicas del transformador, trafomix y celdas en formato word editable