

PROCESO

OBJETO

PRIMER MIEMBRO TITULAR
DESIGNACION COMITE SELECCION

INFORME DE CALIFICACION TECNICA
AS. N°008-2024-MPE-C-1

ADQUISICION DE GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL MANUEL PRADO EN LA CIUDAD DE YAUARI, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR, CUSCO

ING. CESAR HUAYLLAPUMA RAMIREZ
MEMORANDUM N°20012-2024-OGA-MPE/RPCC

FECHA: 16/05/2024

d.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN		DACOTA GROUP		JAMEZ M. ESPINAR OTAZU		LS GRUPO RELSA S.A.C		TIERRA VIVA H&M S.A.C.		SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A		TECNO GENERACION S.A.C.	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
		S/ 460,000.00		S/ 390,000.00		S/ 380,000.00		S/ 368,000.00		S/ 361,000.00		S/ 334,471.74	
		OBSERVACION		OBSERVACION		OBSERVACION		OBSERVACION		OBSERVACION		OBSERVACION	
5. MODULO DE CONTROL DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA.													
CANTIDAD.	01 UNIDAD POR CADA TABLERO.	X		X		X		X		X		X	
MONTAJE EN RIEL DIN.	SI	X	NO PRESENTO FICHAS TECNICAS CONFORME AL CAPITULO II NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NUMERAL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, LITERAL e) EL POSTOR DURANTE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSDFERENCIA SEGUN EL "ANEXO B" CON LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS Y CATALOGOS EN LA ETAPA DE ADMISION	X		X	NO PRESENTO CATALOGOS CONFORME AL CAPITULO II NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NUMERAL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, LITERAL e) EL POSTOR DURANTE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSDFERENCIA SEGUN EL "ANEXO B" CON LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS Y CATALOGOS EN LA ETAPA DE ADMISION, FOLIO N°23	X	NO ESPECIFICA EN LA FICHA TECNICA	X	NO ESPECIFICA EN LA FICHA TECNICA	X	NO ESPECIFICA EN LA FICHA TECNICA
COMUNICACIÓN ETHERNET, RS-485 O RS-232/ SALIDAS A RELE. ENTRADAS DIGITALES (OPCIONAL).	SI	X		X		X		X	NO ESPECIFICA EN LA FICHA TECNICA	X	NO ESPECIFICA EN LA FICHA TECNICA	X	NO ESPECIFICA EN LA FICHA TECNICA
INCLUYE MODULO CON ENTRADAS DE PARAMETROS DE MEDICIÓN DE TENSIÓN, CORRIENTE, FRECUENCIA DE LA RED Y GRUPO ELECTROGENO.	SI	X		X		X		X	SOLO OFRECE LA MEDICIÓN DE VALOORES DE TENSIÓN (FOLIO 24), VALORES REQUERIDOS DE MEDICIÓN: TENSIÓN, CORRIENTE, FRECUENCIA.	X		X	
N° TÉCNICA IEC 61000-4-4, IEC 60068-2-6	SI	X	NO ESPECIFICA EN EL CATALOGO	X		X		X	NO ESPECIFICA EN LA FICHA TECNICA	X	NO ESPECIFICA EN LA FICHA TECNICA	X	NO ESPECIFICA EN LA FICHA TECNICA
6. ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS													
CANTIDAD.	01 UNIDAD POR CADA TABLERO.	X	NO PRESENTO FICHAS TECNICAS CONFORME AL CAPITULO II NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NUMERAL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, LITERAL e) EL POSTOR DURANTE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA SEGUN EL "ANEXO B" CON LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS Y CATALOGOS EN LA ETAPA DE ADMISION	X		X	NO PRESENTO CATALOGOS CONFORME AL CAPITULO II NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NUMERAL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, LITERAL e) EL POSTOR DURANTE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA SEGUN EL "ANEXO B" CON LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS Y CATALOGOS EN LA ETAPA DE ADMISION, FOLIO N°21	X	NO PRESENTO FICHAS TECNICAS CONFORME AL CAPITULO II NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NUMERAL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, LITERAL e) EL POSTOR DURANTE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA SEGUN EL "ANEXO B" CON LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS Y CATALOGOS EN LA ETAPA DE ADMISION	X	NO PRESENTO FICHAS TECNICAS CONFORME AL CAPITULO II NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NUMERAL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, LITERAL e) EL POSTOR DURANTE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA SEGUN EL "ANEXO B" CON LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS Y CATALOGOS EN LA ETAPA DE ADMISION	X	NO PRESENTO FICHAS TECNICAS CONFORME AL CAPITULO II NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NUMERAL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, LITERAL e) EL POSTOR DURANTE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA SEGUN EL "ANEXO B" CON LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS Y CATALOGOS EN LA ETAPA DE ADMISION
TENSIÓN DE ENTRADA:	220VAC O 12/24V.	X		X		X		X		X		X	
TENSIÓN DE SALIDA	12/24VD	X	NO ESPECIFICA EN EL CATALOGO	X		X		X		X		X	
7. PLC.													
CANTIDAD.	01 UNIDAD POR CADA TABLERO.	X		X		X		X		X		X	
DESCRIPCIÓN.	CONTROLADOR PROGRAMABLE.	X		X		X		X		X		X	
SALIDAS A RELES	8 MINIMO.	X	NO PRESENTO FICHAS TECNICAS CONFORME AL CAPITULO II NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NUMERAL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, LITERAL e) EL POSTOR DURANTE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSDFERENCIA SEGUN EL "ANEXO B" CON LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS Y CATALOGOS EN LA ETAPA DE ADMISION	X		X	NO PRESENTO CATALOGOS CONFORME AL CAPITULO II NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NUMERAL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, LITERAL e) EL POSTOR DURANTE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA SEGUN EL "ANEXO B" CON LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS Y CATALOGOS EN LA ETAPA DE ADMISION, FOLIO N°21	X	NO PRESENTO FICHAS TECNICAS CONFORME AL CAPITULO II NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NUMERAL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, LITERAL e) EL POSTOR DURANTE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA SEGUN EL "ANEXO B" CON LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS Y CATALOGOS EN LA ETAPA DE ADMISION	X	NO PRESENTO FICHAS TECNICAS CONFORME AL CAPITULO II NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NUMERAL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, LITERAL e) EL POSTOR DURANTE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA SEGUN EL "ANEXO B" CON LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS Y CATALOGOS EN LA ETAPA DE ADMISION	X	NO PRESENTO FICHAS TECNICAS CONFORME AL CAPITULO II NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NUMERAL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, LITERAL e) EL POSTOR DURANTE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA SEGUN EL "ANEXO B" CON LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS Y CATALOGOS EN LA ETAPA DE ADMISION
ENTRADAS DIGITALES	8 MINIMO.	X		X		X		X		X		X	
PUERTO DE COMUNICACIÓN ETHERNET	RJ45.	X		X		X		X		X		X	
ALIMENTACIÓN	24 VDC.	X		X		X		X		X		X	
MONTAJE RIEL DIN.	SI	X		X		X		X		X		X	
8. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO. 3X320AMP f (CAJA MOLDEADA).													
CANTIDAD.	01 UNIDAD POR CADA TABLERO.	X	NO PRESENTO FICHAS TECNICAS CONFORME AL CAPITULO II NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NUMERAL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, LITERAL e) EL POSTOR DURANTE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA SEGUN EL "ANEXO B" CON LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS Y CATALOGOS EN LA ETAPA DE ADMISION	X		X	NO PRESENTO CATALOGOS CONFORME AL CAPITULO II NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NUMERAL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, LITERAL e) EL POSTOR DURANTE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA SEGUN EL "ANEXO B" CON LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS Y CATALOGOS EN LA ETAPA DE ADMISION, FOLIO N°21	X	NO PRESENTO FICHAS TECNICAS CONFORME AL CAPITULO II NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NUMERAL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, LITERAL e) EL POSTOR DURANTE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA SEGUN EL "ANEXO B" CON LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS Y CATALOGOS EN LA ETAPA DE ADMISION	X	FICHA TECNICA NO CUMPLE VALOR REQUERIDO SEGUN LO PRESENTADO EN LAS FICHAS TECNICAS CONFORME AL CAPITULO II NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NUMERAL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, LITERAL e) EL POSTOR DURANTE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA SEGUN EL "ANEXO B" CON LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS Y CATALOGOS EN LA ETAPA DE ADMISION	X	NO PRESENTO FICHAS TECNICAS CONFORME AL CAPITULO II NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, NUMERAL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, LITERAL e) EL POSTOR DURANTE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA SEGUN EL "ANEXO B" CON LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS Y CATALOGOS EN LA ETAPA DE ADMISION
TIPO.	CAJA MOLDEABLE TRIFASICO	X		X		X		X		X		X	
CORRIENTE REGULABLE.	3X320AMP	X	NO ESPECIFICA INTERRUPTOR REGULABLE	X		X		X		X		X	
ICU	85/36KA – 240/440V AC 50/60HZ.	X		X		X		X		X		X	
GRADO DE PROTECCION IP / FRONTAL IP-40.	SI	X	NO ESPECIFICA EN EL CATALOGO	X		X		X		X		X	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Ing. Cesar Huayllapuma Ramirez
INSPECTOR INSTALACIONES ELECTRICAS
CIP: 173361