

d.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN		DACOTA GROUP		JAMEZ M. ESPINAR OTAZU		L.S GRUPO RELSA S.A.C		TIERRA VIVA H&M S.A.C.		SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A		TECNO GENERACIÓN S.A.C.	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
		S/ 460,000.00		S/ 390,000.00		S/ 380,000.00		S/ 368,000.00		S/ 361,000.00		S/ 334,471.74	
9. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO. 3X200AMP. (CAJA MOLDEADA).		OBSERVACION		OBSERVACION		OBSERVACION		OBSERVACION		OBSERVACION		OBSERVACION	
CANTIDAD	01 UNIDAD POR CADA TABLERO.	X		X		X		X		X		X	
TIPO.	CAJA MOLDEABLE TRIFASICO	X		X		X		X		X		X	
CORRIENTE REGULABLE		X		X		X		X		X		X	
ICU		X		X		X		X		X		X	
GRADO DE PROTECCION IP / FRONTAL IP-40.		X		X		X		X		X		X	
RESULTADO CALIFICACION		NO CUMPLE		SI CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Ing. Cesar Huayllapuma Ramirez

INSPECTOR INSTALACIONES ELECTRICAS

CIP: 173361