

**INFORME N°190-2025-GRM/GGR/GRDE/DRA.MOQ/UFISA-JCQCH**

**A :** LIC. RODOLFO ALDO QUIROZ HURTADO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DRA-MOQ

**ASUNTO :** ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

**REFERENCIA :** 1) INFORME N°114-2025-GRM-GGR-GRDE/DRA-MOQ.LOG

**FECHA :** Moquegua, 24 de marzo del 2025

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez en atención a la referencia 1), en el cual el jefe de la Unidad de Logística, ing. Charles Wilber Flores Roque, remite las consultas y observaciones realizadas a la especificaciones técnicas del procedimiento de selección para la adquisición de CONCRETO PREMEZCLADO FC 280 KG/CM2, para el COMPONENTE N°5 INFRAESTRUCTURA del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PROTECCION Y ATENCION DE AREAS PRODUCTIVAS DE LA REGION MOQUEGUA ALTO LA VILLA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA". En ese sentido se procede a la absolución de consultas y observaciones.

- Se adjunta anexo N°2 – FORMATO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES


Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA



Juan Carlos Quispe Choque  
INGENIERO CIVIL CIP N° 202834  
PRESIDENTE DE O.P.R.A.



DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA  
ADMINISTRACION

PASE A: *LOGISTICA*  
*Quispe*  
MOQUEGUA DE 25 MAR 2025 DEL 20



Formato de absolución de consultas y observaciones

Nomenclatura del procedimiento de selección										Adjudicación Simplificada N° 003-2025-OEC-GR/DRA.MOQ-1, derivado de la SIE N° 007-2024-OEC-GR/GRA.MOQ-1									
Objeto de la contratación										SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200 Kg/cm2, para el proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa para la producción y atención de áreas productivas de la región Moquegua Alto La Villa del distrito de Moquegua -provincia de Mollateca Nieto - departamento de Moquegua"									
N° Ord.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Tipo Formulación	Acápito de las Bases			Página	Consultas y observaciones			Absolución de las consultas y observaciones								
				Sección	Número y Literal	Literal		Consulta y/o Observación	Artículo y norma que se vulnera (en el caso de observaciones)	Audiencia respecto de la consulta u observación	Precisión de que el trabajo se realizará en las Bases e integradas de la correspondiente								
1	20392865191	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Consulta	Específico	3	1	20	Definir el Huso del agregado grueso, en las especificaciones enviadas hay contradicción, En la ficha técnica solicitan piedra huso 6, luego mencionan que la piedra es chancada de 1/4 ¿que correspondiera a la piedra Huso 7.	EL AGREGADO A UTILIZAR SERA. - Agregado grueso H67: Tamaño máximo nominal de 19.00 mm 3/4"										

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

 **Juan Carlos Guispe Choque**  
INGENIERO CIVIL CIP N° 202834  
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

 **Juan Carlos Guispe Choque**  
INGENIERO CIVIL CIP N° 202834