

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-GRS-GRA.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO de 12 Kw a más - MONOFÁSICO¿ PARA 06 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (C.S. CHUQUIBAMBA, C.S. HUANCARQUI, C.S. CABANA CONDE, C.S. IQUIPI, P.S. COTA COTA y P.S. QUERQUE)¿

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:46:34

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 PLAZO DE ENTREGA se solicita en 45 días calendarios del grupo electrógeno Dada la coyuntura e inestabilidad política por la cual venimos atravesando, donde nos encontramos con paros programados, desabastecimiento y sumado a ello una crisis internacional, y considerando que los bienes solicitados son netamente importados más aun por las características solicitadas motivo que no es posible tenerlo en stock en el mercado local, visto esto es imposible cumplir en los pocos días solicitados , a menos que dicho proceso está arreglado bajo un acto ilegal estando ya direccionada y que el proveedor elegido ya cuente con el grupo electrógeno , de otro modo, no se llegaría a los plazos establecidos y menos si ellos son reducidos, ante lo mencionado, se SOLICITA que el plazo de entrega se amplié a 75 días calendarios para la entrega, cantidad de días que si serian plazos reales y no vulnerar la transparencia del proceso. Además, poder lograr la mayor participación de postores lo cual sería muy beneficioso para la economía de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: 0 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Teniendo en consideración la proximidad del cierre del ejercicio presupuestal y los plazos de ley se mantiene el plazo consignado en las bases. Así mismo se solicita mesura y respeto en las opiniones vertidas por el proveedor .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-GRS-GRA.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO de 12 Kw a más - MONOFÁSICO¿ PARA 06 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (C.S. CHUQUIBAMBA, C.S. HUANCARQUI, C.S. CABANA CONDE, C.S. IQUIPI, P.S. COTA COTA y P.S. QUERQUE)¿

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:46:34

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN EL CAPITULO III REQUERIMIENTO, SOLICITAN QUE EL SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR SEA ELECTRÓNICA, SIN EMBARGO, POR SER DE UNA POTENCIA MENOR DE 25 KW, ES COMÚN VER. QUE DICHOS MOTORES CUENTAN CON SISTEMA DE CONTROL "MECÁNICO" POR ENDE, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR SISTEMA DE CONTROL "MECÁNICO", PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: B4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, quedando de la siguiente forma B4.Sistema de Control: Electrónica o Mecanica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Quedando de la siguiente forma B4.Sistema de Control: Electrónica o Mecanica

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-GRS-GRA.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO de 12 Kw a más - MONOFÁSICO¿ PARA 06 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (C.S. CHUQUIBAMBA, C.S. HUANCARQUI, C.S. CABANA CONDE, C.S. IQUIPI, P.S. COTA COTA y P.S. QUERQUE)¿

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:46:34

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN EL CAPITULO III REQUERIMIENTO, SOLICITAN QUE LA ALIMENTACION DE AIRE DEL MOTOR SEA TURBO CARGADO POST ENFRIADO, SIN EMBARGO, DICHA CARACTERISTICA LE PERTENECE A UN MOTOR DE MAYOR POTENCIA Y ES MUY ESCASO EN EL MERCADO MUNDIAL. POR ENDE, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR ALIMENTACIÓN DE AIRE "NATURAL", PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: B9 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoje parcialmente se modifica de la siguiente manera: B9 ALIMENTACION DE AIRE: Turbo Cargado/aire natural /post enfriado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica de la siguiente manera: B9 ALIMENTACION DE AIRE: Turbo Cargado/aire natural /post enfriado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-GRS-GRA.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO de 12 Kw a más - MONOFÁSICO¿ PARA 06 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (C.S. CHUQUIBAMBA, C.S. HUANCARQUI, C.S. CABANA CONDE, C.S. IQUIPI, P.S. COTA COTA y P.S. QUERQUE)¿

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:46:34

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección indicar exactamente que se va a entregar en el kit de 04 ruedas, ya que se necesitar precisar el costo de ellos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: |1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaracion el kit de 04 ruedas estan referidas para la movilizacion del grupo electrogeno, según foto anexa en especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null