



NOTA: TODOS LOS TABLEROS PRINCIPALES
TENDRAN ANALIZADOR DE REDES.

LAS BARRAS DE INGRESO AL INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3x1500 AMP
ESTARAN DISEÑADAS PARA LA INSTALACIÓN DE 06 CONECTOR TIPO
CAÑON DE 300mm2_N2XOH



HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
LAS MERCEDES

IOARR:

ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTROGENO
ENCAPSULADO PARA
EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
LAS MERCEDES - CHICLAYO

PROYECTISTA:



UNIDAD FORMULADORA
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS
MERCEDES CHICLAYO

ESPECIALIDAD:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PLANO:

TABLERO ELÉCTRICO
TG

ESCALA:

1/50

LAMINA:

01/04

FECHA:

ABRIL/2024

CÓDIGO:

IE-01