


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA COMERCIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A."						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	216-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	GC-77-2024	Fecha de recepción	25/01/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	26/02/2024	De oficio	GCP-0044-2024	Con motivo de observaciones	Actualización de EETT por Observaciones en la indagación de mercado	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		La presente contratación se realizará por paquete al tener consideración que se eviten contrataciones fraccionadas, se aprovecha la economía de escala lo cual reduce los costos de los bienes a contratar.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	GAL-0180-2024	29/02/2024	1		
<p>Resultado de la indagación de mercado, el proveedor GENERSQL SAC, formula la siguiente consulta a las especificaciones técnicas mediante correo electrónico el día 27/02/2024</p> <p>El transformador de corriente 50/5 clase 0.5 pide que el mínimo de potencia sea de 5 VA; ¿podría ser posible cambiar el mínimo de potencia a 2.5 VA?</p> <p>En transformadores de relaciones tan bajas es muy difícil llegar a una precisión de clase de 0.5 en 5va; en el caso de no ser posible lo antes mencionado se solicita que se pida para 50/5 clase de 1.</p>								



FORMATO															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)															
Consignar una síntesis de las observaciones															
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>															
Consignar una síntesis de las observaciones															
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>															
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación								
	1	1	GCP-0044-2024	29/02/2024	1										
Actualización de las Especificaciones Técnicas															
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>															
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones															
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>															
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones															
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>															
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento														
11	Tabla de datos técnicos: Potencia 2.5 < VA < 10														
<b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>															
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			14/03/2024									
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO											
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.															
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO											
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X										
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.															
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X										
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.															
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X										
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.															
<b>4</b>															
<p style="text-align: center;">   CPC. Roberto R. Salazar Orbe  Jefe del Departamento de Logística (e) </p>															
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES															