

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código : 20607629987

Fecha de envío : 04/10/2023

Nombre o Razón social : PROINTEC SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 16:03:13

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Adjuntas planos de corte, detalle y planta para la realización del metrado

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 3

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria repondió mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que: SE ACOGE la consulta se adjuntaran planos a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20607629987	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	PROINTEC SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:03:13

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
confirmas si las obras civiles(excavación y diques de concreto) para la instalación de la tubería enterrada será alcance del cliente o del contratista

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria repondió mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que: Se confirma que las obras civiles (excavación y diques de concreto) para la instalación de la tubería enterrada será de alcance del contratista. Como se menciona en los TDR que a pie de letra menciona ¿Se incluyen las obras civiles relacionadas con la conducción de la tuberías de la caseta a la infraestructura y soportes de concreto para el sistema contraincendio¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20607629987	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	PROINTEC SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:03:13

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Adjuntar planos de planta y cobertura de equipos de detección y alarma contra incendio

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria respondió mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que: SE ACOGE la consulta se adjuntaran planos a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20607629987	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	PROINTEC SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:03:13

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar staff minimo para el proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria repondio mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que: Respecto al staf minimo se considera suficiente solo un responsable del servicio el cual deberá ser como se indica en los tdr ¿Responsable Del Servicio (Ing. Civil y/o ing. Sanitario y/o ing. Mecánico y/o ingeniero Mecánico electricista y/o Ing. Mecánico de fluidos titulado y colegiado) con dos años de experiencia como responsable o residente en trabajos de ejecución y/o instalación y/o acondicionamiento y/o montaje y/o pruebas en obras hidráulicas y/o servicios de sistema de agua contra incendio en edificaciones¿ por loc cual se conciderara mencionado personal como un requisito de calificacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20607629987	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	PROINTEC SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:03:13

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirma si los podios dentro del cuarto de bombas serán por parte cliente.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria respondió mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que: El servicio debe considerar la construcción de base de concreto según las dimensiones y requerimiento de fijación de las electrobombas y pintado de tubería en rojo contra incendios según los Tdr. en ese sentido se reafirma que el contratista deberá considerar la elaboración de los podios en el cuarto de bombas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20607629987	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	PROINTEC SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:03:13

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

confirmar si el agua para las pruebas hidrostáticas serán por parte del cliente

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria respondió mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que: se debe indicar que el contratista debe considerar dentro de su propuesta el abastecimiento de agua para las pruebas hidráulicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20607629987	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	PROINTEC SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:03:13

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

confirmar si el aterramiento y los puntos electricos serán por parte del cliente, asi como el suministro del grupo electrogeno

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria repondio mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAME-RO-JLAL e indica que: El contratista debe considerar dentro de su propuesta el aterramiento ademas el contratista deberá asumir los gastos de: seguridad, prevención, riesgo, empleo de energía eléctrica, trabajos de altura, carga suspendida y otros durante la ejecución del servicio según lo indicado en los Tdr.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:24

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Pág 79. PLAZO DE ENTREGA. Indica que el plazo de entrega es de 45 días calendarios contados a partir de la orden de servicio.

Dada la bomba que se requiere (modelo horizontal carcasa partida) y el punto de operación 250 USGPM @ 70.09metros, listada UL/FM debe ser fabricada bajo pedido, pasar pruebas y transporte marítimo, desaduanaje y envío al lugar de ejecución solicitamos al Comité extender el tiempo de entrega a 180 días el plazo de entrega.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** TDR **Literal:** - **Página:** 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 Ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria repondio mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que: NO SE ACOGE no se puede ampliar el plazo, debido a que la actividad física ha sido programada de acuerdo al expediente. además se podría correr el riesgo de revertir el presupuesto asignado para la presente actividad en el presente año fiscal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:24

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Pág 40. Solicitan Medidor de Flujo Tipo Venturi UL-FM DE 6".

Según tabla para este caudal el flujómetro debe ser de 4" por lo que se requiere que se acepte flujómetro de 4" que cumpla con lo solicitado según NFPA 20.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: - Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria repondio mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que:Se mantiene el diametro propuesto debido que el medidor de flujo tipo venturi muestra la existencia de Diámetro: 2½" hasta 12".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:24

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Pág 42. Solicitan manómetros de 0-300 PSI bañado en glicerina.
Se solicita al comité que se acepten manómetros secos para la bomba contraincendios ya que es el estándar de los kits de equipos contraincendios de fabrica que cumplen con NFPA 20.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: - Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria repondio mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que: NO SE ACOGE, los manómetros de glicerina amortiguan los picos de presión, los impactos o vibraciones y protegen el mecanismo, interno se amortigua y las piezas se lubrican, por tanto no se acepta el cambio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:24

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Pág 49. Requieren válvula eliminadora de aire en material bronce.
Se solicita al comité aceptar que no necesariamente las válvulas serán suministradas en material de bronce pudiendo ser otro y que cumpla la NFPA 20.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: - Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria repondio mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que: NO SE ACOGE El material bronce es sólido rígido, hace que la válvula sea muy segura ademas su durabilidad es muy alta, como resultado, se mantiene la especificado en los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:24

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Pág 56 BOMBA CONTRA INCENDIO: Indica Electrobomba centrífuga Horizontal multietapas. Solicitamos al comité aceptar una bomba contraincendio de una etapa que logre el punto de operación solicitado. La razón es que las bombas de dos o más etapas generan gastos de mantenimiento a comparación de bombas de una etapa, no es el estándar en cuanto a fabricación de bombas contraincendio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: - Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria repondió mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que: Se acepta el cambio de tipo de bomba contraincendio de una multietapa a una de una sola etapa por ello se considerara una Bomba contra incendio con electrobomba centrífuga horizontal de una etapa o monoetapa de carcasa partida y de tipo eléctrico, esta bomba garantiza mayor eficiencia, bajo nivel de ruido, fácil mantenimiento y de menor costo, con respecto a lo propuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:24

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Pág 56 BOMBA CONTRA INCENDIO Indican diámetros de succión y salida de 5¿x5¿
Los diámetros de succión y descarga no necesariamente se podría suministrar en una medida, solicitarlo con una medida exacta estaría orientando el proceso a una determinada marca de bomba. dado que los diámetros en su construcción dependen de cada fabrica, Además el proceso incluye la instalación de los equipos de bombeo. Por tanto, solicitamos al comité que los diámetros de succión y descarga de la bomba dependan del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: - Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria repondió mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que: Los diametros de ingreso y salida de la bomba contra incendio deben tener el mismo diametro de la tubería Ø 6", con el fin de evitar las reducciones excentrica y concéntricas por ello se corrige el diámetro de acuerdo al diámetro de la tubería de Ø 6".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:24

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita al comité indicar que las potencias tanto para la bomba contraincendios principal y la bomba Jockey indicadas es referencial, la potencia del motor para la bomba la define cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria repondió mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que: La potencia de las bombas es determinada por un diseño como se muestra en la memoria de cálculo. En donde, para la bomba contra incendio es de 25 HP y la bomba Jockey de 01 HP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:24

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Pág 57. Bomba Jockey. Indican que la bomba jockey llevará placas y certificaciones UL-FM.

La bomba Jockey no lleva certificación UL/FM. Solicitamos al comité eliminar este requerimiento, debe tratarse de un error.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: TDR **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria respondió mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que: Se corrige el error, por tal ya no se considerará en los tdr que la bomba jockey deba tener certificación UL/FM. Sin embargo también se hace la aclaración que los tableros deban llevar la certificación UL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:24

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Pág 57 BOMBA JOCKEY Indican diámetros de succión y salida de 1 1/2x1 1/2
Los diámetros de succión y descarga no necesariamente se podría suministrar en una medida, solicitarlo con una medida exacta estaría orientando el proceso a una determinada marca de bomba. dado que los diámetros en su construcción dependen de cada fabrica, Además el proceso incluye la instalación de los equipos de bombeo. Por tanto, solicitamos al comité que los diámetros de succión y descarga de la bomba dependan del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: TDR Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria repondio mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que: Se corrige el tdr, los diámetros de succión y salida de la bomba Jockey deben ser del mismo diámetro de la tubería Ø1 1/4", con la finalidad de evitar reducciones excéntricas y concéntricas, dicha sección de la tubería es determinada por la memoria de cálculo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:24

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Pág 59. TABLERO DE MANDO CONTRA INCENDIO PARA BOMBA JOCKEY UL/FM. Indica Certificado UL/FM y ULC según NFPA 20 el tablero para la bomba Jockey no es listada UL-FM, este lleva certificado UL industrial. Solicitamos al comité corregir el requerimiento y considerar que el tablero de la Bomba Jockey es UL Industrial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: - Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria repondió mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que: Se corrige el error, por tal ya no se considerara en los tdr que el tablero de mando contra incendio para la bomba jokey deba tener certificación UL/FM, sino certificación UL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:24

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Pág 59 TABLERO DE MANDO CONTRA INCENDIO PARA BOMBA JOCKEY En las especificaciones indican que el tablero de la bomba Jockey tenga arranque estrella triangulo.

En los sistemas contraincendios la bomba Jockey trabaja con Arranque Directo y no estrella triángulo. Solicitamos al comité corregir el requerimiento e indicar que la bomba Jockey tenga arranque directo como normalmente se hace en los arreglos contraincendios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: - Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria repondio mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que:Se corrige el tablero de mando para bomba Jockey con arranque directo, Y el tablero para bomba contra incendio es con arranque estrella triángulo por sus características tenicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:02:24

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

El proceso incluye la instalación del sistema contraincendio sin embargo no han adjuntado los planos CAD, Además en las bases se menciona la existencia de planos.

Solicitamos al comité adjuntar los planos sanitarios en CAD para realizar la proforma de la instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** TDR **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El órgano Encargado de las Contrataciones remitió al área usuaria las consultas y observaciones mediante CARTA N° 10-2023-UNAMAD-DIGA-UA-OEC para que esta las absuelva según su competencia, a lo cual el área usuaria repondió mediante CARTA N° 01-2023-UNAMAD-DIGA-UEI-CIMAMCAM-RO-JLAL e indica que: La oficina de abastecimiento no presento en las bases de la convocatoria AS-SM-20-2023-UNAMAD/OEC-1 (Instalación de sistema de agua contraincendio) los planos adjuntos a los TDR, en ese sentido se presenta los planos nuevamente en pdf en formato A1 para su análisis.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null