

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTA FUEGO INCLUYE ACCESORIOS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, MINERÍA, CONTABILIDAD, COMPUTACIÓN, SECRETARIADO, ENFERMERÍA, LABORATORIO CLÍNICO Y PRÓTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN, JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO

Ruc/código :	20608132288	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	MAHOGANY & CEDAR SOLUCIONES SOSTENIBLES E.I.R.L.	Hora de envío :	10:21:05

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de características técnicas del servicio, del BLOQUE 08, indica un vano de dimensión ancho 1.17m, es una medida no comercial, se solicita que se cambie a 1.20m de ancho del vano, en obra dependiendo de la etapa de construcción se puede realizar un picado del muro para llegar a ese ancho.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 6      **Literal:** 1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ACOGE PARCIALMANTE: la dimencion del vano sera entre el siguiente rango 1.17m al 1,20m, pero la adecuacion de pared, picado y resane correrá por parte del contratista

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DEBE DECIR: 1.17m al 1.20m

NOTA: la adecuacion de pared, picado y resane correrá por

parte del contratista.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTA FUEGO INCLUYE ACCESORIOS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, MINERÍA, CONTABILIDAD, COMPUTACIÓN, SECRETARIADO, ENFERMERÍA, LABORATORIO CLÍNICO Y PRÓTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN, JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO

Ruc/código :	20608132288	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	MAHOGANY & CEDAR SOLUCIONES SOSTENIBLES E.I.R.L.	Hora de envío :	10:21:05

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita que se envíe un plano de detalles visible, el plano mostrado no se nota las dimensiones, cortes, vistas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 19 Literal: 1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACOGES: Se adjunta plano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTA FUEGO INCLUYE ACCESORIOS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, MINERÍA, CONTABILIDAD, COMPUTACIÓN, SECRETARIADO, ENFERMERÍA, LABORATORIO CLÍNICO Y PRÓTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN, JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO

Ruc/código :	20608132288	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	MAHOGANY & CEDAR SOLUCIONES SOSTENIBLES E.I.R.L.	Hora de envío :	10:21:05

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En las bases indica que se cubrirá un panel fijo para cubrir la totalidad del vano, se solicita especificar de que material se realizara el panel fijo: drywall, plancha metalica, tragaluz con marco metalico con vidrio templado 6mm, etc.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 6                    **Literal:** 1                    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA: El panel fijo sera de plancha metalica, con marco metalica del mismo espesor que el marco de la puerta con relleno aislante

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DEBE DECIR: de batiente, se incluirá un panel fijo de plancha metalica con marco metalica del mismo espesor que el marco de la puerta con relleno aislante hasta cubrir la totalidad del vano.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTA FUEGO INCLUYE ACCESORIOS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, MINERÍA, CONTABILIDAD, COMPUTACIÓN, SECRETARIADO, ENFERMERÍA, LABORATORIO CLÍNICO Y PRÓTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN, JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO

Ruc/código :	20608132288	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	MAHOGANY & CEDAR SOLUCIONES SOSTENIBLES E.I.R.L.	Hora de envío :	11:21:17

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el cuadro de características técnicas del servicio, del BLOQUE 09, indica un vano de dimensión ancho 2.22m, se solicita especificar si esta puerta será de 1 hoja o 2 hojas, vanos con anchos mayores a 1.20m es recomendable que sean de 2 hojas, debido al giro de la puerta y otras consideraciones.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: sera de dos hojas como indica el plano anexo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBE DECIR: Se adjunta plano.