

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-PRORRIDRE/CSP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ACCESORIOS PVC, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO", CORRESPONDIENTE A LA META 011

Ruc/código :	20610697349	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	SHOARK E.I.R.L.	Hora de envío :	16:27:26

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las características del bien a adquirir, en todos los ITEMS, en la columna DETALLES, menciona el diámetro nominal en milímetros(mm), sin embargo entre paréntesis menciona también en Pulgadas(").  
QUE MEDIDA ENTONCES ES VALIDO ?...LA QUE MENCIONA EN MILIMETROS O LA QUE MENCIONA EN PULGADAS?...YA QUE AMBAS MEDIDAS NO SON COHERENTES HACIENDO LA CONVERION...  
O ESQ ESE DETALLE SE REFIERE A OTRO ASPECTO?

Acápite de las bases :    Sección: General                      Numeral: 3                      Literal: 5.1                      Página: 23  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a las especificaciones técnicas en el ITEMS 5.1 se menciona el Diámetro Nominal en pulgadas (") y milímetro (mm). Se recomienda al proveedor considerar como Unidad de medida en pulgadas (")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a las especificaciones técnicas en el ITEMS 5.1 se menciona el Diámetro Nominal en pulgadas (") y milímetro (mm). Se recomienda al proveedor considerar como Unidad de medida en pulgadas (")