

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-CS-CSJPU-PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL PROYECTO IOARR CON CUI 2608012 (JUZGADO DE FAMILIA DE LA SEDE JUDICIAL JULIACA)

Ruc/código : 20607783307

Fecha de envío : 25/10/2023

Nombre o Razón social : ALBORADA COMPANY S.A.C.

Hora de envío : 21:29:04

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

ESCRITORIO E-04: DETALLE DE LA PLANCHA DE ACERO CON PERFORACIONES CIRCULARES.

NO SE MUESTRA EL "DETALLE E" NI EL "DETALLE B".

ADEMÁS LA TABLA DE MELAMINE DE 25MM QUE SOLICITAN EN ALGUNOS ITEMS NO SE ENCUENTRA FACILMENTE EN LA REGION, SE DEBERÍA ESTANDARIZAR A 18MM O 19MM A FIN DE PERMITIR PLURALIDAD DE PARTICIPANTES.

ADEMÁS DE LOS REGATONES REQUERIDOS, SUGERIMOS SE PERMITA EL USO DE REGATONES ANTIDESLIZANTES DE CANAL "U" DE GOMA O PLASTICO COLOR NEGRO POR SER MÁS FUNCIONALES Y MENOS PROPENSOS AL DESGASTE PREMATURO.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11

Literal: ET

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun el informe de Area tecnicas. Al respecto del Escritorio -04, se ha revisado los planos en referencia, en la cual no se precisó los 'DETALLE E' y el 'DETALLE B', para lo cual se actualiza y se adjunta los planos con los detalles correspondientes.

Sobre los melamine de 25mm, no se acepta la sugerencia, puestos que según los adquisiciones históricas se tiene mobiliarios de similares y/o iguales características.

Sobre los usos regatones, se ratifica las características solicitadas puesto que se encuentran establecidas en el Lineamiento arquitectónicos para los juzgados, salas y cortes del Poder Judicial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE. Se actualiza y se adjunta los planos para el Escritorio E-04.

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-CS-CSJPU-PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL PROYECTO IOARR CON CUI 2608012 (JUZGADO DE FAMILIA DE LA SEDE JUDICIAL JULIACA)

Ruc/código : 20607783307

Fecha de envío : 25/10/2023

Nombre o Razón social : ALBORADA COMPANY S.A.C.

Hora de envío : 21:29:04

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

ARMARIO A-01:

SE PERMITA CONSIDERAR TAMBIÉN NORDEX DE 3 O 4MM PARA DAR MAYOR AMPLITUD DE PARTICIPACION. CON RESPECTO AL REGATON SOLICITAMOS QUE ADEMAS DEL REQUERIDO SE PERMITA EL USO DE REGATON ANTIDESLIZANTE DE CANAL U MATERIAL GOMA O PLASTICO COLOR NEGRO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 11 **Literal:** ET **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun el informe de Area tecnicas, se indica al respecto, se ratifica lo indicado en las Especificaciones técnicas y conforme al Lineamiento arquitectónicos para los juzgados, salas y cortes del Poder Judicial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE la observación se ratifica lo indicado en las Especificaciones técnicas y conforme al Lineamiento arquitectónicos para los juzgados, salas y cortes del Poder Judicial.

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-CS-CSJPU-PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL PROYECTO IOARR CON CUI 2608012 (JUZGADO DE FAMILIA DE LA SEDE JUDICIAL JULIACA)

Ruc/código :	20607783307	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	ALBORADA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	21:29:04

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

MESA M-02

CON RESPECTO AL REFUERZO DE PLANCHA DE ACERO QUE TAMBIÉN SE CONSIDERE LA PLANCHA DE ACCERO LISA (SIN PERFORACIONES) YA QUE ESTO SOLAMENTE CUMPLE CON LA PARTE ESTÉTICA DEL

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 11 **Literal:** ET **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según area tecnica, manifiesta: sobre la observacion realizada, se indica que se absolvió en la OBSERVACION N° 01. Y cabe precisar que en vez de plancha de acero, se considerará plancha de Melamina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE se menciona que se absolvió en la OBSERVACION N° 01. Y cabe precisar que en vez de plancha de acero, se considerará plancha de Melamina.