

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20305765784	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	SPENA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SPENA GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:11:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las Características y Condiciones, en la parte de Ficha Técnica se menciona que el Filtro de discos es para un canal de concreto. Especificar si este canal ha sido ya construido y dar las medidas e información del canal. De ser posible brindar los planos correspondientes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1.6 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El canal ya esta totalmente construido, se adjunta plano correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE comunica que el canal es de concreto armado y ya ha sido construido, se adjunta un plano de relanteo del canal donde se debe instalara el equipo de Filtro de discos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20305765784	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	SPENA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SPENA GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:11:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la Ficha Tecnica se menciona que para la luz de paso solicitan 10 micras de material poliester. Se solicita especificar si el poliester puede ser tipo tela o fibra de plástico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1.6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El material poliester corresponde a la malla de filtración de 10 micras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA que el Poliester debe ser de tela, con luz de paso de 10 micras

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20305765784	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	SPENA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SPENA GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:11:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la Ficha Tecnica se menciona que el equipo debe incluir un tablero de control. Se solicita especificar para el caso del tablero de control que protocolo de comunicación es el requerido: profibus, ethernet, etc.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1.6 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El tablero eléctrico deberá tener protocolo de comunicación Modbus ya que será enlazado a sistema Scada, debe contar con la opción de acceso remoto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA que el tablero eléctrico deberá tener protocolo de comunicación Modbus ya que será enlazado a sistema Scada, debe contar con la opción de acceso remoto.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20305765784	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	SPENA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SPENA GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:11:59

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se indica que la instalación es un suministro llave en mano. Se solicita facilitar la entrega de planos sanitarios, eléctricos , arquitectónicos, indicando el limite de alcance de la instalación solicitada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1.12 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El presente proceso es llave en mano según las especificaciones de las bases, se adjunta plano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA que el presente proceso es llave en mano según las especificaciones de las bases, se adjunta plano.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20305765784	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	SPENA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SPENA GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:11:59

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita una ampliación en el tiempo de entrega del equipo de 150 a 180 días calendario, debido a la complejidad del equipo, tiempos de fabricación y travesía.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1.8 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO se acoge, Ceñirse a las bases, la instalacion de este equipo esta en la ruta critica, y existe una declacion de situacion de emergencia sanitaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION, Ceñirse a las bases, la instalacion de este equipo esta en la ruta critica de ejecucion de obra, y existe una declacion de situacion de emergencia sanitaria.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20305765784	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	SPENA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SPENA GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:11:59

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

ara ampliar el universo de participantes se solicita incluir en los bienes similares para la experiencia del postor los siguientes equipos: equipo de control de olores, sistemas de aireación, equipo de biolavado, equipo aereador.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU OBSERVACION y se amplía la experiencia de postor de; equipos de control de olores, sistemas de aireación, equipo de biolavado, equipo aereador que se emplea en un PTAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU OBSERVACION y se amplía la experiencia de postor de; equipos de control de olores, sistemas de aireación, equipo de biolavado, equipo aereador que se emplea en un PTAR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	21:24:48

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Para la firma del Contrato las Bases exigen una Carta de Garantía emitida por el Fabricante. Solicitamos que la Carta de Garantía sea emitida y firmada por el Postor Ganador, quien firma el Contrato y es responsable del bien ofertado. En caso la institución tenga un reclamo o exija la ejecución de la garantía por defectos de manufactura, ésta se debe dirigir al postor ganador y no a la empresa fabricante, que muchas veces radica en el extranjero.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.3 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La carta de garantía deberá ser emitido y firmado por el postor ganador, asi mismo éste deberá mediante una carta del fabricante de la marca que autorice que el postor ganador es quien se hará cargo de la garantía comercial por el tiempo ofertado. Se presentará ambas cartas a la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA, La carta de garantía deberá ser emitido y firmado por el postor ganador, asi mismo éste deberá mediante una carta del fabricante de la marca que autorice que el postor ganador es quien se hará cargo de la garantía comercial por el tiempo ofertado. Se presentará ambas cartas a la firma del contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	21:24:48

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El Objeto de la Convocatoria es un Equipo especializado para tratamiento de agua. No es común su suministro entre las empresas nacionales proveedoras de equipos para tratamiento de agua.

Amparados en los principios que Rigen la ley de Contrataciones del Estado como son la Pluralidad de Postores y la Libre Competencia, solicitamos cordialmente considerar dentro de la Experiencia del Postor a Sistemas, Equipos y Elementos para Filtración de Agua en general, ya que los Filtros de Discos son Equipos que pertenecen a la misma familia de Equipos para Filtración de Agua y no son exclusivos para tratamiento de agua Residual doméstica.

De esta manera se permite la participación de la mayor cantidad de postores y no se vulnera los principios de libre concurrencia y pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado: Principios que Rigen las Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA SU CONSULTA y se amplía la experiencia de postor de; equipos para filtracion de agua que se emplea en un PTAR o PTAP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

1.- En el numeral 6 de la página 21 de la presente bases dice:
EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS.

DESCRIPCIÓN

Esta partida de Filtro de discos cuya alimentación viene del sedimentador lamelar del tanque biológico y este llevara libre de partículas a la cisterna previamente clorada, tiene como finalidad eliminar los sólidos finos y además nematodos y huevos de helmintos, el filtro de discos ubicado en el Plano IE-04.

Consulta: Favor proporcionarnos los planos IE-04.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge, se adjunta plano

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta un plano de replanteo donde se debe instalara el equipo de Filtro de discos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

2.- En el numeral 6 de la página 21 de la presente bases dice:

Parámetros de Diseño

Objetivo : Remoción de Nematodos intestinales y otros organismos

Consulta: Sobre el Objetivo, por favor indicar y especificar cuáles serían los otros organismos.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo descrito en el numeral 6 ¿ Descripción. Se refiere a eliminar los sólidos finos y además nematodos y huevos de helmintos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA, que según lo descrito en el numeral 6 ¿ Descripción. Se refiere a eliminar los sólidos finos y además nematodos y huevos de helmintos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

3.- En el numeral 6 de la página 21 de la presente bases dice:
Parámetros de Diseño
Contenido de SS promedio: 20 ppm de SS (que es un valor normal promedio esperado a la salida de un sedimentador secundario), de ser mayor a 20 ppm ello puede afectar al tamaño de equipo o número de discos, etc.
Consulta: Considerando que para cumplir con la calidad a la descarga, no se debería superar los 20ppm al ingreso del filtro.
Por favor si 20 ppm es el promedio indicar cual es el máximo de SST del efluente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que 20 ppm es el promedio y 25 ppm el máximo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ACLARA, que el parametro de 20 ppm es el promedio y 25 ppm el máximo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

4.- En el numeral 6 de la página 22 de la presente bases dice:
Parámetros de Diseño
NOTA: El valor recomendado para 20ppm de SS inlet es operar con una velocidad lineal del orden de 11m3/m2.h para apertura de 10 micrones.
Consulta: Si 20ppm es el promedio, al aumentar los sólidos suspendidos totales (SST) dicha velocidad lineal (11m3/m2/h) va a disminuir, por lo que se solicita que esa velocidad lineal indicada sea el valor máximo de 11 m3/m2/h.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que la concentración de sólidos suspendidos puede llegar a 25 ppm, se considera la velocidad lineal en rango de 7m3/m2/h - 11m3/m2/h.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ACLARA, que la concentración de sólidos suspendidos puede llegar a 25 ppm, se considera la velocidad lineal en rango de 7m3/m2/h - a - 11m3/m2/h.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

5.- En el numeral 6 de la página 22 de la presente bases dice:
Parámetros de Diseño
Modelo del filtro de retrolavado Amiad: DN50
Consulta: Favor confirmar que el modelo dependerá de cada fabricante, pudiendo ser R50.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, el modelo del filtro de retrolavado dependerá de cada fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA SU CONSULTA y se indica, que el modelo del filtro de retrolavado dependerá de cada fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

6.- En el numeral 6 de la página 22 de la presente bases dice:
Parámetros de Diseño
Strainer de Retrolavado: 50mm
Consulta: Favor confirmar que la canastilla o Strainer de Retrolavado será DN 50 (50mm) con un tamaño de paso de 0.5 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La canastilla de Retrolavado deberá ser DN 50 con tamaño de paso de malla de 0.5 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA SU CONSULTA y se indica, que la canastilla o strainer de Retrolavado deberá ser DN 50 con tamaño de paso de malla de 0.5 mm.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

7.- En el numeral 6 de la página 22 de la presente bases dice:
Parámetros de Diseño
Tipo de boquillas de esterilización: Material de ceramico y/o Acero inoxidable AISI 304 L y/o superior y/o laton.
Consulta: Favor confirmar el tipo de accionamiento de las boquillas de esterilización o boquillas de lavado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El tipo de accionamiento del sistema de lavado deberá ser automatico y pivotante para un mejor lavado de las mallas filtrantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA SU CONSULTA y se indica, que el tipo de accionamiento del sistema de lavado debera ser pivotante y automatico para las mallas filtrantes y el sistema de boquillas de esterilización

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

8.- En el numeral 6 de la página 22 de la presente bases dice:
Parámetros de Diseño
La cabina está a la intemperie, será metálicos diseñados para intemperie de material de acero de espesor mínimo 2 mm o superior, con acabado pintura electrostática, del tipo adosar, frente muerto, el tablero de control se suministrará con dispositivos y pernos de anclaje que sean requeridos, nivel de protección IP65 o superior, Resistencia contra impactos: IK10. Para el montaje se deberá considerar pedestal metálico y techo de protección.

Consulta: Por favor confirmar que se refiere al tablero eléctrico que ira adosada al equipo filtro de discos.
Así mismo indicar porque se solicita la clasificación IK10, este tablero no puede estar expuesto a golpes o impactos mecánicos fuertes, su ubicación esta en la parte superior del filtro de discos, cualquier impacto fuerte si bien el tablero podría soportar quizá el filtro no.

Favor indicar a que se refiere con ¿¿frente muerto¿¿ o es un error de tipeo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente; La cabina se refiere al tablero del filtro de discos.
El tablero deberá tener protección IK10.
Se suprimirá la palabra ¿frente muerto¿, es un error de tipeo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA SU CONSULTA y se confirma que se refiere al tablero del filtro de discos que ira adosada al equipo filtro de discos y estara a la interperie.
El tablero deberá tener protección IK10.
Se suprimirá la palabra ¿frente muerto¿.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

9.- En el numeral 6 de la página 23 de la presente bases dice:
Parámetros de Diseño
Si debe contar con la opción de acceso remoto, protocolos y demás opciones de comunicación.
Consulta: Favor indicar a que se refiere acceso remoto y cuáles serían los protocolos y demás opciones de comunicación que debe incluir el tablero eléctrico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El tablero eléctrico deberá tener protocolo de comunicación Modbus ya que será enlazado a sistema Scada, debe contar con la opción de acceso remoto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA, que el tablero eléctrico deberá tener protocolo de comunicación Modbus ya que será enlazado a sistema Scada, debe contar con la opción de acceso remoto.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

10.- En el numeral 6 de la página 23 de la presente bases dice:
Parámetros de Diseño
El equipo deberá de estar equipado con un marco de acero inoxidable.
Consulta: Favor confirmar que se refiere a la estructura del soporte del filtro de discos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, se refiere al marco o estructura de filtro de discos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma, que se refiere al marco o estructura de filtro de discos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

11.- En el numeral 6 de la página 23 de la presente bases dice:
Parámetros de Diseño
El acabado de la superficie de todas las piezas de acero inoxidable soldadas está completamente decapadas.
Consulta: Se solicita a la entidad con la finalidad de brindar mayor protección al equipo contra la corrosión, se oferte el acabado de la superficie de todas las piezas de acero inoxidable soldadas, completamente decapadas, pasivas y electropulidas, sustentado con certificado de fábrica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El acabado de la superficie metálica del equipo deberá ser sometido a un tratamiento de decapado, pasivado y electropulido, con su respectivo certificado de fábrica. El certificado será presentado con el equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se confirma que el acabado de la superficie metálica del equipo deberá ser sometido a un tratamiento de decapado, pasivado y electropulido, con su respectivo certificado de fábrica. El certificado será presentado por el contratista al momento de entregar el equipo en obra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

11.- En el numeral 6 de la página 23 de la presente bases dice:
Parámetros de Diseño
LOS MATERIALES DE FABRICACION SERA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304L y/o SUPERIOR, excepto el motor.

Consulta: Nuestra representada tiene mas de 15 años de experiencia en fabricación de este tipo de equipos que son los filtros de discos, siempre su material estándar es acero inoxidable 304.
Considerando la aplicación para lo cual se va a usar el equipo que es agua clarificada de un tratamiento biológico de agua residual doméstica, las características de esta agua tratada no son agresivas por lo que el acero Inoxidable 304 es mas que suficiente para garantizar la operación y durabilidad del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta realizada por parte del postor solicita la modificación de las especificaciones técnicas la cual no esta debidamente motivada así mismo como consulta solo podriamos aclarar mas no modificar algun extremo, por lo que estaria mal formulada su consulta, por lo tanto debe ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, y se le comunica que su consulta esta mal formulada. Ceñirse a las bases.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

12.- En el numeral 6 de la página 23 de la presente bases dice:
Parámetros de Diseño
Descarga a través del eje central
Consulta: Favor confirmar que se refiere a la descarga del agua de lavado
Ya que ésta sale del centro del equipo pero luego es conectado hacia la descarga final de forma lateral.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La descarga a través del eje central se refiere al agua de rechazo o de lavado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE confirma que la descarga sera a través del eje central se refiere al agua de rechazo o de lavado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

13.- En el numeral 6 de la página 23 de la presente bases dice:
Parámetros de Diseño
Adjuntar protocolos del proceso de soldadura de acero inoxidable.
Consulta: Favor confirmar que dicho documento se presentará con la entrega del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, los protocolos serán presentados con la entrega de los equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA; que los protocolos serán presentados por el contratista durante la entrega de los equipo en obra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

14.- En el numeral 8 de la página 25 de la presente bases dice:

Plazo de entrega:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de Ciento Ochenta (180) días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato y/o notificada la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Plazo de Entrega: Ciento Cincuenta (150) Días Calendarios

Plazo de Instalación y Puesta en Funcionamiento: Treinta (30) Días Calendarios

Consulta: Por favor solicitamos al comité de la entidad ampliar el plazo de entrega dado que la fabricación, importación y demás procedimientos estarán tomando fechas de fiestas navideñas y año nuevo, en donde la mayoría de los fabricantes de equipos salen de vacaciones por 15, 20 o 30 días de vacaciones.

Siendo:

Plazo de Entrega: Ciento Ochenta (180) Días Calendarios

Plazo de Instalación y Puesta en Funcionamiento: Treinta (30) Días Calendarios

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SU CONSULTA HA SIDO RESPONDIDA EN EL NUMERAL 5, La observacion fue formulada por el Postor SPENA GROUP S.A.C. NO SE ACOGE SU CONSULTA, Ceñirse a las bases, la instalacion de este equipo esta en la ruta critica de ejecucion de obra, y existe una declacion de situacion de emergencia sanitaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

16.- En el numeral 13 de la página 26 de la presente bases dice:
La garantía comercial del bien debe de ser CINCO (05) años una vez recepcionado el bien.

Consulta: Se solicita a la entidad que estos servicios de mantenimiento preventivo no condicionan el pago total del equipo una vez entregado, instalado y puesto en funcionamiento con sus respectivas pruebas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 13 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma los servicios de mantenimiento preventivo anual es posterior a la entrega, instalación y puesta en marcha, esto no condiciona el pago de la prestación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA; que los servicios de mantenimiento preventivo anual es posterior a la entrega, instalación y puesta en marcha, esto no condiciona el pago de la prestación

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

17.- FORMA DE PAGO

¿Para la conformidad de entrega, se pueden presentar los documentos por mesa de partes virtual? - De ser afirmativo indicar la pagina virtual.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: - Literal: 2.5 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta realizada por el postor solicita la modificacion de la presentacion de documentos por mesa de partes virtual, lo cual no es posible, asi mismo como consulta solo podriamos aclarar mas no modificar algun extremo, por lo que estaria mal formulada su consulta, por lo tanto debe ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, los documentos deben presentarse en fisico y en original, por mesa de partes del GRA. Ceñirse a las bases.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

18.- En el numeral 6 de la página 23 de la presente bases dice:
La obra civil de construcción del canal ya está ejecutada
Consulta: Favor confirmar que los trabajos de adecuación de la estructura civil como soportes, pase de tuberías de descarga, en caso se requiera será ejecutada por la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los trabajos de la obra civil esta terminada, la contratista deberá proveer todo lo necesario para la instalación, puesta en marcha y pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA; que los trabajos de la obra civil esta terminada, la contratista deberá ejecutar los soportes, pase de tuberías de descarga y debe proveer todo lo necesario para la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento, a su propio costo del contratista.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:27:18

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

19.- Para las pruebas:
Consulta: Favor confirmar que la entidad suministrará:
¿ Energía eléctrica hasta el filtro de discos
¿ Agua limpia o agua tratada con la calidad para la cual ha sido seleccionada el equipo en cantidad suficiente para las pruebas
¿ Habilitar la línea de descarga para evacuar el agua usada para las pruebas
En caso no se pueda probar el equipo en operación, se probará en vacío con compromiso de hacer las pruebas en funcionamiento posterior, sin que esto condicione el pago de la prestación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 17 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO se acoge, el postor deberá considrar en sus costos, el suministro de energia electrica, agua y todo los bienes e insumos necesarios para las pruebas de funcionamiento del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA; que el postor deberá considrar en sus costos, el suministro de energia electrica, agua y todo los bienes e insumos necesarios para las pruebas de funcionamiento del equipo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20536217836	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	ARTES METALICAS LOJA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:35:01

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Para acreditar el cumplimiento de la Especificaciones Técnicas se indica que "El cumplimiento de la Especificaciones Técnicas (características y/o requisitos funcionales específicos del bien) deberá ser acreditados con la presentación de: folletos, instructivos, catálogos, brochures o similares; asimismo de no encontrarse la totalidad del requerimiento estos se pueden acreditar con la presentación de una Declaración Jurada."

Al respecto se solicita aclarar:

1. Para los folletos, instructivos, catálogos, brochures o similares ¿deberan ser emitidos por el mismo fabricante o se aceptará emitidos por el distribuidor?
2. Confirma que no será necesario la acreditación de la totalidad de las características técnicas; de ser así, confirmar únicos parámetros deberán acreditarse.
3. En Calidad y Documentación se indica que "El fabricante de los equipos deberá tener representación en el Perú con la finalidad de garantizar el mantenimiento de los mismos", confirmar que la acreditación de ser distribuidor, representante o similar será con la entrega de los bienes y no en la etapa de presentación de ofertas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

1. Los folletos, instructivos, catálogos, brochures o similares deberán ser emitidos por el fabricante al postor y éste a su vez deberá presentarlo con su propuesta. 2.La acreditación total de las características técnicas es obligatorio, ademas de la declaración deberá adjuntar ficha de cumplimiento de las especificaciones técnicas firmada por el fabricante del equipo en señal de cumplimiento. Estos documentos se presentarán con la oferta. 3. La carta de representación como distribuidor deberá ser presentada con la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA; 1. Los folletos, instructivos, catálogos, brochures o similares deberán ser emitidos por el fabricante al postor y éste a su vez deberá presentarlo con su propuesta. 2. La acreditación total de las características técnicas es obligatorio, ademas de la declaración deberá adjuntar ficha de cumplimiento de las especificaciones técnicas firmada por el fabricante del equipo en señal de cumplimiento. Estos documentos se presentarán con la oferta. 3. La carta de representación como distribuidor deberá ser presentada con la oferta.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20536217836	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	ARTES METALICAS LOJA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:35:01

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En Características y Condiciones se indica posición de montaje sobre canal; por otro lado tambien se establece como diámetro del disco 1.9 metros.

1. Se consulta si la Obra Civil ya esta terminada y construida; de ser así confirmar el ancho terminado para el canal del Filtro de Discos

2. Dado que la medida maxima del diametro del Filtro de Disco por si solo no garantiza que se pueda montar en el canal existente, dado que cada fabricante maneja su propia tolerancia entre el diámetro del filtro de discos y el ancho mínimo de canal para su adecuado montaje; se consulta que la medida el diámetro del filtro de discos sea según el diseño y medida de cada fabricante siempre que se garantice pueda ser compatibilizado e instalado en el ancho del canal existente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA SU CONSULTA, y se aclara; 1) La estructura del canal donde se intalara el filtro de discos, es de concreto armado y ya esta construido. 2) el ancho luz libre maximo y utilde canal es de 2.80 mt. Donde se tiene holgura para instalar el filtro de discos incluido la carcasa y elementos necesarios para su anclaje y operacion, segun diseño de fabricante. no se puede efectuar trabajos de demolicion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20536217836	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	ARTES METALICAS LOJA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:35:01

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se consulta confirmar a que se refiere con efecto bomba/motor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se corregirá texto, es potencia de motor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA; que se refiere a la potencia del motor, se corregirá el texto.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20536217836	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	ARTES METALICAS LOJA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:35:01

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:
Sobre el modelo del filtro del retrolavado solicitamos suprimir el termino AMIAD dado que puede corresponder al diseño de un determinado fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** S/L **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA; que se va a suprimir el termino AMIAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20536217836	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	ARTES METALICAS LOJA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:35:01

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Se consulta confirmar que el efecto del motor del accionamiento se refiere a la potencia mínima del motor del accionamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** S/L **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA y se confirma que el efecto del motor del accionamiento se refiere a la potencia mínima del motor del accionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20536217836	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	ARTES METALICAS LOJA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:35:01

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Para la opción de acceso remoto, protocolos y demás opciones de comunicación; se solicita ser más específico al respecto dado que se consulta confirmar si se integrará con un SCADA, PLC Central y de ser así que protocolos y opciones de comunicación remota deberá tener.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** S/L **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El tablero eléctrico deberá tener protocolo de comunicación Modbus ya que será enlazado a sistema Scada, debe contar con la opción de acceso remoto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA; que el tablero eléctrico deberá tener protocolo de comunicación Modbus ya que será enlazado a sistema Scada, debe contar con la opción de acceso remoto.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20536217836	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	ARTES METALICAS LOJA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:35:01

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se indica Tablero con PLC, se consulta confirmar si deberá considerarse un HMI.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA; que se debe considerar HMI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20536217836	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	ARTES METALICAS LOJA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:35:01

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Para la Garantía del Bien se establece 5 años; se aclara que los bienes materia de contratación tiene una garantía estándar de 1 a 2 años, razón por la cual el exceso de garantía puede impactar en un sobre costo al momento de la presentación de ofertas. Por esta razón, se solicita sea aceptado como garantía mínima 2 años.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con el objetivo de ampliar la mayor participacion de postores, se reduce la garantía del bien a 2 años minimos. Los kit de mantenimiento y las prestaciones adicionales para cumplir la garantía de dos años, es a costo del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA SU CONSULTA, y se indica que con el objetivo de ampliar la pluralidad de postores se reduce la garantía del bien a 2 años minimos. Los kit de mantenimiento y las prestaciones adicionales para cumplir la garantía de dos años, es a costo del contratista.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20536217836	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	ARTES METALICAS LOJA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:35:01

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Para la forma de pago solicitamos sea considerado un adelanto del 30%.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** S/L **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO se acoge, ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA SU CONSULTA, y se indica que debe ceñirse a las bases, la forma de pago esta detallado en las bases de la adjudicacion simplificada N° 172 -2023-GRA-2.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATIVOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA

Ruc/código :	20536217836	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	ARTES METALICAS LOJA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:35:01

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Para la experiencia del postor en Bienes similares solicitamos se considere lo siguiente;

1) Para SUMINISTRO E INSTALACIÓN debería decir; SUMINISTRO Y/O INSTALACION, es decir no necesariamente ambos.

2) Para equipos similares se solicita sea aceptado equipos para el tratamiento y/o transporte y/o limpieza de aguas residuales como Máquinas de Balde Mecánicas, Máquinas de Balde Hidráulicas o Hidrojets.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta realizada por el postor solicita la modificacion de la experiencia del postor, lo cual no es posible, asi mismo como consulta solo podriamos aclarar mas no modificar algun extremo, por lo que estaria mal formulada su consulta, por lo tanto debe ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, y se le comunica que su consulta esta mal formulada. Ceñirse a las bases.