

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-SEDA HUANUCO SA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRÍA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA

Ruc/código :	20604136904	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	H2O INSTRUMENT E.I.R.L.	Hora de envío :	15:52:07

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Inciso E; DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE FLOCULACIÓN se solicita la consideración de los PANELES DE PVC con un espesor de 20mm COMO MÍNIMO, ya que debido a la fuerza de ingreso del agua a las unidades de floculación un espesor menor lo puede fracturar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal f) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación indicada no se ajusta al proceso de Selección, por lo que no se acoge la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRÍA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA

Ruc/código :	20604136904	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	H2O INSTRUMENT E.I.R.L.	Hora de envío :	15:52:07

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. Se consideran servicios similares: instalación y/o construcción y/o creación y/o ampliación y/o mejoramiento y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable y agua residual. Por lo cual, solicito se amplie la experiencia a: INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL EN PTAP, RESERVORIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE, debido similitud de la prestación, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, Trato, Competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: C Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación indicada no se ajusta al proceso de Selección, por lo que no se acoge la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRÍA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	16:53:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita que la válvula cumpla con la NTP 399.034.2007, sin embargo, líneas abajo solicitan tornillo triple incisión de bronce niquelado, al respecto notamos una contradicción en el requerimiento toda vez que la norma no indica un material en específico, por tanto, solicitamos se acepté también tornillos autoroscante con tratamiento resistente a la corrosión en material metal zincado esto fomentará la mayor participación y pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La válvula de paso debe de cumplir con la NTP 399.034.2007(revisada 2015), así mismo el tornillo triple incisión, podrá ser de bronce niquelado o metal zincado u otro material de resistente a la corrosión, por lo tanto se aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRÍA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	16:53:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se consulta si el postor adjudicado con la buena pro al momento de la entrega de los bienes deberá presentar su certificado ISO 9001:2015, con lo cual se asegurará la calidad de los productos y servicios que se ofrecen.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el procedimiento del proceso de selección no se requerirá la Norma ISO 9001:2015, por lo tanto se aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRÍA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	16:53:12

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se indica en las bases que las Valvulas de Paso cumplan con la NTP 399.034.2007
Se observa lo requerido y se solicita se modifique con la norma vigente: NTP 399.034.2007 revisada el 2015

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1.1.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP 399.034.2007 revisada el 2015.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La norma a considerar corresponde a la NTP 399.034.2007 (revisada el 2015), por lo que se acoge la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null