

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE POSTES DE MADERA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN PARA RENOVACIÓN Y/O AMPLIACIONES DE REDES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA - 2024

Ruc/código :	20515573365	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	RING RING & ENERGY CORPORATION - SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:35:55

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la tabla de datos técnicos, ítem 3.0, confirmar que se puede presentar postes de clase 6 o de clase 7 a consideración del postor.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las Especificaciones Técnicas (EETTs) son claras y el ítem 3.0 para la característica Clase el valor requerido es 7 ó 6. Es decir el postor puede proponer poste clase 7 ó 6

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE POSTES DE MADERA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN PARA RENOVACIÓN Y/O AMPLIACIONES DE REDES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA - 2024

Ruc/código :	20515573365	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	RING RING & ENERGY CORPORATION - SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:35:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la tabla de datos técnicos, ítem 11.0, confirmar que se puede presentar postes de CCA-C o Pentaclorofenol a consideración del postor.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las EETTs son claras y el  
Ítem 11.0 señala que el Valor  
requerido para la  
característica Sustancia  
preservante es CCA-C y/o  
Pentaclorofenol. Es decir  
queda a consideración del  
postor cuál de ellos aplicar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE POSTES DE MADERA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN PARA RENOVACIÓN Y/O AMPLIACIONES DE REDES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA - 2024

Ruc/código :	20515573365	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	RING RING & ENERGY CORPORATION - SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:35:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el punto ROTULADO, respecto al segundo marcaje en el poste ¿Todos los postes deberán tener una placa metálica o marca en bajo relieve que consigne el número de carga que le corresponde¿, confirmar que solo se consignará el valor de varga de rotura, de tener otro dato indicarlo o enviar imagen sobre lo requerido.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisamos que el término "número de carga" se refiere a la carga que corresponde de un determinado lote. No se refiere a carga mecánica. Los detalles de la rotulación se indican en el numeral 7.5.1. de las Especificaciones Técnicas contenido en las Bases administrativas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE POSTES DE MADERA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN PARA RENOVACIÓN Y/O AMPLIACIONES DE REDES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA - 2024

Ruc/código :	20515573365	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	RING RING & ENERGY CORPORATION - SUCURSAL	Hora de envío :	16:35:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el ROTULADO, confirmar que se requieren dos tipos de rotulados en cada poste.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tal como se indica en el numeral 7.5.1 ROTULADO de las EETTs los postes deberán tener dos marcas, la primera en la sección de la base y la segunda a 3 050 mm (120¿) de la base, impreso en bajo relieve utilizando el equipo quemador, con la descripción y medidas señaladas en la norma ANSI O5.1 y AWPA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE POSTES DE MADERA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN PARA RENOVACIÓN Y/O AMPLIACIONES DE REDES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA - 2024

Ruc/código :	20515573365	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	RING RING & ENERGY CORPORATION - SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:35:55

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el PLAZO, se solicita ampliar el plazo de entrega a 120 días, dada la naturaleza del producto y la logística que debe realizarse para su importación y traslado a cada almacén de ADINELSA.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Debido a nuestra necesidad no se acoge a lo solicitado y se mantiene el plazo máximo de noventa (90) días calendario conforme se indica en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE POSTES DE MADERA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN PARA RENOVACIÓN Y/O AMPLIACIONES DE REDES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA - 2024

Ruc/código :	20515573365	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	RING RING & ENERGY CORPORATION - SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:35:55

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En la EXPERIENCIA, confirmar que solo se aceptará como bienes similares: postes de madera importada para aplicación en líneas eléctricas en general.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las Bases son claras y en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN se consideran bienes similares a postes de madera importada para líneas eléctricas en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null