

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MARCOS Y TAPAS PARA BUZON DE DESAGUE

Ruc/código :	20606601442	Fecha de envío :	17/04/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO AZIONE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:12:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

la consulta es el diseño de acero requerido para el procedimiento indicando medidas de varillas de acero disposicion o separacion de aceros etc.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.8 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se encuentra explicado en las bases del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que en la página 22 de las bases, materiales para la tapa de hormigón o concreto armado, indica "La distribución del acero será 3/8" @ 0.05m en ambos sentidos" de las bases.