

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA CBL-05 DEL EDIFICIO DE CALENTAMIENTO DE LODOS DE LA PTAR DE SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20600388551	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INGENIERIA Y COMERCIO INDUSTRIAL S.A.C. - TEINCO INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	16:30:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la sección correspondiente al "Objetivos de la Contratación", se indica la "Adquisición de tres bombas horizontales tipo tornillo marca Wangen modelo KL50S 114". Sin embargo, al revisar los datos técnicos proporcionados, se observa que se incluyen especificaciones del motor y reductor. Agradeceremos se precise si el alcance de la contratación contempla exclusivamente las bombas mencionadas o si también se requiere la provisión de los motorreductores correspondientes.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, aclarando que efectivamente la bomba es completa armada que incluye el motor y reductor de conformidad a las especificaciones técnicas del modelo indicado o equivalente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se incluye en el CAPITULO III Item 5.2. Características Técnicas - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS":

Bomba completamente Armada que incluye motor y reductor.

Asimismo se hace la presición:

CAPITULO III Item 5.2. Características Técnicas - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" - Modelo del motor y reductor:

Dice: ""RF87 DRE180M4/TF""

Debe decir: ""RF87 DRE180M4/TF ó equivalente""

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA CBL-05 DEL EDIFICIO DE CALENTAMIENTO DE LODOS DE LA PTAR DE SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	17:51:40

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN¿, se indica ¿Adquisición de 3 Bombas Horizontales tipo tornillo marca Wangen¿.¿ Y en la página 23 del inciso ¿5.2 Características técnicas¿ se indica ¿BOMBA SUMERGIBLE DE CÁMARA DE BOMBEO DE LODOS¿, confirmar cuál de los tipos de bombas se necesita

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, aclarando que hubo un error de transcripción para el CAPITULO III Item 5.2. Características Técnicas, el mismo que se trata de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - "BOMBA HORIZONTAL DE TORNILLO PARA CÁMARA DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN DE LODOS (CBL-05)".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"CAPITULO III Item 5.2. Características Técnicas - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"

Dice: ""BOMBA SUMERGIBLE DE CÁMARA DE BOMBEO DE LODOS""

Debe decir: ""BOMBA HORIZONTAL DE TORNILLO PARA CÁMARA DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN DE LODOS (CBL-05)""

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA CBL-05 DEL EDIFICIO DE CALENTAMIENTO DE LODOS DE LA PTAR DE SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	17:51:40

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Características técnicas, se solicita puedan indicar la altura sobre el nivel del mar al que operará la bomba.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, siendo la altura esta a 3990 m.s.n.m. a la que operará la bomba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se incluye en el CAPITULO III Item 5.2. Características Técnicas - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS":

Altura de Operación de la bomba: 3990 m.s.n.m."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA CBL-05 DEL EDIFICIO DE CALENTAMIENTO DE LODOS DE LA PTAR DE SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	17:51:40

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Características técnicas¿ Se solicita puedan indicar el rango de temperaturas que tiene el lugar donde operará la bomba

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, siendo el rango de temperaturas del lugar de entre 5° a 17° C a la que operará la bomba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se incluye en el CAPITULO III Item 5.2. Características Técnicas - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"":

Rango de temperaturas de operación de la zona de trabajo: De entre 5° a 17° C."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA CBL-05 DEL EDIFICIO DE CALENTAMIENTO DE LODOS DE LA PTAR DE SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	17:51:40

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Características técnicas¿ Se solicita puedan indicar el rango de porcentaje de sólidos del fluido de trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, siendo el rango de porcentaje de sólidos del fluido de trabajo de entre 35 % a 40 % con la que operará la bomba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se incluye en el CAPITULO III Item 5.2. Características Técnicas - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"":

Rango de porcentaje de sólidos del fluido de trabajo: De entre 35 % a 40 %."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA CBL-05 DEL EDIFICIO DE CALENTAMIENTO DE LODOS DE LA PTAR DE SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	17:51:40

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

2 Características técnicas¿ Se solicita puedan indicar longitud del tornillo helicoidal de la bomba

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, siendo la longitud del tornillo helicoidal del bomba de 75 cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se incluye en el CAPITULO III Item 5.2. Características Técnicas - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"":

Longitud del tornillo helicoidal del bomba: De 75 cm."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA CBL-05 DEL EDIFICIO DE CALENTAMIENTO DE LODOS DE LA PTAR DE SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	17:51:40

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Características técnicas Se solicita puedan indicar la diferencia de alturas entre el punto de succión y descarga.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, siendo diferencia de alturas de 11 metros entre el punto de succión y descarga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se incluye en el CAPITULO III Item 5.2. Características Técnicas - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"":

Diferencia de alturas entre el punto de succión y descarga: De 11 metros."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA CBL-05 DEL EDIFICIO DE CALENTAMIENTO DE LODOS DE LA PTAR DE SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:54:16

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

FAVOR DE ACLARAR EN EL PLAZO DE ENTREGA, YA QUE EN EL CAPITULO I (GENERALIDADES) INDICAN QUE EL PLAZO ES DE 120 DIAS CALENDARIOS Y EN EL CAPITULO III (REQUERIMIENTO) EN EL PUNTO 5.7, PAGINA 23 INDICAN QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PROVISION ES DE 140 DIAS CALENDARIOS.

SE SOLICITA AL COMITE ACLARAR EL PLAZO CORRECTAMENTE, YA QUE EXISTE INFORMACION INCONGRUENTE Y PUEDEN OCASIONAR UNA DESCALIFICACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observación, aclarando que hubo un error de transcripción para el CAPITULO I Generalidades, el mismo que se trata de PLAZO DE ENTREGA DE 140 DÍAS CALENDARIOS, tal como se indica en el CAPITULO III Requerimiento Item 5.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PROVISIÓN ES DE 140 DÍAS CALENDARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"CAPITULO I Generalidades, el mismo que se trata de PLAZO DE ENTREGA

Dice: De 120 días calendarios.

Debe decir: De 140 días calendarios."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA CBL-05 DEL EDIFICIO DE CALENTAMIENTO DE LODOS DE LA PTAR DE SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:54:16

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Los equipos objeto de la convocatoria (Bomba de Recirculación de lodos), son parte de la familia de Equipos para Tratamiento de agua Residual; para fomentar la Pluralidad de Postores, solicitamos que se incluya en la experiencia del postor, al suministro de equipos para tratamiento de aguas residuales y/o equipos de tratamiento de agua en general. Amparados en los principios que Rigen la ley de Contrataciones del Estado como son la Pluralidad de Postores y la Libre Competencia, solicitamos cordialmente considerar dentro de la Experiencia del Postor a Sistemas, Equipos y Plantas de tratamiento de Agua ya que son bienes que pertenecen a la misma familia. De esta manera se permite la participación de la mayor cantidad de postores y no se vulnera los principios que rigen las Contrataciones del Estado Norma que se vulnera: Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado: Principios que Rigen las Contrataciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, se ha solicitado la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD en el suminsitro de bombas en general, ya que se trata de equipos que se requiere que los postores sean especialistas y con experiencia en dicho rubro para dar un soporte técnico comercial adecuado en determinado tipo de equipamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA CBL-05 DEL EDIFICIO DE CALENTAMIENTO DE LODOS DE LA PTAR DE SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:14:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

De la sección específica, número 5.2.1 " Características de las bombas " Con el fin de ampliar la pluralidad de postores, se solicita anexar las dimensiones y/o planos esquemático de las bombas donde se indique la distancia entre bridas, la conexiones con la base y agujeros de cimentación. Ya que existe la compatibilidad entre bombas de diversas marcas, las cuales podrían tener mayor eficiencia en el bombeo y en el consumo energético.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1 Literal: a

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 21

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, se adjuntará esquemas de dichas bombas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se incluye en el CAPITULO III Item 5.2. Características Técnicas - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"":

Se adjunta Esquema de dichas bombas."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA CBL-05 DEL EDIFICIO DE CALENTAMIENTO DE LODOS DE LA PTAR DE SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:14:12

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

De la sección específica, número 5.2.1 " Características de las bombas " Con el fin de ampliar la pluralidad de postores, se solicita confirmar: Confirmar que el tipo de fluido se asemeja a la condiciones de agua en viscosidad, densidad y temperatura de <40°C. Este dato característico del fluido es necesario para una correcta selección de equipo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, se aclara que específicamente se trata de agua residuales con sólidos, considerado como un fluido viscoso con una densidad de 1.08 Kg/m3 y circula a una temperatura menor a 40°C. Ver respuesta a consulta N° 04 y N° 05.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se incluye en el CAPITULO III Item 5.2. Características Técnicas - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"":

El fluido de trabajo se trata de agua residual con sólidos, considerado como un fluido viscoso con una densidad de 1.08 Kg/m3 y circula a una temperatura menor a 40°C."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA CBL-05 DEL EDIFICIO DE CALENTAMIENTO DE LODOS DE LA PTAR DE SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:14:12

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

De la sección específica, numero 5.2.1 " Características de las bombas ". Se solicita anexar las características del fluido para una correcta selección de equipo; Ya que estas varían a través del tiempo. Debido a: crecimiento poblacional en el tiempo, hábitos de consumo, desarrollo comercial eh industrial, variación de contaminantes, entre otros.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. Ver respuesta a consulta N° 11.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se incluye en el CAPITULO III Item 5.2. Características Técnicas - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"":

El fluido de trabajo se trata de agua residuales con sólidos, considerado como un fluído viscoso con una densidad de 1.08 Kg/m3 y circula a una temperatura menor a 40°C."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA CBL-05 DEL EDIFICIO DE CALENTAMIENTO DE LODOS DE LA PTAR DE SAN JERONIMO"

Ruc/código : 20611776706

Fecha de envío : 17/03/2025

Nombre o Razón social : JIDOKA INDUSTRIAL S.A.C.

Hora de envío : 23:28:37

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Con la finalidad de promover la pluralidad de postores se solicita amablemente al comité de selección se pueda considerar una experiencia económica de 28000 soles para las micro y pequeñas empresas

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** B **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. Ver respuesta a consulta N° 09.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA CBL-05 DEL EDIFICIO DE CALENTAMIENTO DE LODOS DE LA PTAR DE SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20611776706	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	JIDOKA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	23:28:37

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Con la finalidad de pluralidad de postores se solicita amablemente al comité de selección se pueda considerar dentro de la experiencia bombas dosificadoras

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: B Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. Ver respuesta a consulta N° 11.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA CBL-05 DEL EDIFICIO DE CALENTAMIENTO DE LODOS DE LA PTAR DE SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20611776706	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	JIDOKA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	23:49:29

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se consulta al comité aclarar el lugar de entrega de los equipos ya que en el ítem 5.5 indica almacenes de Seda Cusco. Aclarar si deberá ser en los almacenes o en la planta de San Jerónimo

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, aclarando que hubo un error de transcripción para el CAPITULO III Item 5.5. TRANSPORTE de las Especificaciones Técnicas que debería decir "Puesto e la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Jerónimo, tal como indica el Item 5.7 LUGAR Y PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PROVISIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"CAPITULO III Item 5.2. Características Técnicas - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" 5.5. Transporte:

Dice: Puesto en Almacén de la EPS. SEDACUSCO S.A.

Debe decir: Puesto en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Jerónimo."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA CBL-05 DEL EDIFICIO DE CALENTAMIENTO DE LODOS DE LA PTAR DE SAN JERONIMO"

Ruc/código :	20611776706	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	JIDOKA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	23:49:29

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:
Se solicita amablemente al comité aclarar si se deberá considerar la instalación de los bienes a adquirir o estos serán realizados por la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. Ver CAPITULO III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, donde no se incluye la instalación, ya que serán realizados por la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null