

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : AGROMERCADO

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-AGROMERCADO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL PROCESO DE MADURACIÓN DE QUESOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE 8 UNIDADES PRODUCTORAS, 8 DISTRITOS DE 8 PROVINCIAS DE 8 DEPARTAMENTOS CUI N° 2613870 -

Ruc/código : 20545997224

Nombre o Razón social : VL TELECOM S.A.C.

Fecha de envío : 26/05/2025

Hora de envío : 20:52:55

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En los TDR mencionan sobre la altura del modulo 3.50m, pero en todo momento en los planos adjuntos se verifica que será de 3.20m altura libre + 0.10m del espesor del termopanel, el cual nos da un Nivel superior + 3.30m desde la losa. Se recomienda que sea la medida de los planos para que ingrese los equipos en la parte superior y no genere incompatibilidades

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, precisando que las medidas deben ser de acuerdo al plano de arquitectura del módulo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la observación, precisando que las medidas deben ser de acuerdo al plano de arquitectura del módulo

Entidad convocante : AGROMERCADO

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-AGROMERCADO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL PROCESO DE MADURACIÓN DE QUESOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE 8 UNIDADES PRODUCTORAS, 8 DISTRITOS DE 8 PROVINCIAS DE 8 DEPARTAMENTOS CUI N° 2613870 -

Ruc/código :	20545997224	Fecha de envío :	26/05/2025
Nombre o Razón social :	VL TELECOM S.A.C.	Hora de envío :	20:52:55

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

se solicita en el primer entregable que las IIEE y las IISS deben realizarse al 100%, el cual es imposible ya que dentro de modulo de maduración se encuentra la mayor parte de las IIEE y las IISS y para poder realizarlas se tendría que armar este mismo.

Aclarar si para este primer entregable solo son las IIEE y las IISS que están por fuera del modulo de maduración.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación indicando que las las instalaciones sanitaria de la cámara y demás ambientes debe esta concluido antes del montaje de la cámara al igual que los puntos de conexión eléctrica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la observación indicando que las las instalaciones sanitaria de la cámara y demás ambientes debe esta concluido antes del montaje de la cámara al igual que los puntos de conexión eléctrica

Entidad convocante : AGROMERCADO

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-AGROMERCADO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL PROCESO DE MADURACIÓN DE QUESOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE 8 UNIDADES PRODUCTORAS, 8 DISTRITOS DE 8 PROVINCIAS DE 8 DEPARTAMENTOS CUI N° 2613870 -

Ruc/código :	20545997224	Fecha de envío :	26/05/2025
Nombre o Razón social :	VL TELECOM S.A.C.	Hora de envío :	20:52:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las partidas no existe el ítem de corte de terreno, lo cual se da a entender que el terreno no tiene pendiente, para confirmar se solicita que adjunten el PLANO TOPOGRAFICO con las curvas de nivel existentes.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el terreno es plano y no presenta pendientes. Por ello, el expediente no considera el plano topográfico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que el terreno es plano y no presenta pendientes. Por ello, el expediente no considera el plano topográfico

Entidad convocante : AGROMERCADO

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-AGROMERCADO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL PROCESO DE MADURACIÓN DE QUESOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE 8 UNIDADES PRODUCTORAS, 8 DISTRITOS DE 8 PROVINCIAS DE 8 DEPARTAMENTOS CUI N° 2613870 -

Ruc/código :	20545997224	Fecha de envío :	26/05/2025
Nombre o Razón social :	VL TELECOM S.A.C.	Hora de envío :	20:52:55

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En los planos adjuntos no se verifica las juntas de dilatación de la LOSA de 14.00m X 17.00m, se solicita se adjunte.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que las juntas de dilatación van acorde a la cámara de frio hermética y de acuerdo a la forma de vertido del concreto y de ser aplicable la normativa vigente para la determinación de la junta de dilatación para la losa, la losa del modulo de maduracion debe ser construido en una sola pieza por un tema de hermeticidad, ademas tomando como referencia el plano SH-01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara al participante que las juntas de dilatación van acorde a la cámara de frio hermética y de acuerdo a la forma de vertido del concreto y de ser aplicable la normativa vigente para la determinación de la junta de dilatación para la losa, la losa del modulo de maduracion debe ser construido en una sola pieza por un tema de hermeticidad, ademas tomando como referencia el plano SH-01

Entidad convocante : AGROMERCADO

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-AGROMERCADO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL PROCESO DE MADURACIÓN DE QUESOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE 8 UNIDADES PRODUCTORAS, 8 DISTRITOS DE 8 PROVINCIAS DE 8 DEPARTAMENTOS CUI N° 2613870 -

Ruc/código :	20545997224	Fecha de envío :	26/05/2025
Nombre o Razón social :	VL TELECOM S.A.C.	Hora de envío :	20:52:55

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En los planos aparecen mobiliario, mesas y lavadero para los ambientes del modulo pero no se encuentran en los item, es parte del proceso?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al participante que el mobiliario es parte de otro proceso de selección. Sin embargo, se PRECISA que las instalaciones eléctricas y sanitarias deben ser instaladas de acuerdo a los planos detallados en las bases del presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ACLARA al participante que el mobiliario es parte de otro proceso de selección. Sin embargo, se PRECISA que las instalaciones eléctricas y sanitarias deben ser instaladas de acuerdo a los planos detallados en las bases del presente proceso de selección.

Entidad convocante : AGROMERCADO

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-AGROMERCADO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL PROCESO DE MADURACIÓN DE QUESOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE 8 UNIDADES PRODUCTORAS, 8 DISTRITOS DE 8 PROVINCIAS DE 8 DEPARTAMENTOS CUI N° 2613870 -

Ruc/código :	20545997224	Fecha de envío :	26/05/2025
Nombre o Razón social :	VL TELECOM S.A.C.	Hora de envío :	20:52:55

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

en el ítem 01.02.05.02.02 PERFIL METALICO HSS 100 x 75 x 4.5mm, no es un perfil comercial.
se propone realizar una mejora y reemplazarlo por una medida siguiente, el cual sería de 100 x 100 x 4.5mm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO se acoge la observación puesto que las medidas solicitadas en los términos de referencia cumple con las condiciones técnicas para los trabajos que se realizaran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO se acoge la observación puesto que las medidas solicitadas en los términos de referencia cumple con las condiciones técnicas para los trabajos que se realizaran

Entidad convocante : AGROMERCADO

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-AGROMERCADO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL PROCESO DE MADURACIÓN DE QUESOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE 8 UNIDADES PRODUCTORAS, 8 DISTRITOS DE 8 PROVINCIAS DE 8 DEPARTAMENTOS CUI N° 2613870 -

Ruc/código :	20545997224	Fecha de envío :	26/05/2025
Nombre o Razón social :	VL TELECOM S.A.C.	Hora de envío :	20:52:55

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el plano SH-01 (DETALLE PISOS Y VEREDA) el poliuretano es de 6mm y el autonivelante de 4mm pero el nivel que marcan no llega a sumar 0.10m, favor de aclarar si es 0.01m o 1cm en total.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al participante que la medida correcta en el detalle de pistas y vereda es de 1 cm en total, la visualización de las medidas se realiza haciendo zoom en los planos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ACLARA al participante que la medida correcta en el detalle de pistas y vereda es de 1 cm en total, la visualización de las medidas se realiza haciendo zoom en los planos.

Entidad convocante : AGROMERCADO

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-AGROMERCADO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL PROCESO DE MADURACIÓN DE QUESOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE 8 UNIDADES PRODUCTORAS, 8 DISTRITOS DE 8 PROVINCIAS DE 8 DEPARTAMENTOS CUI N° 2613870 -

Ruc/código :	20545997224	Fecha de envío :	26/05/2025
Nombre o Razón social :	VL TELECOM S.A.C.	Hora de envío :	23:43:13

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

en la pagina 48 de las BASES ADMINISTRATIVAS dice que el personal clave no podrá estar ejerciendo y/o ejecutando otros servicios a la misma vez, el cual nos están obligando a que mi personal clave dependa de la entidad el cual estaría en falta al contrato que tenemos con nuestro personal, tener en cuenta que nosotros como contratistas, realizamos varios servicios en paralelo y contamos con la capacidad técnica y administrativa para satisfacer un buen servicio según el TDR. favor de aclarar y/o anular dicha nota.

Acápita de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la observación del participante puesto que en los requisitos de calificación de las bases estándar de la ley 32069 ya no se encuentra definido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ACOGE la observación del participante puesto que en los requisitos de calificación de las bases estándar de la ley 32069 ya no se encuentra definido