

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-21-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MEDICIONES DE CALIDAD, EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA U.E. PAITA

Ruc/código : 20530143059

Nombre o Razón social : FLASHOVER E.I.R.L.

Fecha de envío : 27/10/2023

Hora de envío : 20:09:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos con la finalidad de tener pluralidad de postores, pueda considerar como sustento de la experiencia del postor en la especialidad, la acreditación de un monto facturado acumulado de 1'200,000.00 (un millón doscientos mil con 00/100 soles).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:

La acreditación del monto facturado de la experiencia del postor en la especialidad, no podrá ser mayor a tres (03) veces el valor estimado de la contratación, criterio que se cumple en las presentes bases, por lo que se precisa que el monto considerado es de 1,500,000.00 (un millón quinientos mil con 00/100 soles).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-21-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MEDICIONES DE CALIDAD, EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA U.E. PAITA

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20530143059 | Fecha de envío : | 27/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | FLASHOVER E.I.R.L. | Hora de envío : | 20:09:11 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos para el representante técnico considerar la experiencia como supervisor de mantenimiento en servicios de mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo, ampliaciones y emergencias en sistemas de distribución de energía eléctrica, ya sea en alumbrado público, redes de media y baja tensión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B4 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:

La experiencia requerida para el representante técnico es Gerente, Jefe, coordinador en actividades relacionadas a la gestión de mantenimiento en redes de distribución de energía eléctrica y/o ejecución de obras eléctricas, la cual está relacionada a las funciones principales detalladas en el capítulo III de las bases del Requerimiento encontrándose relacionadas a la gestión de las actividades, mas que actividades técnicas de supervisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-21-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MEDICIONES DE CALIDAD, EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA U.E. PAITA

Ruc/código : 20530143059

Nombre o Razón social : FLASHOVER E.I.R.L.

Fecha de envío : 27/10/2023

Hora de envío : 20:09:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para el representante técnico se solicita detallar con precisión la experiencia requerida como "asesor en actividades relacionadas"

A que se refiere cuando solicita experiencia como asesor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2

Literal: B4

Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:

En la experiencia del personal clave del Representante técnico, se suprime el término de asesor en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria suprimen en las bases en el numeral 5.12.2 Representante técnico, asimismo en el numeral 3.2 Requisitos de calificación, literal B.4, respecto a la experiencia del personal clave en lo siguiente:

Experiencia mínima de 5 años como Gerente, Jefe, coordinador en actividades relacionadas a la gestión de mantenimiento en redes de distribución de energía eléctrica y/o ejecución de obras eléctricas del personal clave requerido como REPRESENTANTE TECNICO (1)

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-21-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MEDICIONES DE CALIDAD, EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA U.E. PAITA

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608899350 | Fecha de envío : | 27/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | SD ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 20:47:40 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita que el metrado de actividades, contenidos en el Anexo 6 (Precio de la Oferta) se nos alcance en formato Excel, para así elaborar la propuesta económica a enviar

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: s/l Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:

Se alcanza formato excel del Anexo N°06, asimismo, como se solicita la sección específica, capítulo II numeral 2.2.1.1, literal g) El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-21-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MEDICIONES DE CALIDAD, EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA U.E. PAITA

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608899350 | Fecha de envío : | 27/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | SD ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 20:47:40 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que cada uno de los precios unitarios a proponer por cada una de las actividades listadas, para la presentación de la oferta incluirán el igv.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: s/l Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Asimismo, se indica en el cuadro de la oferta adjunto en el Anexo N°06 debe INCLUIR EL IGV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-21-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MEDICIONES DE CALIDAD, EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA U.E. PAITA

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608899350 | Fecha de envío : | 27/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | SD ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 20:47:40 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar que la documentación de acreditación de la posesión y/o alquiler de vehículos, equipos, instrumentos, herramientas y la infraestructura será presentada solamente por el postor adjudicado para el inicio del contrato (numerales 5.11.2, 5.11.3, 5.11.4)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.11(2,3,4 **Literal:** s/l **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:

Los vehículos, equipos, instrumentos, herramientas y la infraestructura deberán ser presentadas por el postor adjudicado en la etapa de implementación, previa a la firma del acta de inicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-21-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MEDICIONES DE CALIDAD, EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA U.E. PAITA

Ruc/código : 20608899350

Fecha de envío : 27/10/2023

Nombre o Razón social : SD ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 20:47:40

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar que la documentación del personal supervisor y de seguridad será presentada solamente por el postor adjudicado para el inicio del contrato, 5.12.4, Pag. 37

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.12.4

Literal: s/l

Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:

El personal requerido lo presentará el postor adjudicado en la etapa de implementación, previa a la firma del acta de inicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-21-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MEDICIONES DE CALIDAD, EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA U.E. PAITA

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608899350 | Fecha de envío : | 27/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | SD ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 20:47:40 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la capacitación del Representante Técnico, confirmar si el término ¿seguridad industrial¿ es equivalente y califica: Seguridad eléctrica, y/o Seguridad, higiene ocupacional y medio ambiente, y/o Seguridad y Salud Ocupacional, y/o Seguridad y Salud en el trabajo y medio ambiente, y/o Seguridad y riesgo eléctrico

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:

Se consideraran la capacitación en seguridad eléctrica, y/o Seguridad, higiene ocupacional y medio ambiente, y/o Seguridad y Salud Ocupacional, y/o Seguridad y Salud en el trabajo y medio ambiente, y/o Seguridad y riesgo eléctrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria integra a las bases en el numeral 5.12.2 Representante técnico, asimismo en el numeral 3.2 Requisitos de calificación, literal B.3.2, respecto a la capacitación, lo siguiente:

Cursos de especialización / capacitación como mínimo de 20 horas lectivas acumuladas en Sistemas Eléctricos de Potencia y/o gestión del mantenimiento (preventivo, correctivo y predictivo) y/o seguridad industrial y/o seguridad eléctrica, y/o Seguridad, higiene ocupacional y medio ambiente, y/o Seguridad y Salud Ocupacional, y/o Seguridad y Salud en el trabajo y medio ambiente, y/o Seguridad y riesgo eléctrico . del personal clave requerido como REPRESENTANTE TECNICO (1)

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-21-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MEDICIONES DE CALIDAD, EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA U.E. PAITA

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608899350 | Fecha de envío : | 27/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | SD ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 20:47:40 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si dentro de la experiencia del representante técnico se podrá contabilizar y calificar algunos años de la experiencia como supervisor de mantenimiento en actividades de distribución eléctrica.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:

La experiencia requerida para el representante técnico es Gerente, Jefe, coordinador en actividades relacionadas a la gestión de mantenimiento en redes de distribución de energía eléctrica y/o ejecución de obras eléctricas, la cual está relacionada a las funciones principales detalladas en el capítulo III de las bases del Requerimiento encontrándose relacionadas a la gestión de las actividades, mas que actividades técnicas de supervisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-21-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MEDICIONES DE CALIDAD, EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA U.E. PAITA

Ruc/código : 20608899350

Fecha de envío : 27/10/2023

Nombre o Razón social : SD ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 20:47:40

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita eliminar del equipamiento mínimo, los guantes dieléctricos clase 1 y guantes dieléctricos clase 2, por cuanto por el nivel de voltaje no son utilizados , ítem 22 y 23, 5.11.3, pag. 29

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.11.3

Literal: 22,23

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:

Se deberán considerar los guantes dieléctricos Clase 0 (1kv), clase 02 (17kv) y clase 03 (26.5Kv)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria integra a las bases en el numeral 5.11.3 Relación mínima de equipos del capítulo III Requerimiento en lo siguiente:

Se considera guantes dieléctricos: Clase 0 (1kv), clase 02 (17kv) y clase 03 (26.5Kv).