

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-9-2023-CS-CSJLA/PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE LA AZOTEA, CAMBIO DE COBERTURA LIVIANA EN DUCTOS Y LIMPIEZA EN DRENAJE DE AGUA PLUVIAL, DE LA SEDE CENTRAL "MANUEL HUANGAL NAVEDA" - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20600368452

Fecha de envío : 25/09/2023

Nombre o Razón social : VORTICE CONSTRUCTORA CONSULTORA S.A.C.

Hora de envío : 10:42:25

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para la impermeabilización de piso/pared y canaletas, se está considerando el uso de un refuerzo de fibra de vidrio. Se consulta si el refuerzo requerido está bien indicado, ya que para membranas acrílicas impermeables es recomendable usar como refuerzo un tejido no tejido de polipropileno, ya que la fibra de vidrio generalmente se usa para impermeabilizaciones con morteros.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 6.1

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, precisa que se debe mantener el refuerzo de fibra de vidrio, debido a sus características de proporcionar mayor resistencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-9-2023-CS-CSJLA/PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE LA AZOTEA, CAMBIO DE COBERTURA LIVIANA EN DUCTOS Y LIMPIEZA EN DRENAJE DE AGUA PLUVIAL, DE LA SEDE CENTRAL "MANUEL HUANGAL NAVEDA" - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20600368452	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	VORTICE CONSTRUCTORA CONSULTORA S.A.C.	Hora de envío :	10:42:25

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solo se detalla la experiencia del postor en la especialidad, se requerira algun profesional en especifico y con cuanta experiencia debера requerir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A1 **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, precisa que el presente servicio no requerirá de personal clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-9-2023-CS-CSJLA/PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE LA AZOTEA, CAMBIO DE COBERTURA LIVIANA EN DUCTOS Y LIMPIEZA EN DRENAJE DE AGUA PLUVIAL, DE LA SEDE CENTRAL "MANUEL HUANGAL NAVEDA" - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20600368452	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	VORTICE CONSTRUCTORA CONSULTORA S.A.C.	Hora de envío :	10:42:25

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El techo a ser intervenido cuenta con un acceso de ingreso (gradas), de no contar con acceso, a que altura se encuentra y se podra usar escaleras para el acceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, precisa, que el techo a ser intervenido, sí cuenta con acceso a través de una escalera metálica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-9-2023-CS-CSJLA/PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE LA AZOTEA, CAMBIO DE COBERTURA LIVIANA EN DUCTOS Y LIMPIEZA EN DRENAJE DE AGUA PLUVIAL, DE LA SEDE CENTRAL "MANUEL HUANGAL NAVEDA" - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20487802027	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	E&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES SAC.	Hora de envío :	23:33:14

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

en la experiencia del postor, en similares se solicita como experiencia similar cambio de cobertura liviana en ductos, se considera que esta parte de la experiencia esta limitando la mayor concurrencia de postores, ya que existen postores que han realizado trabajos de mayor cantidad a la que se solicita y en donde se encuentran ductos, pero que se encuentran catalogados o descritos de diferente manera, por lo que se solicita al comité de selección cambiar la experiencia de cobertura liviana de ductos por cobertura de infraestructura en general, para que haiga mayor equidad, y participación de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A.1 **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

libre concurrencia de postores. ART 2 de la ley de contrataciones del estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, acoge la observación y en cuanto a la experiencia similar, lo precisa de la siguiente manera: SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y/O INSTALACIÓN DE COBERTURAS LIVIANAS DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL Y/O LIMPIEZA DE DRENAJES DE AGUAS PLUVIALES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

experiencia similar, lo precisa de la siguiente manera: SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y/O INSTALACIÓN DE COBERTURAS LIVIANAS DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL Y/O LIMPIEZA DE DRENAJES DE AGUAS PLUVIALES.