

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20602861130	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ZENWARE S.A.C.	Hora de envío :	19:12:52

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dice: Entrega de documento que avale la garantía emitida por el fabricante de los equipos durante los mil noventa y cinco (1095) días calendario, contabilizados a partir de la fecha de entrega de los bienes al MINEM.

Para garantizar la pluralidad de postores, requerimos que se permita que la garantía sea emitida por el contratista, ya que es quien dispondrá de la mesa de ayuda solicitada, y se encargará de efectuar el soporte del sistema. Extendemos nuestra solicitud en aras de fomentar una pluralidad de postores y amparado en los principios de la norma (equidad, igualdad de trato y transparencia)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones del estado - Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara que lo solicitado es el documento que avale la garantía emitida por el fabricante de los equipos durante los mil noventa y cinco (1095) días calendario. Dicho documento puede ser una declaración jurada y/o carta del contratista que avale la garantía requerida. Es preciso mencionar que en las actuaciones preparatorias se ha comprobado la pluralidad de postores con capacidad de cumplir lo requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20602861130	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ZENWARE S.A.C.	Hora de envío :	19:12:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dice: Brindar información sobre direccionamiento IP a usar por los equipos.

Agradeceremos aclarar si es necesario este punto, puesto que en las especificaciones técnicas no se requiere tarjeta SNMP para el panel de control.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 6.5. **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se acoge la consulta. Se retirará el requerimiento de las bases: b) Brindar información sobre direccionamiento IP a usar por los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20602861130	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ZENWARE S.A.C.	Hora de envío :	19:12:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dice: Todos los componentes deben contar con un soporte y garantía por parte del fabricante en la modalidad de 24x7x365.

Debido a que los componentes del sistema de detección y extinción de incendio son del tipo pasivos, los fabricantes no cuentan con soporte 24x7x365, por lo que se solicita que dicho soporte y garantía en modalidad 24x7x365 sea brindado por el contratista.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 6.6. Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge

Se aclara que la garantía la emitirá el contratista con carta dirigida a la entidad, teniendo en cuenta que es el responsable de las obligaciones contractuales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Todos los componentes deben contar con un soporte y garantía por parte del Contratista en la modalidad de 24x7x365.

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20602861130	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ZENWARE S.A.C.	Hora de envío :	19:12:52

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dice: El especialista en Data Center debe contar con certificación en gestión de proyectos o diplomado en gestión de proyectos.

Puesto que ya se contará con un jefe de proyecto cuya función es la de gestionar y hacer seguimiento de las actividades. Requerimos que para garantizar la pluralidad de postores, se retire la certificación en gestión de proyectos o diplomado en gestión de proyecto para el especialista en Data Center o considerarlo como opcional, ya que la función de este perfil será la interacción del proceso de instalación y no la de gestionar el proyecto como tal. Extendemos nuestra solicitud en aras de fomentar una pluralidad de postores y amparado en los principios de la norma (equidad, igualdad de trato y transparencia).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 9.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. En aras de fomentar pluralidad de postores, se retirará el requerimiento para el especialista en Data Center: "Debe contar con certificación en gestión de proyectos o diplomado en gestión de proyectos"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20602861130	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ZENWARE S.A.C.	Hora de envío :	19:12:52

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dice: El especialista en Data center deberá contar con certificación en diseño de centros de datos emitido por instituciones como Uptime Institute, EXIN EPI, DCPRO.

Puesto que el especialista de Data Center para este servicio solo se encargará de la interacción del proceso de instalación del sistema contra incendios, requerimos que se retire la certificación en diseño de centros de datos o considerarlo como opcional, puesto que no efectuará ninguna labor de diseño de Centro de Datos como tal. Extendemos nuestra solicitud en aras de fomentar una pluralidad de postores y amparado en los principios de la norma (equidad, igualdad de trato y transparencia).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 9.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones del estado - Ley 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. En aras de fomentar pluralidad de postores, se retirará el requerimiento para el Especialista en Data Center: "Debe contar con certificación en diseño de centros de datos emitido por instituciones como Uptime Institute, EXIN EPI, DCPRO".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20602861130	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ZENWARE S.A.C.	Hora de envío :	19:12:52

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dice: El especialista en Data center estará encargado de la interacción del proceso de instalación del equipamiento del sistema contra incendios y remodelación del Datacenter.

Puesto que el objeto de la convocatoria no es la de remodelar el data center, y para garantizar el principio de razonabilidad, trato justo e igualitario, se requiere que retiren la línea de remodelación de Datacenter puesto que no es el objeto de la convocatoria. Extendemos nuestra solicitud en aras de fomentar una pluralidad de postores y amparado en los principios de la norma (equidad, igualdad de trato y transparencia).

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 9.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones del estado - Ley 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se acoge la observación. En aras de fomentar pluralidad de postores, se retirará el requerimiento: (...) y la remodelación de data center

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20602861130	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ZENWARE S.A.C.	Hora de envío :	19:12:52

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar que para el sistema de detección y extinción de fuego se desea saber la marca y modelo los sensores de humo.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: 12 Literal: 12 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el postor debe proponer el equipamiento adecuado que cumpla con lo solicitado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20602861130	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ZENWARE S.A.C.	Hora de envío :	19:12:52

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar que para el sistema contra incendios, se desea saber la marca y modelo del panel de control.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: 12 Literal: 12 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el postor debe proponer el equipamiento adecuado que cumpla con lo solicitado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20602861130	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ZENWARE S.A.C.	Hora de envío :	19:12:52

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar que para el sistema contra incendios, se desea saber la marca y modelo del panel de control.

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: 12 Literal: 12 **Página: 59**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el postor debe proponer el equipamiento adecuado que cumpla con lo solicitado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20602861130	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ZENWARE S.A.C.	Hora de envío :	19:12:52

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

h) Fichas técnicas o brochures o catalogo o carta del fabricante o manuales.
Sirvase confirmar que se aceptara carta de la subsidiaria del fabricante o sucursal del fabricante.

Consulta:

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: 3.1. **Página: 18**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se acoge la consulta. Se aclara que se aceptara tambien como sustento carta de la subsidiaria del fabricante o sucursal del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(...) carta de subsidiaria del fabricante o sucursal del fabricante

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20602861130	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ZENWARE S.A.C.	Hora de envío :	19:12:52

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

j) El jefe de proyecto debe acreditar: Certificación en Gestión de Proyectos o Diplomado en Gestión de Proyectos.
Consulta: Sirvase confirmar que en aras de fomentar mayor pluralidad de postores, también se podrá acreditar con Certificación Oficial PMP vigente.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: j) **Página:** 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se acoge la consulta. Se aclara que también se aceptará la acreditación con certificado oficial PMP vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El jefe de proyecto debe acreditar: Certificación en Gestión de Proyectos o Diplomado en Gestión de Proyectos o Certificado oficial PMP vigente.

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:02:09

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

se puede presentar fichas técnicas directamente de la página del fabricante pero que este traducida por el mismo traductor de la plataforma. Ejm en algunas ocasiones en la misma plataforma, el traductor de google te indica si lo quieres traducir. se puede presentar esta información?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** h **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la forma como se debe traducir las fichas se encuentra indicado en las bases estandar Capitulo II numeral 2.2.1.1 literal h., aplicable para todo proceso de contratación pública.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:02:09

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

se observa que solicitan un Especialista en DATACENTER como personal clave, sin embargo este personal al ser su función más operativa debe ser considerado como personal no clave; se debe tener en cuenta que el personal clave es Aquellos profesionales cuya intervención resulta decisiva para ejecutar la prestación (JEFES, SUPERVISORES, ESPECIALISTAS, COORDINADORES).

No son personal clave aquellos que brinden labores de asistencia, labores operativas o laboren como obreros.

El personal clave es principalmente aquel que tiene un rol de dirección y/o supervisión. Por lo que, se solicita suprimir al Especialista en Datacenter, este personal se debe presentar la documentación para la firma de contrato o para el inicio del servicio efectivo.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRONUNCIAMIENTO N° 159-2020/OSCE-DGR

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. El servicio que se realizará en el Centro de Datos del MINEM es de sumo cuidado por los equipos de alto costo que se cuenta en dicho ambiente, por lo que se ha solicitado de manera específica un profesional idóneo y esencial para la ejecución, como es el especialista en Data Center, requerido como personal clave por la importancia de las labores que desarrollará, lo que asegurará el buen desempeño de los trabajos dentro de este ambiente.

La documentación referida a la formación académica y certificaciones se presentarán como parte de la documentación para el perfeccionamiento de contrato y la experiencia del personal deberá ser entregado en la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:02:09

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se observa que solicitan para el Especialista en Data center, contar con certificación en gestión de proyectos o diplomado en gestión de proyectos. Sin embargo al ser un personal con funciones de operativo, se solicita suprimir este requerimiento, el motivo es que ya están solicitando para el personal clave quien es el Jefe de proyecto esta capacitación, se debe tener en cuenta que el jefe de proyecto es un personal de coordinación por lo que resulta congruente esta solicitud para este personal, más no para el Especialista en Data Center

Por lo que, se solicita suprimir el requerimiento de certificación en gestión de proyectos o diplomado en gestión de proyectos

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.2 Literal: 0 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art . 2 literal i) equidad f) eficacia y eficiencia a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. En aras de fomentar pluralidad de postores, se retirará el requerimiento para el Especialista en Data Center: Certificación en gestión de proyectos o diplomado en gestión de proyectos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:02:09

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

se observa que solicitan para el Especialista en Data Center que cuente con certificación en diseño de centros de datos emitido por instituciones como uptime institute, exin epi, DCPRO.

Sin embargo, si se refieren que solo se aceptaran certificaciones de estas instituciones es algo restrictivo, porque hay instituciones que brindan este tipo de certificaciones por lo que debería ser aceptado al ser instituciones similares que brindan este tipo de certificación

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.2 Literal: 0 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 literal a) i) Igualdad de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se acoge la observación. En aras de fomentar pluralidad de postores, se retirará dicho requerimiento. Debe contar con certificación en diseño de centros de datos emitido por instituciones como Uptime Institute, EXIN EPI, DCPRO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:02:09

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

nos indican que el Especialista en Data center debe contar con certificación en sistemas de extinción con agente limpio o sistemas de fluido de protección contra incendio con agente limpio.

Cuando se refiere a certificación es a una capacitación en algún centro de capacitación o a que se refiere? aclarar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.2 Literal: 0 **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se acoge parcialmente la consulta. Se aclara que debe ser un certificado oficial de alguna marca de sistema de detección y extinción de incendio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:38:11

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tenga a bien ENUMERAR Y PRECISAR cuales serán los aspectos técnicos que habrá que acreditar en la oferta.

Sustento:

Resolución N° 01490-2023 -TCE-S5

Es pertinente recalcar que, si bien las bases estándar han establecido la posibilidad de que la Entidad solicite a los postores la presentación de documentación adicional al Anexo N° 3, tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares, dichas bases también señalan, de forma expresa, que LA ENTIDAD DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** h **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que lo que indica el Anexo 12

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:38:11

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR que la documentación solicitada en el literal h de la página 18 sea presentada en IDIOMA OIRIGINAL.

Sustento:

De conformidad con lo previsto en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, SALVO EL CASO DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA CONTENIDA EN FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES, QUE PUEDE SER PRESENTADA EN EL IDIOMA ORIGINAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** h **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la traducción al idioma español según según lo indicado en las bases estandar Capitulo II numeral 2.2.1.1 literal h., aplicable para todo proceso de contratación pública

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:38:11

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Anexo Nº 4 Declaración Jurada de plazo de entrega

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que en el Anexo 04 NO se hará mención a las prestaciones accesorias, y que los postores se deberán guiar textualmente en el formato indicado en las bases.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo 4 Literal: Anexo 4 **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en el formato Nº 04 se indica los plazos de prestación principal detallando el plazo de entrega de bienes y el plazo de implementación puesta en funcionamiento y transferencia de conocimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:38:11

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Numeral: IV Factores de Evaluación

Página: 37

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que, si se oferta mejor plazo de entrega principal, quedará a potestad del postor definir cual será el plazo de entrega de bienes y el plazo de implementación, puesta en funcionamiento y transferencia de conocimiento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que para el factor de Evaluación el postor deberá presentar el Anexo N° 4 la mejora en el plazo de oferta, respetando los requerimientos técnicos mínimos de las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:38:11

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que la experiencia del personal clave (jefe de proyecto y especialista en datacenter) serán contabilizadas a partir de la emisión del título profesional, respectivamente.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: C.1 Literal: C.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se acoge parcialmente la consulta. La experiencia del personal clave sera contabilizada desde la obtencion del titulo profesional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La experiencia del personal clave sera contabilizada desde la obtencion del titulo profesional

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:38:11

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que para la presentación de oferta SOLO se presentará la experiencia del postor, y no otros puntos como acreditar la profesión ni certificados de estudio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: C.1 Literal: C.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los postores deberán cumplir con el Numeral 3.2. Requisitos de calificación, donde se evalúa la experiencia del postor en la especialidad y la experiencia del personal clave. El resto de la documentación del personal propuesto será presentada para la suscripción del contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:38:11

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección incluir el conector Y/O en el detalle de bienes similares, quedando de la siguiente manera:

Será aceptado también las contrataciones cuyo objeto sea los bienes similares mencionados que incluyan instalación Y/O reinstalación y/o mantenimiento y/o soporte técnico y/o implementación de sistemas contraincendio.

Lo solicitado es con el fin de que exista una mayor claridad en cuanto a lo requerido como bienes similares.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B **Página: 34**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se acoge la consulta. Se aceptara como bienes similares que incluyan instalación y/o reinstalación y/o mantenimiento y/o soporte técnico y/o implementación de sistemas contraincendio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sera aceptado tambien las contrataciones cuyo objeto sea los bienes similares que incluyan instalación y/o reinstalación y/o mantenimiento y/o soporte técnico y/o implementación de sistemas contraincendio.

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:38:11

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se menciona: será aceptado también las contrataciones cuyo objeto sea los bienes similares mencionados que incluyan instalación, reinstalación y/o mantenimiento y/o soporte técnico y/o implementación de sistemas contraincendio.

Bajo esa línea, se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR ADICIONALMENTE, como bienes similares, lo siguiente:

Venta y/o adquisición de sistema contra incendio, que incluya instalación y/o puesta en marcha.

Lo solicitado corresponde a lo solicitado en las bases, pero se requiere precisar para que no exista confusión e imprecisión al momento de la presentación de la oferta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no se acoge la consulta. Se mantiene como bienes similares que incluyan instalación y/o reinstalación y/o mantenimiento y/o soporte técnico y/o implementación de sistemas contraincendio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:38:11

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave
Jefe de proyecto.

Se solicita al comité de selección incluir el conector Y/O en la experiencia solicitada, quedando de la siguiente manera:
Experiencia mínima de dos (02) años de supervisor o coordinador o jefe de instalación Y/O reinstalación Y/O mantenimiento preventivo Y/O mantenimiento correctivo de sistemas de detección y alarma contra incendio.
Se solicita ello con la finalidad de que exista mayor claridad y precisión en cuanto a lo solicitado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: C.1 Literal: C.1 **Página:** 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se acoge la consulta. Se acreditara Experiencia mínima de dos (02) años de supervisor o coordinador o jefe de: instalación y/o reinstalación y/o mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo de: sistemas de detección y alarma contra incendio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Un (01) Jefe de proyecto: Experiencia mínima de dos (02) años de supervisor o coordinador o jefe de: instalación y/o reinstalación y/o mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo de: sistemas de detección y alarma contra incendio.

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:38:11

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave
Jefe de proyecto.

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR ADICIONALMENTE experiencia en sistemas contra incendio, quedando de la siguiente manera:

Experiencia mínima de dos (02) años de supervisor o coordinador o jefe de instalación, reinstalación, mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo de sistemas de detección y alarma contra incendio Y/O SISTEMAS CONTRA INCENDIO.

Lo solicitado va acorde con el objeto de la convocatoria.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: C.1 Literal: C.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se acoge la consulta. Se aceptará como experiencia similar en sistemas contra incendio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Un (01) Jefe de proyecto: Experiencia mínima de dos (02) años de supervisor o coordinador o jefe de: instalación y/o reinstalación y/o mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo de: sistemas de detección y alarma contra incendio y/o Sistemas contra incendio.

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:38:11

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave
Especialista en Datacenter

Se solicita al comité de selección incluir el conector Y/O en la experiencia solicitada, quedando de la siguiente manera:
Experiencia mínima de dos (02) años en instalación Y/O reinstalación Y/O mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistemas de detección o alarma contra incendio.

Se solicita ello con la finalidad de que exista mayor claridad y precisión en cuanto a lo solicitado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: C.1 Literal: C.1 **Página: 35**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se acoge la consulta. Se acreditará Experiencia mínima de dos (02) años en instalación y/o reinstalación y/o mantenimiento preventivo y/o correctivo de: Sistemas de detección o alarma contra incendio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Un (01) Especialista en Datacenter: Experiencia mínima de dos (02) años en instalación y/o reinstalación y/o mantenimiento preventivo y/o correctivo de: Sistemas de detección o alarma contra incendio.

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:38:11

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave
Especialista en Datacenter

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR ADICIONALMENTE experiencia en sistemas contra incendio, quedando de la siguiente manera:

Experiencia mínima de dos (02) años en instalación, reinstalación, mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistemas de detección o alarma contra incendio Y/O SISTEMAS CONTRA INCENDIO.

Lo solicitado va a acorde con el objeto de la convocatoria.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: C.1 Literal: C.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se acoge la consulta. Se acreditará Experiencia mínima de dos (02) años en instalación y/o reinstalación y/o mantenimiento preventivo y/o correctivo de: Sistemas de detección o alarma contra incendio y/o Sistemas contra incendio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Un (01) Especialista en Datacenter: Experiencia mínima de dos (02) años en instalación y/o reinstalación y/o mantenimiento preventivo y/o correctivo de: Sistemas de detección o alarma contra incendio y/o Sistemas contra incendio.

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:38:11

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Recursos del proveedor

Personal clave

JEFE DE PROYECTO

En las bases solicitan:

Debe contar con certificación en gestión de proyectos o diplomado en gestión de proyectos.

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR ADICIONALMENTE una capacitación en gestión de proyectos.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.2 Literal: A **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no se acoge la consulta. Se aclara que también se aceptará la acreditación con certificado oficial PMP vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El jefe de proyecto debe acreditar: Certificación en Gestión de Proyectos o Diplomado en Gestión de Proyectos o Certificado oficial PMP vigente.

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:38:11

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Recursos del proveedor

Personal clave

ESPECIALISTA EN DATA CENTER

En las bases solicitan:

-Debe contar con certificación en gestión de proyectos o diplomado en gestión de proyectos.

-Deberá contar con Certificación en sistemas extinción con Agente Limpio o sistemas de fluido de protección contra incendio con agente limpio.

Al respecto, se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR que ambos puntos se puedan acreditar con un certificado de CAPACITACIÓN en las materias respectivas.

Sustento:

Al mencionar certificación, NO se está siendo claros en cuanto al ente y/o institución que deberá emitir dichas certificaciones, por lo que ello induce al error de los postores. Se debe tener en cuenta que la información en las especificaciones técnicas deben ser CLARAS Y PRECISAS, según normativa de Contrataciones del Estado.

Ante ello, mi representada solicita la capacitación, toda vez que es un documento que corrobora el conocimiento en las materias indicadas en los puntos citados.

Acápate de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.2 Literal: A **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se acoge la consulta. En aras de fomentar pluralidad de postores, se retirará el requerimiento: Debe contar con certificación en gestión de proyectos o diplomado en gestión de proyectos . En relación al otro requerimiento se aclara que debe ser un certificado oficial de alguna marca de sistema de detección y extinción de incendio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

certificado oficial de alguna marca de sistema de detección y extinción de incendio

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:38:11

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, Principio de Transparencia: las Entidades proporcionan información CLARA Y COHERENTE con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas.

En virtud de lo citado, y para proporcionar una información clara y coherente de lo solicitado en el presente procedimiento de selección, se solicita al comité tenga a bien ACEPTAR que los participantes realicen una visita técnica guiada a las instalaciones donde se tendrán que realizar los trabajos. Para ello, se solicita indicar los datos del funcionario con quien se podrá coordinar dicha visita técnica (nombre del funcionario, teléfono, correo electrónico).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para realizar visita técnica podrán coordinar con el Sr. Flavio Pérez Cuellar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas al correo flperez@minem.gob.pe; Telefono 5100300 anexo 5603

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para realizar visita técnica podrán coordinar con el Sr. Flavio Pérez Cuellar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas al correo flperez@minem.gob.pe; Telefono 5100300 anexo 5603

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:52:22

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

DETECCION DE INCENDIOS

Precisar cual es la cantidad de detectores de humo, estación manual y sirena, o será dependiendo el diseño del contratista.

Validar y precisar si va existir detectores de humo, en falso piso y en falso techo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: 6.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las cantidades de los componentes dependerá del diseño del contratista, siempre y cuando cumpla con cubrir todo el ambiente. Adicionalmente se indica que se instalarán detectores de humo, en falso piso y en falso techo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	2011116025	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:52:22

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

EXTINCION DE INCENDIOS.

Confirmar si se va a coberturar con boquillas para extinción, el falso piso y falso techo. Precisar.

Confirmar si va existir la prueba DOOR FAN TEST, confirmar si esta prueba de integridad de los ambientes (estanqueidad) se realizará como un entregable en la prestación principal.

En relación con la aplicación de EXTINCION AGENTE LIMPIO, confirmar si el cálculo hidráulico de gas incluye aplicar boquillas de descarga en falso piso y en falso techo. De confirmarse, estas áreas, confirmar si existe un cerramiento hermético dentro de dichas áreas de falso piso y falso techo. Confirmar cuantas libras han realizado el calculo hidráulico para determinar la cantidad de libras o será dependiendo el diseño del contratista.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: 6.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se acoge parcialmente la consulta. Se precisa que las cantidades de los componentes dependerá del diseño del contratista, siempre y cuando cumpla con cubrir todo el ambiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código : 20111116025

Nombre o Razón social : ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A

Fecha de envío : 04/11/2024

Hora de envío : 23:52:22

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Con la finalidad de obtener información del alcance de la implementación y/o especificaciones técnicas, es necesario realizar una inspección técnica a las instalaciones, favor confirmar el nombre, apellido del contacto, area usuaria, teléfono y correo para gestionar las coordinaciones respectivas de acceso a sus instalaciones.

Adicionalmente, la modalidad del presente proceso es por Suma Alzada, que es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva respectiva. Por principio de transparencia y de Igualdad de trato, es indispensable contar con pleno conocimiento, por lo que se solicita adjuntar los planos en AUTOCAD con dimensiones o gráficos de ubicación de dispositivos legibles con sus respectivas ubicaciones. Favor precisar las dimensiones de largo x ancho y altura del área a coberturar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: 6 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se acoge parcialmente la consulta. Se precisa que las cantidades de los componentes dependerá del diseño del contratista, siempre y cuando cumpla con cubrir todo el ambiente. Se entregarán los planos al postor ganador. Pueden hacer la visita técnica para revisar las dimensiones del ambiente. Adicionalmente se informa que las medidas del ambiente son las siguientes: 7 m de largo x 3.93m de ancho x 2.48 m de altura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se entregarán los planos al postor ganador. Pueden hacer la visita técnica para revisar las dimensiones del ambiente. Adicionalmente se informa que las medidas del ambiente son las siguientes: 7 m de largo x 3.93m de ancho x 2.48 m de altura

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:52:22

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

EXTINCION DE INCENDIOS:

Por experiencia, los proyectos de implementación NO consideran una condición lógica operativa, en relación a la puerta del data center se encuentre en condición estado abierto/cerrado, esto es importante considerarse, quiere decir que solo se debe generar DISPARO DEL GAS cuando la puerta se encuentre en estado cerrado, de lo contrario el gas no va cumplir a la condición de extinguir debido que el cálculo de gas en cilindros está relacionado a la dimensiones específica del área a coberturar.

Confirmar que será como exigencia, la condición lógica en que la puerta sea monitoreada y active el gas cuando se encuentre en estado cerrada.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: 6,2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no se acoge la consulta. La puerta del Centro de Datos siempre permanece cerrada, incluso cuando se encuentran personas dentro del ambiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código : 2011116025

Fecha de envío : 04/11/2024

Nombre o Razón social : ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A

Hora de envío : 23:52:22

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, solicitan como bienes similares que incluyan instalación, reinstalación y/o mantenimiento y/o soporte técnico y/o implementación de sistemas contra incendio.

Favor de aclarar si aceptarían experiencias del postor de acuerdo al objeto de la convocatoria que es la adquisición (suministro) e instalación de sistema de detección de alarma relacionados con agente limpio.

Confirmar que para bienes similares la denominación de sistemas contra incendio será solo validas si incluyen sistemas de extinción de agente limpio que es el objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: cap 3

Literal: 3.2

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se acoge la consulta. Se confirma que para bienes similares la denominación de sistemas contra incendio será solo valida si incluyen sistemas de extinción de agente limpio que es el objeto de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que para bienes similares la denominación de sistemas contra incendio será solo valida si incluyen sistemas de extinción de agente limpio que es el objeto de la convocatoria

Entidad convocante : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MINEM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL MINEM CUI N 2616350

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:52:22

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Solicitan un especialista en Data Center, que debe contar con certificación en diseño de centro de datos emitidos por instituciones como Uptime Institute, EXIN EPI, DCPRO. Al respecto observamos las bases, dicho requerimiento es restrictivo, debido a que el personal especialista solo debe contar con certificaciones emitidas por dichas entidades, lo cual limita participación, mas aún cuando lo relevante es la aplicación del objeto de la convocatoria que es el sistema de detección de incendios y extinción de agente limpios, que es aplicable a data center, archivos, u otras aplicaciones, en ese sentido, solicitamos al comité que también se acepten certificaciones emitidas por cualquier entidad educativa. En el supuesto negado, la entidad estaría direccionando a un o dos proveedores que cumplan con todos los requerimientos solicitados, en una instalación que netamente es detección de alarmas y agente limpio y no en una implementación de diseñar un nuevo data center, porque el área es existente, ya está diseñado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: 9.2 Página: 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. En aras de fomentar pluralidad de postores, se retirará el requerimiento para el Especialista en Data Center: Debe contar con certificación en diseño de centros de datos emitido por instituciones como Uptime Institute, EXIN EPI, DCPRO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null