

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-262-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE VENTILACION EN SERVICIOS GENERALES INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO

Ruc/código : 20521684497

Fecha de envío : 20/11/2023

Nombre o Razón social : AIR CONDITIONING TECHNOLOGY SISTEM SAC

Hora de envío : 14:55:47

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CONSULTA N°1 (EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DE)

SEÑORES COMITÉ ESPECIAL,

EN LAS BASES ESTANDARIZADAS SEÑALAN COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LO SIGUIENTE: VENTA O INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTILACION EN GENERAL EN HOSPITALES Y OTROS CENTROS HOSPITALARIOS O SIMILARES

SOLICITAMOS AL COMITÉ ESPECIAL ACEPTAR TAMBIEN COMO EXPERIENCIA DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN HOSPITALES, ADQUISICION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y VENTILACION MECANICA EN HOSPITALES

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 3.1

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA HABIENDO EVALUADO LA OBSERVACION INDICADA; SOBRE LA INCLUSION DENTRO DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, ADQUISICION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y VENTILACION MECANICA EN HOSPITALES , CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR Y LOGRAR MAYOR CANTIDAD DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, SE ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE CONSIDERA BIENES SIMILARES A LO SIGUIENTE:

INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTILACION EN GENERAL EN HOSPITALES Y OTROS CENTROS HOSPITALARIOS Y/O
CLIMATIZACION Y VENTILACION MECANICA.

- VENTA Y/O

VENTA DE EQUIPOS DE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-262-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE VENTILACION EN SERVICIOS GENERALES INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO

Ruc/código :	20521684497	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	AIR CONDITIONING TECHNOLOGY SISTEM SAC	Hora de envío :	14:55:47

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SEÑORES COMITÉ ESPECIAL;
SE SOLICITA AL COMITÉ ESPECIAL, EN LOS PLANOS DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE VENTILACION , SE VERIFICA LA INSTALACION DE LOS EXTRACTORES AXIALES.
CONFIRMAR: SI LAS OBRAS CIVILES YA ESTAN HECHAS POR PARTE DE LA ENTIDAD O EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACION DE LOS EXTRACTORES AXIALES

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: PLANOS Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INDICA QUE EL PROVEEDOR SE HARA CARGO DE OBRAS CIVILES MENORES LOS CUALES CORRESPONDE A PASES Y RESANES DONDE SEA NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTILACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-262-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE VENTILACION EN SERVICIOS GENERALES INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO

Ruc/código :	20521684497	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	AIR CONDITIONING TECHNOLOGY SISTEM SAC	Hora de envío :	14:55:47

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSULTA N°3

EN LAS BASES ESTANDARIZADAS , ESPECIFICACIONES TECNICAS ¿ PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CUENTA DEL PROVEEDOR, SE OBSERVA ¿ FICHA TECNICA Y CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL EMITIDO POR EL FABRICANTE (EN LOS CASOS VENTILADORES AXIALES, VENTILADORES LINEALES Y GABINETE QUE PROVENGAN DE UNA FABRICA)¿

RECORDAMOS A LA ENTIDAD QUE LOS EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE SON DE IMPORTACION QUE A SU VEZ SON DISTRIBUIDOS POR DISTINTAS EMPRESAS QUE SON REPRESENTANTES DE ESTAS FABRICAS EN EL PAIS, LOS CUALES SON VENDIDOS A NOSOTROS LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPAMOS EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES, DEBIDO A ESTO ES MUY DIFICIL QUE EL CERTIFICADO DE GARANTIA NOS LO OTORGUE EL FABRICANTE DIRECTAMENTE, POR LO QUE SOLICITAMOS TOMEN EN CONSIDERACION QUE EL CERTIFICADO DE GARANTIA SEA EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR Y NO EL FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1.1.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA HABIENDO EVALUADO LA OBSERVACION INDICADA; SOBRE EL CERTIFICADO DE GARANTIA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN SEA EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR Y NO POR EL FABRICANTE, POR LO QUE SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Fichas técnicas y certificados de garantía comercial expedido por el proveedor.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-262-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE VENTILACION EN SERVICIOS GENERALES INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO

Ruc/código :	20448236324	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	CALEG INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	15:02:05

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES que en la experiencia DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de manera homologa a INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN EN GENERAL se considere como bien similar a INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO; garantizando así la mayor concurrencia de proveedores con experiencia en el rubro.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE YA QUE EL REQUERIMIENTO REALIZADO CONSTA DE EQUIPOS DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE, los cuales son concernientes a una ventilación controlada de renovación de aire en ambientes que no cuenten con ventilación natural y/o posea deficiencias de ventilación, lo cual indica la NTS 113 como sistema de ventilación mecánica mas no AIRE ACONDICIONADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-