

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.A.
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-EPS EMAQ S.A-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES Y RENOVACION DE MEDIDORES, PARA LA ATENCION DE SERVICIOS COLATERALES QUE BRINDA LA DIVISION COMERCIAL Y LA DIVISION OPERACIONAL DE LA EPS EMAQ S.A

Ruc/código :	20611586818	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	ARAV COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	19:26:23

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DICE: CACHIMBA PVC SAL YEE 250MM A 160MM Y 200MM A 160MM.
ACLARAR SI ES TERMOFORMADA EN LA IMAGEN NO SE DISTINGUE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: item 22,23 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ACLARAR A FIN DE NO VULNERAR EL ART. 28 DE LAS OBSERVACIONES Y CONSULTAS

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaramos que si debe ser termoformada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-EPS EMAQ S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES Y RENOVACION DE MEDIDORES, PARA LA ATENCION DE SERVICIOS COLATERALES QUE BRINDA LA DIVISION COMERCIAL Y LA DIVISION OPERACIONAL DE LA EPS EMAQ S.A

Ruc/código :	20611586818	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	ARAV COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	19:26:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

DICE: CODO PVC DE 63MM X 22.5MM UF
PERO EN EL LISTADO DICE CODO 63MM X 45° UF
ACLARAR SI ES DE 22.5° Y DE 45°

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ITEM 25 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ACLARAR A FIN DE NO VULNERAR EL ART. 28 DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaremos, que se tuvo error de tipeado por lo cual se hace la corrección a : ITEM 24 - CODO PVC DE 315 MM X 22.5° MM UF C-10 Y ITEM 25 - CODO PVC DE 315 MM X 45° MM UF C-10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-EPS EMAQ S.A-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES Y RENOVACION DE MEDIDORES, PARA LA ATENCION DE SERVICIOS COLATERALES QUE BRINDA LA DIVISION COMERCIAL Y LA DIVISION OPERACIONAL DE LA EPS EMAQ S.A

Ruc/código :	20611586818	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	ARAV COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	19:26:23

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

DICE: CRUCETA PVC 110MM UF INYECTADA
ACLARAR SI ES CRUCETA MILIMETROS UF O EN PULDAS SIMPLE EMBONE
LAS CRUCETAS INYECTADAS EN MILIMETROS NO VIENEN
VIENEN EN TERMOFORMADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 26 27 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ACLARAR A FIN DE NO VULNERAR EL ART. 28 DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaramos que el diametro de las crucetas inyectadas debe ser en milímetros de union flexible; asimismo, se aclara que si existe crucetas en milímetros en el mercado ya que tenemos antecedentes de adquisiciones anteriores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null