

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-72-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RIEGO, INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL CULTIVO DE MANGO DE VARIEDAD KENT EN LOS CAMPOS DE ACED INVERSIONES SAC LA CARBONERA, NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH, CUI N.2563174 - 2022

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:13:23

**Consulta: Nro. 1**  
**Consulta/Observación:**  
TANQUE DE AGUA DE 600L  
Requieren Altura: 1.14m, se solicita se considere desde el rango de 1.12m.

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 7.1    **Página:** 23  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El tanque de agua de 600L puede ser adquirido en diferentes alturas y diámetros, el cual debe cubrir o llenar el volumen requerido, por lo tanto se acoge la consulta considerando como mínimo una altura de 1.12m  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
mínimo una altura de 1.12m

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-72-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RIEGO, INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL CULTIVO DE MANGO DE VARIEDAD KENT EN LOS CAMPOS DE ACED INVERSIONES SAC LA CARBONERA, NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH, CUI N.2563174 - 2022

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:13:23

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**  
TANQUE DE AGUA DE 600L.  
Requiere diámetro de 0.94m, se solicita se considere desde el rango de 0.94m a 0.97m.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El tanque de agua de 600L puede ser adquirido en diferentes alturas y diámetros, el cual debe cubrir o llenar el volumen requerido, por lo tanto se acoge la consulta, considerando un rango de 0.94 - 0.97m de diámetro.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
rango de 0.94 - 0.97m de diámetro.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-72-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RIEGO, INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL CULTIVO DE MANGO DE VARIEDAD KENT EN LOS CAMPOS DE ACED INVERSIONES SAC LA CARBONERA, NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH, CUI N.2563174 - 2022

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:13:23

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**  
MANGUERA CIEGA DE 16MM  
Requiere Espesor 1.2mm, es preciso indicar que las mangueras según NTP el espesor corresponde a 1.00mm.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7.1      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
La manguera ciega de 16mm, se cibsudera un espesor de 1.2mm sub embargo se puede cosiderar como minimo que el espesor sea como minimo de 1.0 mm debido a que la zona es del tipo llano o costa con pendientes bajas, por lo tanto se acoge la consulta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Espesor sea como minimo de 1.0 mm debido a que la zona es del tipo llano o costa con pendientes bajas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-72-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RIEGO, INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL CULTIVO DE MANGO DE VARIEDAD KENT EN LOS CAMPOS DE ACED INVERSIONES SAC LA CARBONERA, NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH, CUI N.2563174 - 2022

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:13:23

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

TUBO DE 160MM X 5M C 7.5

Requieren presentación de 5m, cabe indicar que la presentación del largo de la tubería es de 6metros, se solicita a la entidad tener en consideracion ello.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7.1      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los tubos de 160mm x 5m C-7.5, son de PVC,, sin embargo las presentaciones son de acuerdo al fabricante y teniendo en cuenta la NTP, Puede ser como minmo de 5m de largo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

minmo de 5m de largo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-72-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RIEGO, INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL CULTIVO DE MANGO DE VARIEDAD KENT EN LOS CAMPOS DE ACED INVERSIONES SAC LA CARBONERA, NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH, CUI N.2563174 - 2022

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:13:23

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

TUBO DE 160MM X 5M C 7.5

Requieren Espesor de 6.1mm, ante ello debemos indicar que según NTP el espesor para la tubería es de 4.0mm, se solicita a la entidad tener en consideracion.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 7.1    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los tubos de 160mm x 5m C-7.5, son de PVC, sin embargo las presentaciones son de acuerdo al fabricante y teneiendo en cuenta la presion y la baja pendiente con la NTP, Pueden ser como minmo de 4.0 mm de espesor, por lo tanto se acoge.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

como minmo de 4.0 mm de espesor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-72-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RIEGO, INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL CULTIVO DE MANGO DE VARIEDAD KENT EN LOS CAMPOS DE ACED INVERSIONES SAC LA CARBONERA, NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH, CUI N.2563174 - 2022

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:13:23

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**  
TUBO PVC DE 63MM X 5M C-10.  
Requieren presentación de 5m, ante ello debemos indicar que la presentación que se fabrica es de 6m.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7.1      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Los tubos de 63mm x 5m C-10, son de PVC,, sin embargo las presentaciones son de acuerdo al fabricante y teniendo en cuenta la NTP, puede ser como minmo de 5m de largo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
minmo de 5m de largo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-72-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RIEGO, INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL CULTIVO DE MANGO DE VARIEDAD KENT EN LOS CAMPOS DE ACED INVERSIONES SAC LA CARBONERA, NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH, CUI N.2563174 - 2022

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:13:23

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**  
TUBO PVC DE 63MM X 5M C-10.  
Requieren que el Espesor sea de 2.9mm, ante ello debemos indicar que el espesor según NTP es de 3mm.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7.1      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Los tubos de 63mm x 5m C-10, son de PVC, sin embargo las presentaciones son de acuerdo al fabricante y teniendo en cuenta la presión y la baja pendiente con la NTP, Pueden ser como mínimo de 2.9 mm de espesor, por lo tanto se acoge.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
mínimo de 2.9 mm de espesor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-72-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RIEGO, INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL CULTIVO DE MANGO DE VARIEDAD KENT EN LOS CAMPOS DE ACED INVERSIONES SAC LA CARBONERA, NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH, CUI N.2563174 - 2022

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:13:23

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**  
TUBO PVC DE 110MM X 5M C-10  
Requieren que la presentación sea de 5m, es preciso indicar que la presentación según fabricación es de 6m, se solicita a la entidad considerar ello.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7.1      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Los tubos de 110mm x 5m C-10, son de PVC,, sin embargo las presentaciones son de acuerdo al fabricante y teniendo en cuenta la NTP, puede ser como minmo de 5m de largo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
minmo de 5m de largo.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-72-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RIEGO, INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL CULTIVO DE MANGO DE VARIEDAD KENT EN LOS CAMPOS DE ACED INVERSIONES SAC LA CARBONERA, NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH, CUI N.2563174 - 2022

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:13:23

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**  
TUBO PVC DE 90MM X 5M C-7.5  
Requiere presentación de 5m, se solicita a la entidad tener en consideracion la presentación de 6m.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7.1      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Los tubos de 110mm x 5m C-7.5, son de PVC,, sin embargo las presentaciones son de acuerdo al fabricante y teniendo en cuenta la NTP, puede ser como minmo de 5m de largo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
minmo de 5m de largo.