

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-105-2023-GRU-GR-CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESTANTERIA METALICA, PARA LA ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES, EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTO DE INVERSION: "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI". CODIGO UNIFICADO N° 2260211.

Ruc/código :	20491980355	Fecha de envío :	08/02/2024
Nombre o Razón social :	EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARCK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - E & S DE ALMACENAMIENTO P	Hora de envío :	16:16:49

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De los términos de referencia, se solicita adjuntar el plano de área con las cotas visibles para poder considerar los tamaños de los pasillos al realizar la distribución de los rack simples y dobles

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante el área usuaria aclara lo siguiente:
Se adjunta información gráfica para mejor visualización de medidas y detalles constructivos, mediante el Plano PDA-01 ¿Ubicación de Anaqueles Metálicos, Cortes y Detalles¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-GRU-GR-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESTANTERIA METALICA, PARA LA ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES, EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTO DE INVERSION: "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI". CODIGO UNIFICADO N° 2260211.

Ruc/código :	20491980355	Fecha de envío :	08/02/2024
Nombre o Razón social :	EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARCK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - E & S DE ALMACENAMIENTO P	Hora de envío :	16:16:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

se solicita confirmar la capacidad de peso a soportar por nivel de carga (par de vigas) si van almacenar dos pallet por nivel de carga, quiere decir que va soportar 1 tonelada por nivel de carga es correcto?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 113

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante el área usuaria aclara lo siguiente:
La carga por nivel es de 500 Kg, es decir 250 Kg por cada pallet.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null