

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-MGP/DIHIDRONAV-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN ENFRIADOR TIPO PLACAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS DIESEL GENERADORES PRINCIPALES / BIEN PP

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:26:46

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Favor de especificar el material de las juntas (ejm. NBR, FKM, Viton, HNBR u otro).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 5.2    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria indica que de acuerdo a las Características Técnicas del equipo consideradas en el requerimiento, corresponde a NBR, por lo tanto permanece inalterable el requerimiento

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-MGP/DIHIDRONAV-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN ENFRIADOR TIPO PLACAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS DIESEL  
GENERADORES PRINCIPALES / BIEN PP

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:26:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Es posible ofertar con 0.5 MM de espesor de placas? Además que se ofrece ventajas de un espesor más grueso y mayor durabilidad de las placas, no altera la operación del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que de acuerdo a su consulta no es posible aceptar la oferta con el espesor de 0.5 MM, ya que en el manual de fabricante especifica únicamente la medida de 0.4 MM, por lo tanto permanece inalterable el requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-MGP/DIHIDRONAV-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN ENFRIADOR TIPO PLACAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS DIESEL GENERADORES PRINCIPALES / BIEN PP

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:26:46

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Favor especificar las unidades de los parámetros en lado caliente (calor específico, conductividad térmica, viscosidad dinámica) y adicionalmente poner la densidad en ambos lados frío y caliente en las mismas unidades.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 19**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria especifica los siguientes parámetros, calor específico: 1.1151 - 1.1156 Kj.Kg-1.K-1 conductividad térmica: 0.426 - 0.412 W.m-1.K-1, viscosidad dinámica: 59,3 - 4,3 mPa, considerar densidad gr/cm3 en ambos casos (1gr/cm3=1gr/ml)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En numeral 5.2 Capitulo III de la Sección Especifica se incluye lo siguientes parámetros en

Lado Caliente:

calor Kj.Kg-1.K-1

conductividad térmica: W.m-1.K-1

viscosidad dinámica: mPa

En Lado frio en Densidad:

cm3

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-MGP/DIHIDRONAV-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN ENFRIADOR TIPO PLACAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS DIESEL  
GENERADORES PRINCIPALES / BIEN PP

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:26:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿Se podría ampliar el plazo máximo a 90 días? Ya que actualmente existen demoras en las importaciones de equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.9 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que de acuerdo a la indagación de mercado existen proveedores que cumplen con el plazo de ejecución de la prestación; por tanto, no se considera ampliación de plazo y permanece inalterable el requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-MGP/DIHIDRONAV-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN ENFRIADOR TIPO PLACAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS DIESEL  
GENERADORES PRINCIPALES / BIEN PP

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:26:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿La traducción de documentos como las especificaciones técnicas mediante un traductor público juramentado es necesaria para la etapa de presentación de ofertas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo como esta indicado en las bases, En el caso, que la información técnica del fabricante, validando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien requerido se encuentre en otro idioma, para la formalización del contrato, deberá estar acompañado de la respectiva traducción, por traductor publico juramentado o traductor colegiado certificado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-MGP/DIHIDRONAV-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN ENFRIADOR TIPO PLACAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS DIESEL GENERADORES PRINCIPALES / BIEN PP

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:29:35

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿Se podría programar una visita al área donde será instalado el enfriador?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.9 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica, de acuerdo a su consulta, facultativamente podrán solicitar con 48 horas de anticipación enviando los siguientes datos: nombre de la Empresa o razón social, nombre completo, numero de DNI o cedula, nacionalidad. Coordinar previamente con el Capitán de Corbeta Gonzalo SALAS Vanini al numero CELULAR 944951985

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En numeral 7.1.2 del Capitulo III de la Sección Especifica Se incluye:  
Facultativamente podrán solicitar con 48 horas de anticipación enviando los siguientes datos: nombre de la Empresa o razón social, nombre completo, numero de DNI o cedula, nacionalidad. Coordinar previamente con el Capitán de Corbeta Gonzalo SALAS Vanini al numero CELULAR 944951985

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-MGP/DIHIDRONAV-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN ENFRIADOR TIPO PLACAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS DIESEL  
GENERADORES PRINCIPALES / BIEN PP

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:29:35

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Favor indicar las dimensiones del área donde será colocado el enfriador.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que, las dimensiones del área donde será colocado el enfriador de calor tipo placa es de 1,467mm de largo y 690 mm de ancho

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-MGP/DIHIDRONAV-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN ENFRIADOR TIPO PLACAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS DIESEL  
GENERADORES PRINCIPALES / BIEN PP

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:34:45

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

¿La oferta debe incluir la instalación y puesta en marcha del enfriador?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a su consulta el comité de selección indica de acuerdo a la modalidad del procedimiento de selección, no esta considerado instalación y puesta en marcha del enfriador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-MGP/DIHIDRONAV-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN ENFRIADOR TIPO PLACAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS DIESEL  
GENERADORES PRINCIPALES / BIEN PP

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:48:12

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la experiencia del postor ¿a qué se refieren con "elementos de intercambiado de calor"? ¿Son repuestos de intercambiadores de calor? En todo caso especificar de la siguiente manera: "Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de repuestos de intercambiadores de calor e intercambiadores de calor en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que, de acuerdo a su consulta de considera los siguientes bienes similares venta de: elementos, repuestos o equipos de intercambiado de calor y enfriadores de placas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En numeral 5.2 Capítulo III de la Sección Específica en experiencia de postor en la especialidad se incluye; repuestos o equipos

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-MGP/DIHIDRONAV-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN ENFRIADOR TIPO PLACAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS DIESEL  
GENERADORES PRINCIPALES / BIEN PP

Ruc/código :	20512824189	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	SOPORTE Y SUMINISTRO S.A.C	Hora de envío :	19:50:46

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Siendo el intercambiador de calor solicitado el reemplazo de uno existente y para garantizar la compatibilidad en cuanto a dimensiones generales es necesario realizar una visita técnica.

Su institucion facilitará una visita técnica?

de ser afirmativa la respuesta por favor indicar la fecha y el contacto de coordinacion para realizar dicha visita

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica, de acuerdo a su consulta, facultativamente podrán solicitar con 48 horas de anticipación enviando los siguientes datos: nombre de la Empresa o razón social, nombre completo, numero de DNI o cedula, nacionalidad. Coordinar previamente con el Capitán de Corbeta Gonzalo SALAS Vanini al numero CELULAR 944951985

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-MGP/DIHIDRONAV-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN ENFRIADOR TIPO PLACAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS DIESEL  
GENERADORES PRINCIPALES / BIEN PP

Ruc/código :	20512824189	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	SOPORTE Y SUMINISTRO S.A.C	Hora de envío :	19:50:46

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Que tipo y que medida de conexiones se requiere?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que de acuerdo a las Características Técnicas del equipo consideradas en el requerimiento, las dimensiones de las conexiones son únicas y se encuentran inherentes al equipo, por lo tanto permanece inalterable el requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null