

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDCH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 30 KW

Ruc/código : 20601393001

Fecha de envío : 07/06/2023

Nombre o Razón social : DROM S.A.C.

Hora de envío : 17:12:55

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

CAPITULO III REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
5.1 características y condiciones

Observación:

Señores del comité de selección

Observamos en las bases del proceso no especifica la línea trifásica, por lo tanto solicitamos que línea requieren, si es de 380/220/440

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la línea trifásica requerida es de 220

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDCH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 30 KW

Ruc/código : 20601393001

Nombre o Razón social : DROM S.A.C.

Fecha de envío : 07/06/2023

Hora de envío : 17:12:55

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Observación:

Señores del comité de selección, observamos el
modelo del alternado: A-Framer
panel de control: GCCP1.1
modelo de alternador: A1737L4
modelo de AVR: R120

SOLICITAMOS QUITAR TODO LO REFERENTE A MODELOS DE LAS ESPECIFICACIONES, A FIN DE NO TRANSGREDIR CON EL ART. 16.2 DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES, YA QUE LIMITA LA LIBRE CONCURRENCIA DE POSTORES Y REDUCE EL MARGEN DE PROPUESTAS QUE PUEDAN RESULTAR INTERESANTES PARA LA ENTIDAD.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. Se modificará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDCH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 30 KW

Ruc/código : 20601393001

Fecha de envío : 07/06/2023

Nombre o Razón social : DROM S.A.C.

Hora de envío : 17:12:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Datos técnicos del alternador solicitan, en un índice de protección: IP21, Se le solicita que sea de IP23 como mejora del alternador debido a lo que solicitan es antigua.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que índice de protección: IP21 es mínimo, puede ser mayor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDCH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 30 KW

Ruc/código : 20601393001

Fecha de envío : 07/06/2023

Nombre o Razón social : DROM S.A.C.

Hora de envío : 17:12:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Señores del comité de selección solicitan un Controlador GCCP1.1, se solicita que sea Deep como mejora del controlador debido a lo que solicitan es antigua. Como también el tablero de transferencia automático se tome como mejora, debido a que emparejados realizan un mejor trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, el controlador puede ser GCCP1.1 o Deep Sea Electronics

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDCH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 30 KW

Ruc/código : 20601393001

Fecha de envío : 07/06/2023

Nombre o Razón social : DROM S.A.C.

Hora de envío : 17:12:55

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Observación:

Señores del comité solicitamos que las dimensiones y pesos sean de acuerdo a los grupos que van a ser ofertados por los postes, para mayor pluralidad de postes.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación. Se modificará en las bases integradas como dimensiones máximas las indicadas considerando que el espacio donde irá instalado es restrictivo para tener un grupo electrógeno de mayores dimensiones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDCH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 30 KW

Ruc/código : 20601393001

Nombre o Razón social : DROM S.A.C.

Fecha de envío : 07/06/2023

Hora de envío : 17:12:55

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Consulta:

Señores del comité solicitamos los planos perimétricos de la casa fuerza, para la medida del tendido de cable del generador al tablero de transferencia y al tablero general.

- Solicitamos el área perimétrica del pozo a tierra
- indicar si se cuenta con base de concreto para el generador.
- solicitamos las medidas para la realización del sistema de gases

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el pozo a tierra se encuentra a 1.90m del tablero general. Se realizará por parte de la entidad una base de concreto de 2.00m x 0.80m x 0.15m. y se adjunta plano perimétrico de la casa fuerza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDCH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 30 KW

Ruc/código : 20601393001

Fecha de envío : 07/06/2023

Nombre o Razón social : DROM S.A.C.

Hora de envío : 17:12:55

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Observación:

Señores del comité solicitamos la ampliación del plazo de entrega debido a que se esta restringiendo a los postores para participar por ende solicitamos sea el plazo no menor de 45 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 9

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge por la necesidad inmediata del bien en la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null