

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UZCUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA ACTIVIDAD 5005865 DESARROLLO DE TÉCNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEREOLÓGICOS ¿ TAREA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS PERTENECIENTE AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DE

Ruc/código : 10702556011

Fecha de envío : 20/04/2023

Nombre o Razón social : CHIRINOS PEREA WALTER

Hora de envío : 15:56:33

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

REFERENCIA CAPITULO III REQUERIMIENTO - 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, pagina 24

BISAGRA DE 4"

Material de la bisagra: acero

CONSULTA: 1

Solicitamos se precise si las bisagras son de acero:

- acero aluminizadas,
- acero cincadas,
- acero inoxidable
- la medida debe ser de 4¿x3¿ o 4¿x¿4¿

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 5.2

**Literal:** 0

**Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria aclara que, las bisagras son de acero zincado y la medida es de 4x3x2.5 mm. Para puertas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incorporara en las especificaciones tecnicas para puertas lo siguiente:

- Bisagra: acero zincado
- Medida de la bisagra 4x3x2.5 mm.

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UZCUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA ACTIVIDAD 5005865 DESARROLLO DE TÉCNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEREOLÓGICOS ¿ TAREA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS PERTENECIENTE AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DE

Ruc/código :	10702556011	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	CHIRINOS PEREA WALTER	Hora de envío :	15:56:33

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

REFERENCIA CAPITULO III REQUERIMIENTO - 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS  
5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, página 24

CONSULTA: 2  
BISAGRA DE 3"

Material de la bisagra: acero

Solicitamos se precise si las bisagras son de acero:

- acero aluminizadas,
- acero cincadas,
- acero inoxidable

**Acápito de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** 0      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria aclara que, las bisagras de las ventanas son de acero zincado y la medida es de 3x2x2.5 mm.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incorpora a la especificaciones técnicas:

- Bisagra: Acero zincado
- Medida de la bisagra 3x2x2.5 mm.

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UZCUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA ACTIVIDAD 5005865 DESARROLLO DE TÉCNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEREOLÓGICOS ¿ TAREA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS PERTENECIENTE AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DE

Ruc/código : 10702556011

Fecha de envío : 20/04/2023

Nombre o Razón social : CHIRINOS PEREA WALTER

Hora de envío : 16:01:09

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

REFERENCIA CAPITULO III REQUERIMIENTO - 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, página 25

ALDABA 4¿

Material: acero

CONSULTA 3

Solicitamos se precise si las aldabas son de acero cincado:

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: 5.2

Literal: 0

Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara al participante que dentro de las especificaciones técnicas de los bienes NO CONTEMPLA ALDABAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguno

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UZCUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA ACTIVIDAD 5005865 DESARROLLO DE TÉCNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEREOLÓGICOS ¿ TAREA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS PERTENECIENTE AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DE

Ruc/código :	10702556011	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	CHIRINOS PEREA WALTER	Hora de envío :	12:16:50

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Referencia

CAPITULO III REQUERIMIENTO ¿ 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ¿ sección específica

5.2 Características técnicas ¿ folio 21

VENTANA:

- solicitamos, confirmar, si, es Malla Antiafida 50 Mesh 4 x 100 M.
- Solicitamos se especifique la forma como será instalada la malla antiafida, ejemplo, con una ripa de 20 mm de ancho x 10 mm de espesor, o directamente con chinche, o clavo, etc,
- solicitamos se precise el tipo o clase de madera, dura (entre otras: Capirona, quillosa, quillovara, moheña en sus distintas variedades, o suave (entre otras: shangonga, cumala, catahua, capinuri)
- solicitamos se precise si los marcos, tendrán un rebaje de entramado tipo ¿U¿ en los extremos, o solo serán armados con clavos,
- solicitamos se precise si la madera será garlopeada y cepillada en sus cuatro lados, o es solamente garlopeada,
- solicitamos se precise y contempla algún tipo de acabado en la madera.
- Solicitamos se precise, si las bisagras son de acero, acero cincado, aluminizadas, etc,

PUERTA:

- Solicitamos se precise si la calamina es, ondulada o llana/plana,
- Solicitamos se precise el grado o espesor de la calamina, el mercado no identifica calamina galvanizada N° 12, se identifica por mm ¿ milímetros, solicitamos indicar de cuantos milímetros,
- Solicitamos se precise, la forma de instalación de la calamina al bastidor o hoja de la puerta, ejemplo: con clavos,
- Solicitamos se precise, si el armado del marco de la puerta es considerando un rebaje tipo ¿U¿ y hembra, o serán armados solo con clavos,
- Solicitamos se precise, si el armado del bastidor ú hoja de puerta es considerando, escoplo y espiga, o serán armados solo con clavos,
- Solicitamos se precise si la puerta incluye el marco, en ¿U¿, es decir, sin bastidor que va al piso, o es ¿RECTANGULAR¿, que incluye 4 lados,
- Solicitamos se precise, si contempla algún tipo de acabado en la madera y calamina a instalarse,
- Solicitamos se precise, si las bisagras son de acero, acero cincado, aluminizadas, etc,

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** ¿ folio 21      **Literal:** 0      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara al participante respecto de las ventanas lo siguiente:

VENTANA:

- El área usuaria confirma que la malla es antiafida de 50 Mesh 4 x 100 M.
- El area usuaria indica que la instalación de la malla antiafida ira empotrada con cinta de madera 20 mm de ancho x 10 mm de espesor en todo el borde fijada con clavos
- El área usuaria precisa que el tipo de madera es corriente Misa.

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UZCUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA ACTIVIDAD 5005865 DESARROLLO DE TÉCNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEREOLÓGICOS ¿ TAREA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS PERTENECIENTE AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DE

Especifico ¿ folio 21 0 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

- El área usuaria aclara que los marcos, tendrán un rebaje de entramado tipo U en los extremos con dos bisagras en la parte superior de la ventana.
- El área usuaria precisa que la madera será Cepillada en sus tres lados,
- El área usuaria aclara que la madera no tiene ningún tipo de acabado.
- El área usuaria indica que, Las bisagra debe ser acero zincado

**PUERTAS:**

- El área usuaria precisa que es plancha galvanizada plana.
- El área Usuaria precisa que el espesor de la plancha galvanizada es de 1/54¿ o 0.50 mm.
- El área usuaria aclara que la forma de instalación de la plancha galvanizada al bastidor u hoja de la puerta debe ser empotrado con madera 20 mm ancho por 10 mm de espesor y armados con clavos.
- El área usuaria aclara que la puerta incluye el marco es rectangular incluye 4 lados .
- El área usuaria aclara que el armado del bastidor ú hoja de puerta es considerando, escoplo y espiga
- El área usuaria aclara que la puerta incluye el marco es rectangular incluye 4 lados .
- El área usuaria aclara que No contempla algún tipo de acabado en la madera ni en la plancha galvanizada a instalarse.
- El área usuaria aclara que las bisagras son de acero zincado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incorpora a las especificaciones técnicas:

- malla antiafida de 50 mesh 4 x 100 m.
- Cinta de madera de 20 mm de ancho x 10 mm de espesor en todo el borde y armado con clavos
- Tipo de madera corriente misa
- Marcos de la madera : rebaje de entremado tipo U en los ectremos con dos bisgras en la parte superior de la ventana .Madera cepillada en sus tres lados.
- Ninguna
- Bisagra : Acero zincado
- Plancha galvanizada plana
- Espesor de la plancaha galvanizada es de 1/54" o 0.50 mm

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UZCUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA ACTIVIDAD 5005865 DESARROLLO DE TÉCNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEREOLÓGICOS ¿ TAREA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS PERTENECIENTE AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DE

---

-La forma de instalación de la plancha galvanizada al bastidor u hoja de la puerta debe ser empotrado con cintas de madera 20 mm ancho por 10 mm de espesor y armados con clavos.

- Marco rectangular que incluye 4 lados

-El armado del bastidor u hoja de la puerta es en escoplo y espiga.

-Marco rectangular que incluye 4 lados

-Ninguna

-Bisagra: Acero Zincado

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UZCUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA ACTIVIDAD 5005865 DESARROLLO DE TÉCNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEREOLÓGICOS ¿ TAREA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS PERTENECIENTE AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DE

Ruc/código :	20484996602	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	MUEBLES Y DECORACIONES URPI S.A.C.	Hora de envío :	20:32:47

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

A QUE SE REFIERE CON MADERA SECA PORFAVOR ESPECIFICAR

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 5.2      Literal: b      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria aclara que la madera seca es aquella que no haya sido recién cortada y que su secado haya sido en condiciones adecuadas para evitar que estas se embarquillen, rajadas o se deterioren rápidamente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

madera seca es aquella que no haya sido recién cortada y que su secado haya sido en condiciones adecuadas para evitar que estas se embarquillen, rajadas o se deterioren rápidamente

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UZCUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA ACTIVIDAD 5005865 DESARROLLO DE TÉCNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEREOLÓGICOS ¿ TAREA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS PERTENECIENTE AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DE

Ruc/código :	20484996602	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	MUEBLES Y DECORACIONES URPI S.A.C.	Hora de envío :	20:32:47

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Para los marcos de madera en puertas y ventanas que tipo de acabado solicita

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 5.2      Literal: A      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria indica que no hay ningún tipo de acabado solo es angular

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna



Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UZCUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA ACTIVIDAD 5005865 DESARROLLO DE TÉCNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEREOLÓGICOS ¿ TAREA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS PERTENECIENTE AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DE

Ruc/código :	20484996602	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	MUEBLES Y DECORACIONES URPI S.A.C.	Hora de envío :	20:32:47

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

-EN CASO DE LA CALAMINA GALVANIZADA COMO VA IR SUJETADO A LA PUERTA, ALGUN MATERIAL EN ESPECIAL, PLANCHA COMPLETA O CORTADO.

-LA CALAMINA TENDRA ALGUN TIPO DE ACABADO O PINTADO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.2 Literal: B Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara al participante que en consulta anterior se preciso que no es calamina galvanizada sino plancha galvanizada y la forma de instalación al bastidor u hoja de la puerta debe ser empotrado con madera 20mm ancho por 10 mm de espesor.

-El área usuaria aclara que la plancha galvanizada no tendrá ningún tipo de acabado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Material : Plancha galvanizada plana

-Ninguna