

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-RE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20604000034	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	TVS ALLTIC S.A.C.	Hora de envío :	18:00:09

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo a las bases y dimensiones del Ambiente (1) y Ambiente (2) solicitan:

- AGENTE LIMPIO DE 335 LB
- BOQUILLA DE DESCARGA DE 2", ROSCA NPT, BRASS - 360º (01 UND)
- BOQUILLA DE DESCARGA DE 1", ROSCA NPT, BRASS - 360º (02 UND)

Sin embargo se observa que de los calculos realizados de acuerdo a las dimensiones se debera requerir para los Ambientes (1) y Ambiente (2).

- AGENTE LIMPIO DE 322 LB
- BOQUILLA DE DESCARGA DE 2", ROSCA NPT, BRASS - 360º (02 UND)
- BOQUILLA DE DESCARGA DE 1", ROSCA NPT, BRASS - 360º (02 UND)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.2.1. Literal: ? Página: 27.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Se reitera la cantidad de agente limpio y número de boquilla de descarga especificadas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la observación. Se reitera la cantidad de agente limpio y número de boquilla de descarga especificadas en las bases.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20604000034	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	TVS ALLTIC S.A.C.	Hora de envío :	18:00:09

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a las bases y dimensiones del Ambiente (3) solicitan:  
- AGENTE LIMPIO DE 315 LB

Sin embargo se observa que de los calculos realizados de acuerdo a las dimensiones se debera requerir para el Ambiente (3).  
- AGENTE LIMPIO DE 318 LB

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.1.2.1.    **Literal:** ?    **Página:** 27.  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación. Se reitera la cantidad de agente limpio especificada en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se acoge la observación. Se reitera la cantidad de agente limpio especificada en las bases.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20601917590	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ACIS PROCESS S.A.C.	Hora de envío :	18:04:32

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Se solicita más información son respecto al CENTRAL DE MONITOREO MULTIZONA: características, marca, modelo. Indicar donde será ubicado y para que sirve, adjuntar una foto referencial para tener más detalles.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.11.    **Literal:** -    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las especificaciones sobre la Central de Monitoreo Multizona se encuentran detalladas en las bases. No se indica una marca específica debido a que la normativa sobre contrataciones prohíbe hacer referencia a marcas. La ubicación se encuentra definida en el Anexo 2 de las Bases. A fin de tener mayor detalle el postor puede realizar la visita técnica como se indica en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Las especificaciones sobre la Central de Monitoreo Multizona se encuentran detalladas en las bases. No se indica una marca específica debido a que la normativa sobre contrataciones prohíbe hacer referencia a marcas. La ubicación se encuentra definida en el Anexo 2 de las Bases. A fin de tener mayor detalle el postor puede realizar la visita técnica como se indica en las bases.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20601917590	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ACIS PROCESS S.A.C.	Hora de envío :	18:04:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita más información de los equipos (LLAVE TERMOMAGNETICA, LLAVE DIFERENCIAL DE 20AMP, CABLE ELECTRICO DEL TIPO N2XOH LIBRE DE HALOGENOS (ROLLO) y su fin del suministro solicitado. ¿Por qué se está considerando estos equipos? ¿No se cuenta con energía estabilizada para el panel? En caso de no contar con energía estabilizada se recomienda instalar un UPS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.11. Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La instalación de la llave termomagnética y llave diferencial, tiene por finalidad que el panel de incendio cuente con su llave independiente. La Entidad cuenta con energía estabilizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La instalación de la llave termomagnética y llave diferencial, tiene por finalidad que el panel de incendio cuente con su llave independiente. La Entidad cuenta con energía estabilizada.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20601917590	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ACIS PROCESS S.A.C.	Hora de envío :	18:04:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para realizar el sellamiento del ambiente N° 2 y N° 3 se debe realizar antes una prueba de DOOR FAN TEST, que es un costo adicional por cada ambiente. Así mismo la obra civil también es un costo adicional ¿Se debe considerar estos cotos dentro de la propuesta económica?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.2.3.1 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

: Las pruebas DOOR FAN TEST y la obra civil se encuentran detalladas en las bases como parte de los entregables. Los costos deberán ser incluidos dentro de la propuesta económica. El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales y cualquier otro concepto que incida sobre el costo del bien a contratar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

: Las pruebas DOOR FAN TEST y la obra civil se encuentran detalladas en las bases como parte de los entregables. Los costos deberán ser incluidos dentro de la propuesta económica. El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales y cualquier otro concepto que incida sobre el costo del bien a contratar.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20601917590	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ACIS PROCESS S.A.C.	Hora de envío :	18:04:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita información a profundidad del sistema de apagado automático de los sistemas de aire acondicionado y climatización desde el panel de detección y alarma contra incendio para las los ambientes 1,2 y 3. Para ello requerimos las siguientes informaciones:

- Numero de rejillas y sus dimensiones
- La distancia entre el panel y las rejillas
- Marca, modelo, cantidades y ubicaciones de los tableros eléctricos del sistema de aire acondicionado y climatización.

Esta información no ayudara a determinar cuánto dámper se va a proveer, así mismo los módulos de relay, cableado y tubería a considerar en la propuesta.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 4.1.5.1. Literal: - Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la Entidad requiere el apagado del aire acondicionado y sistema de climatizacion. El apagado deberá ser de forma automatica y cuando se dispare el agente limpio. No se indica una marca específica debido a que la normativa sobre contrataciones prohíbe hacer referencia a marcas.

A fin de tener mayor detalle el postor puede realizar la visita técnica y deberá remitir los datos de su personal a los correos electrónicos señalados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que la Entidad requiere el apagado del aire acondicionado y sistema de climatizacion. El apagado deberá ser de forma automatica y cuando se dispare el agente limpio. No se indica una marca específica debido a que la normativa sobre contrataciones prohíbe hacer referencia a marcas.

A fin de tener mayor detalle el postor puede realizar la visita técnica y deberá remitir los datos de su personal a los correos electrónicos señalados en las bases.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20601917590	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ACIS PROCESS S.A.C.	Hora de envío :	18:04:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita información con respecto al sistema de monitoreo ambiental, marca y modelo de referencia para considerarlo dentro de la propuesta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.5.3. Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las especificaciones se encuentran detalladas en las bases. No se indica una marca específica debido a que la normativa sobre contrataciones prohíbe hacer referencia a marcas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las especificaciones se encuentran detalladas en las bases. No se indica una marca específica debido a que la normativa sobre contrataciones prohíbe hacer referencia a marcas.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20601917590	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ACIS PROCESS S.A.C.	Hora de envío :	18:04:32

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita confirmación si cuentan con un sistema de alimentación primaria que suministre energía estabilizada, porque el panel de detección y alarma contra incendio debe contar con una alimentación sin fluctuaciones de energía porque cuenta con tarjetas electrónicas sensibles, por ello se recomienda según la norma NFPA 72 que se cuente con un UPS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.5.4. Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la Entidad cuenta con energía estabilizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que la Entidad cuenta con energía estabilizada.



Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20601917590	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ACIS PROCESS S.A.C.	Hora de envío :	18:04:32

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita la distancia en metros de la tubería que se va a considerar a instalar, para determinar el precio exacto en la propuesta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.5.6. Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las especificaciones, metrajes, dimensiones de los ambientes (1 y 2) y ambiente (3) se encuentran detalladas en las bases y permiten determinar la distancia en metros de la tubería.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las especificaciones, metrajes, dimensiones de los ambientes (1 y 2) y ambiente (3) se encuentran detalladas en las bases y permiten determinar la distancia en metros de la tubería.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20601917590	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ACIS PROCESS S.A.C.	Hora de envío :	18:04:32

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita la confirmación si el costo de los servicios y repuestos deben ir dentro de la propuesta económica, si es así, por favor determinar cuántos repuestos se debe considerar para los dos años.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.9 Literal: - Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los costos deberán ser incluidos dentro de la propuesta económica. El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales y cualquier otro concepto que incida sobre el costo del bien a contratar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los costos deberán ser incluidos dentro de la propuesta económica. El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales y cualquier otro concepto que incida sobre el costo del bien a contratar

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20601917590	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ACIS PROCESS S.A.C.	Hora de envío :	18:04:32

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita información con respecto al mantenimiento correctivo de los 04 mantenimiento semestrales por el periodo de 02 años, se va a considerar un costo adicional a las observaciones (usualmente son cambio de cable dañado, dispositivos averiados dañado, etc.) de los mantenimientos preventivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.1. Literal: - Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la prestacion accesoria es por 2 años (04 servicios semestrales). El detalle de las especificaciones de la prestación accesoria se encuentran en las bases.  
No se está solicitando mantenimiento correctivo debido a que el sistema estará dentro de la Garantía que ofrece el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que la prestacion accesoria es por 2 años (04 servicios semestrales). El detalle de las especificaciones de la prestación accesoria se encuentran en las bases.  
No se está solicitando mantenimiento correctivo debido a que el sistema estará dentro de la Garantía que ofrece el postor.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20601917590	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ACIS PROCESS S.A.C.	Hora de envío :	18:04:32

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

¿Para los trabajos en altura que tipo de equipos se debe considerar? (Manlift, elevadores eléctricos o andamios)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que para los trabajos en altura se deberá considerar escaleras tipo tijera y andamios. Asimismo, se deberá tener cuidado en no causar daños a las paredes, caso contrario deberán ser resanados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que para los trabajos en altura se deberá considerar escaleras tipo tijera y andamios. Asimismo, se deberá tener cuidado en no causar daños a las paredes, caso contrario deberán ser resanados.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:42:50

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Precisan EQUIPOS DE AGENTE LIMPIO en tres ambientes, confirmar y ser precisos, en relación al agente limpio, cuáles son las áreas a coberturar en cada ambiente

¿ AREA PRINCIPAL

¿ FALSO TECHO

¿ FALSO PISO

Favor de precisar dimensión en altura de cada nivel; Area principal, falso techo y piso.

En relación con la aplicación de detección, confirmar si deberá incluirse detectores en falso piso y en falso techo.

En relación con la aplicación de EXTINCION AGENTE LIMPIO, confirmar si el cálculo hidráulico de gas incluye aplicar boquillas de descarga en falso piso y en falso techo. De confirmarse, estas áreas, confirmar si existe un cerramiento hermético dentro de dichas áreas de falso piso y falso techo.

Acápite de las bases : Sección: Específico      Numeral: cap 3      Literal: 4.1.1      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las especificaciones sobre las áreas a coberturar se encuentran detalladas en las bases. Asimismo, en las bases se indican que son Ambientes (1 y 2) y Ambiente (3).

- Los ambientes no cuentan con falso piso.
- Las dimensiones de los ambientes se detallan en las bases.
- Los calculos del agente limpio para los ambientes se encuentran detallados en las bases
- En relación al sistema de detección y extinción, se debe incluir todos los componentes que se encuentran detallados en las bases. En relación con la aplicación de extinción de agente limpio el cálculo hidráulico de gas no incluye aplicar boquillas de descarga en falso techo. Hay un cerramiento hermético.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las especificaciones sobre las áreas a coberturar se encuentran detalladas en las bases. Asimismo, en las bases se indican que son Ambientes (1 y 2) y Ambiente (3).

- Los ambientes no cuentan con falso piso.
- Las dimensiones de los ambientes se detallan en las bases.
- Los calculos del agente limpio para los ambientes se encuentran detallados en las bases
- En relación al sistema de detección y extinción, se debe incluir todos los componentes que se encuentran detallados en las bases. En relación con la aplicación de extinción de agente limpio el cálculo hidráulico de gas no incluye aplicar boquillas de descarga en falso techo. Hay un cerramiento hermético.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:42:50

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Por experiencia, los proyectos de implementación NO consideran una condición lógica operativa, en relación a la puerta del data center se encuentre en condición estado abierto/cerrado, esto es importante considerarse, quiere decir que solo se debe generar DISPARO DEL GAS cuando la puerta se encuentre en estado cerrado, de lo contrario el gas no va cumplir a la condición de extinguir debido que el cálculo de gas en cilindros está relacionado a la dimensiones específica del área a coberturar.

Confirmar que será como exigencia, la condición lógica en que la puerta sea monitoreada y active el gas cuando se encuentre en estado cerrada.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: cap 3    Literal: 4.1.1    Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la exigencia porque no se ajusta al requerimiento en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acepta la exigencia porque no se ajusta al requerimiento en las bases.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:42:50

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

CARTAS DE FABRICANTES:

- ¿ Carta del fabricante que señale que el distribuidor local tiene la representación de la marca para el equipamiento de Detección puntual.
- ¿ Carta del fabricante que señale que el distribuidor local tiene la representación de la marca para el equipamiento de Aspiración (detección temprana).
- ¿ Carta del fabricante que señale que el agente limpio a suministrar tendrá una vigencia comercial por un tiempo no menor a los cinco (05) años para el equipamiento de Agente limpio.

Al respecto, solicitan Carta del fabricante de los bienes a contratar, al respecto, existe diversos pronunciamientos de la OSCE relacionados a las cartas de los fabricantes deben ser suprimidas por ser restrictivas, como el PRONUNCIAMIENTO N° 008-2010/DTN (Pág: 07): NO PEDIR CERTIFICADO DE FABRICANTE O REPRESENTANTE AUTORIZADO, debido a que el único responsable de los bienes que se adjudiquen en el presente proceso de selección es el contratista quien firma el contrato, y nadie más que el contratista (no un tercero) Ahora bien, conforme lo ha señalado este Organismo Supervisor en anteriores pronunciamientos, el único obligado a cumplir con sus obligaciones en los términos y condiciones ofertados en el proceso de selección es el contratista, independientemente de su calidad de representante, distribuidor, importador o fabricante. De acuerdo con diversos pronunciamientos de la OSCE, se observa las presentes bases, y para una mayor amplitud de propuesta por principio de concurrencia, se solicita ampliar el texto que también se aceptaran cartas del distribuidor regional autorizado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: cap 2      Literal: K,L,M      Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación. La Entidad requiere contar con la garantía de parte del fabricante y que el equipamiento, componentes y agente limpio cuenten con una vigencia no menor de cinco (05) años.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se acoge la observación. La Entidad requiere contar con la garantía de parte del fabricante y que el equipamiento, componentes y agente limpio cuenten con una vigencia no menor de cinco (05) años.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:42:50

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitan soporte 24 x 7 x 365, al respecto confirmar que la entidad para asegurar la prestación de soporte y mantenimiento, confirmar que deberá ser una central de atención de servicios con teléfonos fijos a nombre de la empresa y con operadores para garantizar la comunicación del requerimiento de la solicitud del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: 4.2.2 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es necesario contar con una central, el objetivo es que el proveedor deberá brindar el soporte 24x7 en caso de fallas o incidencias que la Entidad pudiera reportar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No es necesario contar con una central, el objetivo es que el proveedor deberá brindar el soporte 24x7 en caso de fallas o incidencias que la Entidad pudiera reportar.



Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:42:50

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitan prueba DOOR FAN TEST, confirmar si esta prueba de integridad de los ambientes (estanqueidad) se realizará como un entregable en la prestación principal.

Asimismo, si esta prueba será realizada y la vez como un entregable en cada servicio de mantenimiento cuatrimestral.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: 4.11.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Seconfirma que las pruebas DOOR FAN TEST se realizarán sólo en la prestacion principal.

Para la prestación accesoria no se está requiriendo las pruebas DOOR FAN TEST.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Seconfirma que las pruebas DOOR FAN TEST se realizarán sólo en la prestacion principal.

Para la prestación accesoria no se está requiriendo las pruebas DOOR FAN TEST.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:42:50

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

INSTALACION:

Confirmar que la entidad proporcionará el punto estabilizado 220vac para alimentar el panel de incendios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: 4.1.5.5 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la Entidad proporcionará el punto eléctrico estabilizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que la Entidad proporcionará el punto eléctrico estabilizado.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:42:50

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitan apagado del aire acondicionado, confirmar a que distancia se encuentra el punto de la alimentación 220vac del aire acondicionado y confirmar si el sistema de climatización de aire acondicionado cuenta con un punto de contacto para ser apagado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: 4.1.5.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la Entidad requiere el apagado del aire acondicionado y sistema de climatización. El apagado deberá ser de forma automática y cuando se dispare el agente limpio.

A fin de tener mayor detalle el postor puede realizar la visita técnica y deberá remitir los datos de su personal a los correos electrónicos señalados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que la Entidad requiere el apagado del aire acondicionado y sistema de climatización. El apagado deberá ser de forma automática y cuando se dispare el agente limpio.

A fin de tener mayor detalle el postor puede realizar la visita técnica y deberá remitir los datos de su personal a los correos electrónicos señalados en las bases.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:42:50

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

JEFE DE PROYECTO.

Con la finalidad de brindar una mayor apertura de propuestas, confirmar si aceptarán INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: 4.3 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se aceptará la carrera de ingeniería de telecomunicaciones debido a que es una carrera afín.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que se aceptará la carrera de ingeniería de telecomunicaciones debido a que es una carrera afín.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:57:08

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

Se solicita al comité de selección tenga a bien INCLUIR ADICIONALMENTE, como bienes similares, lo siguiente:

Suministro y/o instalación de sistemas contra incendio.

Sustento técnico y legal:

La Opinión N° 001-2017/DTN, establece que (...) se entenderá como bienes SIMILARES a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que COMPARTAN CIERTAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES, REFERIDAS A SU NATURALEZA, USO, FUNCIÓN, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta (...)

En base a la opinión legal del OSCE, lo solicitado por mi representada y el objeto de la convocatoria comparten características esenciales referidas a su naturaleza, uso y función; toda vez que ambos se tratan de SISTEMAS CONTRA INCENDIO.

Por otro lado, tener en cuenta que el presente procedimiento de selección es bajo la modalidad de LLAVE EN MANO, lo cual evidencia que la ejecución de lo requerido comprende ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN, por lo que la experiencia no debe limitarse a solicitar solo ADQUISICIÓN DE BIENES, ya que estaría yendo en contra del propio objeto de la convocatoria.

Bajo el amparo de la normativa de contrataciones del Estado, se evidencia técnica y legalmente que lo solicitado por mi representada CUMPLE con los criterios para ser considerado como un bien similar al objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: B      Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se aceptará adicionalmente como bienes similares:

- Suministro y/o instalación de sistemas contra incendio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que se aceptará adicionalmente como bienes similares:

- Suministro y/o instalación de sistemas contra incendio.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:57:08

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

La PÁG 24. Indica: Para la suscripción del contrato, se deberá presentar las siguientes cartas emitidas por el fabricante.

Detección puntual.  
Aspiración (detección temprana)  
Agente limpio

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR ADICIONALMENTE que las cartas solicitadas para la detección puntual, la aspiración (Detección temprana) y el Agente limpio sean emitidas por un distribuidor autorizado a la empresa postora que participará en el presente proceso de selección.  
Con ello se busca incentivar la pluralidad de postores y eliminar toda barrera para su participación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.1 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La Entidad requiere contar con la garantía de parte del fabricante y que el equipamiento, componentes y agente limpio cuenten con una vigencia no menor de cinco (05) años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La Entidad requiere contar con la garantía de parte del fabricante y que el equipamiento, componentes y agente limpio cuenten con una vigencia no menor de cinco (05) años.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:57:08

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que la experiencia del personal clave será contabilizada a partir de la emisión de su título profesional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C.1 Literal: C.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La experiencia del personal clave será contabilizada a partir de la emisión del grado de bachiller.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La experiencia del personal clave será contabilizada a partir de la emisión del grado de bachiller.

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO PARA EL ARCHIVO NACIONAL DE TRATADOS "EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:57:08

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Del personal.

Se solicita al comité de selección tenga a bien MODIFICAR las profesiones y/o carreras técnicas solicitados para el personal clave y para el personal técnico, toda vez que no van acorde con el objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.3 Literal: A Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se ha detallado las carreras técnicas a considerar o modificar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se ha detallado las carreras técnicas a considerar o modificar.