

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-38-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A TODO COSTO PARA LA FICHA TECNICA: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 370 LEONCIO PRADO, CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA.

Ruc/código :	20601047293	Fecha de envío :	24/04/2025
Nombre o Razón social :	IDEACON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IDEACON S.R.L.	Hora de envío :	23:47:15

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

La entidad a solicitado experiencia del personal clave SOLDADOR 4G y SOLDADOR 3G, sin embargo consideramos que es desproporcional innecesario solicitar SOLDADOR 4G esto en vista para este trabajo podría ser cumplida con el soldador 3g por lo que no es necesario un soldador 4g, con el fin de fomentar mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.4 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME A LO INDICADO POR EL AREA USUARIA EN EL INFORME N° 7362-2025-GRM-GRI/CG-PMIPR NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Se considera necesario el soldador 4G por que existirá soldadura sobre cabeza, así mismo el soldador 4G esta calificado para la soldadura 3G.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-38-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A TODO COSTO PARA LA FICHA TECNICA: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 370 LEONCIO PRADO, CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA.

Ruc/código :	20601047293	Fecha de envío :	24/04/2025
Nombre o Razón social :	IDEACON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IDEACON S.R.L.	Hora de envío :	23:49:55

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

en los terminos de referencia la entidad en letras indica uno y en numero 2 en ambos soldadores por lo que se solicita precisar es uno o dos de la misma forma no es necesario considerar soldador 4g esto en vista que es innecesario debido a que las actividades puede ser cubierta por el soldador 3g

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME A LO INDICADO POR EL AREA USUARIA EN EL INFORME N° 7362-2025-GRM-GRI/CG-PMIPR SE ACOGE LA OBSERVACION

Se considera 02 soldadores de 3G y 02 soldadores de 4G, se considera como mínimo ya que es muy necesario para la ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dos (02) soldador 4G

Dos (02) soldador 3G