

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2023-GSRCH-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION, ELABORACION DE VENTANAS Y MAMPARAS DE VIDRIO LAMINADO DE e=6 mm y 10mm, CON MARCO DE ALUMINO PESADO COLOR NATURAL INCLUYE INSTALACION, PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO

Ruc/código :	20608474073	Fecha de envío :	10/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION,DISEÑOS,INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODINPRO S.A.C	Hora de envío :	19:55:53

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

sjobservqmos que el tubo de aluminio de 4 x 1 3/4 establece un espesor de 2.3mm el cual no es comercial y su fabricación es a pedido con un tiempo de fabricación no menor a 90 días calendarios por ser importado por lo que se solicita el cambio a un espesor comercial como es de 1.8mm a efectos de no generar futuras controversias y solicitar materiales inexistentes en el mercado nacional provocando la nulidad en el proceso de selección

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 7.3    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

según el art. 2 de la ley de contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la opinión emitida por el área usuaria, en relación a la observación realizada, este comité no se acoge a dicha observación ya que la Corporación Limatambo cuenta con este producto, para lo cual Revisar catálogo de productos de perfiles de aluminio LIMATAMBO, CORRALES (COD 5145 Limatambo, COD 5143 Corrales).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, ELABORACION DE VENTANAS Y MAMPARAS DE VIDRIO LAMINADO DE e=6 mm y 10mm, CON MARCO DE ALUMINO PESADO COLOR NATURAL INCLUYE INSTALACION, PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO

Ruc/código :	20608474073	Fecha de envío :	10/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION,DISEÑOS,INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODINPRO S.A.C	Hora de envío :	19:55:53

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

solicitamos los planos ya que estos no son nada claros mas tratándose de vidrios ya que las medidas y detalles accesorios son necesarios para poder sacar bien los costos y ver bien los productos que existan en el mercado nacional

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 24    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

según el art 2 de la ley de contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la opinión emitida por el área usuaria, en relación a la observación realizada, este comité acoge la observación. Se adjuntara planos en PDF.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se adjuntara planos en PDF.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, ELABORACION DE VENTANAS Y MAMPARAS DE VIDRIO LAMINADO DE e=6 mm y 10mm, CON MARCO DE ALUMINO PESADO COLOR NATURAL INCLUYE INSTALACION, PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO

Ruc/código :	20608474073	Fecha de envío :	10/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION,DISEÑOS,INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODINPRO S.A.C	Hora de envío :	19:55:53

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

observamos el plazo de entrega ya que este es demasiado corto se debe considerar que casi siempre los materiales provienen de lima ademas es importante tener en cuenta que los materiales existan en el mercado nacional

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 11    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

según el art. 2 de la ley de contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la opinión emitida por el área usuaria, en relación a la observación realizada, este comité no acoge la observación, ya que as tipologías utilizadas en la adquisición son seriadas, es decir que existen en el mercado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, ELABORACION DE VENTANAS Y MAMPARAS DE VIDRIO LAMINADO DE e=6 mm y 10mm, CON MARCO DE ALUMINO PESADO COLOR NATURAL INCLUYE INSTALACION, PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO

Ruc/código :	20608474073	Fecha de envío :	10/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION,DISEÑOS,INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODINPRO S.A.C	Hora de envío :	19:55:53

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

solicitamos se aclare si el suministro es de vidrio templado laminado o si es vidrio crudo y hay que laminar en este caso de ser vidrio crudo a laminar deben ver bien el espesor de la lamina y el tiempo que este lleva para laminar o si es vidrio templado no deben existir errores ya que el vidrio templado no se puede cortar o modificar

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 7.3    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

según el art. 2 de la ley de contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la opinión emitida por el área usuaria, en relación a la observación realizada, este comité aclara que el El vidrio es laminado tipo sandwich, es decir una capa de vidrio transparente +lamina pvp+vidrio transparente, en ubicaciones indicadas según planos serán laminadas con laminas de seguridad pavonadas en la cara interior.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incorpora en las especificaciones técnicas lo siguiente: El vidrio es laminado tipo sandwich, es decir una capa de vidrio transparente +lamina pvp+vidrio transparente, en ubicaciones indicadas según planos serán laminadas con laminas de seguridad pavonadas en la cara interior.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, ELABORACION DE VENTANAS Y MAMPARAS DE VIDRIO LAMINADO DE e=6 mm y 10mm, CON MARCO DE ALUMINO PESADO COLOR NATURAL INCLUYE INSTALACION, PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO

Ruc/código : 20608235907

Nombre o Razón social : CZETA PERUANA E.I.R.L.

Fecha de envío : 10/08/2023

Hora de envío : 22:01:28

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

SE RECOMIENDA SUSTITUIR LOS PERFILES DE ALUMINIO EN EL PLANO, TALES COMO LA U DE  $\frac{3}{4}$  Y EL ANGULO DE  $\frac{3}{4}$ , QUE SIRVEN A MODO DE SOPORTE PARA LOS CRISTALES EN MAMPARAS, VENTANAS Y PUERTAS. DEBEN SER SUSTITUIDOS CON JUNTILLOS Y TAPA DE JUNTILLOS DE ALUMINIO DE LA SERIE 42(LIMATAMBO) O 38(CORRALES) PARA PODER OBTENER UN SOPORTE MAS COMPACTO, FINOS ACABADOS ARQUITECTONICOS, DANDO UNA MEJOR ESTETICA Y MODERNIDAD A LOS AMBIENTES. CABE MENCIONAR QUE ESTAS MEJORAS NO AFECTAN AL VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** .    **Literal:** .    **Página:** .

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

CAPITULO 1, ARTICULO 2, g) VIGENCIA TECNOLOGICA de la LEY 30225- LEY DE CONTRATACIONES DEL

**Estado respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la opinión emitida por el área usuaria, en relación a la observación realizada, este comité acoge dicha observación, sustituyendo el canal U DE  $\frac{3}{4}$  Y EL ANGULO DE  $\frac{3}{4}$ , CON JUNTILLOS Y TAPA DE JUNTILLOS DE ALUMINIO DE LA SERIE 42(LIMATAMBO) O 38(CORRALES) o equivalente, Segun detalles de planos y EE.TT.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las especificaciones técnicas: Se sustituye el canal U DE  $\frac{3}{4}$  Y EL ANGULO DE  $\frac{3}{4}$ , CON JUNTILLOS Y TAPA DE JUNTILLOS DE ALUMINIO DE LA SERIE 42(LIMATAMBO) O 38(CORRALES) o equivalente, Según detalles de planos y EE.TT.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, ELABORACION DE VENTANAS Y MAMPARAS DE VIDRIO LAMINADO DE e=6 mm y 10mm, CON MARCO DE ALUMINO PESADO COLOR NATURAL INCLUYE INSTALACION, PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO

Ruc/código : 20600765516

Nombre o Razón social : SOLUCIONES INTEGRALES BLINDEX S.A.C.

Fecha de envío : 10/08/2023

Hora de envío : 22:59:55

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Según las especificaciones técnicas en la página 21 CARACTERISTICAS TECNICAS comprende la fabricación e instalación de ventanas SERIE 25 y que en algunos casos contienen ventanas corredizas en sistema moduglas, solicito se detalle que ventanas serán con serie 25 y sistema moduglas, ya que seria imposible trabajar ambos sistemas en cada ventana por el tipo de perfiles de aluminio que lo componen ambos sistemas. Se deberá precisar con planos elevación frontal, elevación lateral, detalles, cortes y estas a su vez deberán detallar de forma clara y precisa el tipo de aluminio a usar para la elaboración de las ventanas y mamparas. Los archivos sean en formato dwg y o pdf siendo estos no escaneados

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 7.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art.02 y 16 DEL TUO DE LA LEY 30225 y art 29 DE LA RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la opinión emitida por el área usuaria, en relación a la observación realizada, este comité se acoge a dicha observación, Todas las ventanas son tipo serie 25 de corrales, serie 42 limatambo o equivalente, Complementado EE.TT. y planos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se indicará en las especificaciones técnicas:

Todas las ventanas son tipo serie 25 de corrales, serie 42 limatambo o equivalente.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, ELABORACION DE VENTANAS Y MAMPARAS DE VIDRIO LAMINADO DE e=6 mm y 10mm, CON MARCO DE ALUMINO PESADO COLOR NATURAL INCLUYE INSTALACION, PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO

Ruc/código :	20600765516	Fecha de envío :	10/08/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES INTEGRALES BLINDEX S.A.C.	Hora de envío :	22:59:55

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Según las especificaciones técnicas en la página 22 CARACTERISTICAS TECNICAS comprende la fabricación y colocación de las mamparas para lo cual se utilizará tubos de aluminio de 4¿x13/4¿x2.3 mm.. para fijación de los vidrios será utilizara con Angulo de ¾¿ y canales ¿U¿ de ¾¿ x3/4¿, solicito se detalle en los planos existentes con detalles y/o cortes para tener con claridad la forma de como se fijaran los ángulos, canales y si los vidrios serán fijados dentro de cada estructura de aluminio o si los vidrios se fijaran por la parte exterior tipo muro cortina con cristal flotante si en caso fuera con cristal flotante se deberá de detallar las características técnicas de los demás componentes como cinta de doble contacto, silicona estructural, anclajes para muro cortina, pernos expansibles y otros . todo esto se deberá precisar con planos elevación frontal, elevación lateral, detalles, cortes y estas a su vez deberán detallar de forma clara y precisa el tipo de aluminio a usar para la elaboración de las ventanas y mamparas. Los archivos sean en formato dwg y o pdf siendo estos no escaneados

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 7.2    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art.02 y 16 DEL TUO DE LA LEY 30225 y art 29 DE LA RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la opinión emitida por el área usuaria, en relación a la observación realizada, este comité indica de que se adjuntara detalle de planos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se adjuntara detalle de planos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, ELABORACION DE VENTANAS Y MAMPARAS DE VIDRIO LAMINADO DE e=6 mm y 10mm, CON MARCO DE ALUMINO PESADO COLOR NATURAL INCLUYE INSTALACION, PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO

Ruc/código :	10440653371	Fecha de envío :	10/08/2023
Nombre o Razón social :	TORRES ORCON DANIEL ALAN	Hora de envío :	23:12:49

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

señores, en las bases integradas se encuentran adjunto los planos en digital PDF. pero estos planos solo detalla la elevación frontal de las mamparas y ventanas, solicito se agregue los detalles y cortes de las mamparas y ventanas ya que no es suficiente los planos adjuntos para saber con exactitud si mamparas serán tipo muro cortina convencional, muro cortina stick o solo sera mamparas típicas y en caso de las ventanas detallar los tipos de perfiles a usar ya en la pagina 21 de las bases se contradice indicando que sera con serie 25 y al mismo tiempo se menciona que sera sistema MODUGLAS

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 7.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art.02 y 16 DEL TUO DE LA LEY 30225 y art 29 DE LA RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la opinión emitida por el área usuaria, en relación a la observación realizada, este comité indica de que se adjunta detalle de planos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se adjunta detalle de planos.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, ELABORACION DE VENTANAS Y MAMPARAS DE VIDRIO LAMINADO DE e=6 mm y 10mm, CON MARCO DE ALUMINO PESADO COLOR NATURAL INCLUYE INSTALACION, PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO

Ruc/código :	20608474073	Fecha de envío :	10/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION,DISEÑOS,INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODINPRO S.A.C	Hora de envío :	23:53:28

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA QUE EL PLAZO ESTABLECIDO NO TIENE CONCORDANCIA CON EL OBJETO CONVOCADO CONSIDERANDO QUE PARTE DE OS BIENES REQUERIDOS DEBEN SER FABRICADOS, Y LOS PLAZOS MINIMOS DE FABRICACION NO SON MENORES a 30 DIAS CALENDARIOS DE CONFORMIDAD A LO INFORMADO POR LAS FABRICAS SIN CONSIDERAR LOS TIEMPOS DE TRASLADO POR LO QUE SOLICITA AMPLIAR LOS PLAZOS CONSIDERANDO LAS ZONAS DE ACCESO A LA OBRA LAS DISTANCIAS DE TRASLADO DE MATERIAL Y FABRICACION ASI COMO SU INSTALACION Y SE AMPLIE A 90 DIAS CALENDARIOS ESTABLECIENDO PLAZOS RAZONABLES Y CONGRUENTES CONFORME LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO SIN ESTABLECER CONDICIONES QUE GENEREN FUTUROS CONFLICTOS

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** I      **Literal:** 1.9      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la opinión emitida por el área usuaria, en relación a la observación realizada, este comité no se acoge a dicha observación, el plazo de entrega y de su instalacion establecidas en las bases son razonable ademas su observación no cuentan con el sustento respectivo, asimismo el estudio de mercado los proveedores consideran cumplir en los plazos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, ELABORACION DE VENTANAS Y MAMPARAS DE VIDRIO LAMINADO DE e=6 mm y 10mm, CON MARCO DE ALUMINO PESADO COLOR NATURAL INCLUYE INSTALACION, PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO

Ruc/código :	20608474073	Fecha de envío :	10/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION,DISEÑOS,INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODINPRO S.A.C	Hora de envío :	23:56:06

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA QUE NO SE ADJUNTA LOS CUADROS DE METRADOS CON MAYOR CLARIDAD YA QUE NO SE VISUALIZAN Y SON NECESARIOS PARA PODER EFECTUAR UN CONTRASTE CON LOS PLANOS Y REALIZAR UNA OFERTA REAL POR LO QUE SE SOLICITA SE ADJUNTE EN WORD O PDF LEGIBLE

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 7    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la opinión emitida por el área usuaria, en relación a la observación realizada, este comite indica de que se adjunta metrados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se adjunta metrados.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, ELABORACION DE VENTANAS Y MAMPARAS DE VIDRIO LAMINADO DE e=6 mm y 10mm, CON MARCO DE ALUMINO PESADO COLOR NATURAL INCLUYE INSTALACION, PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO

Ruc/código :	20608474073	Fecha de envío :	10/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION,DISEÑOS,INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	Hora de envío :	23:58:36

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA LA EXPERIENCIA DE POSTOR POR SER MUY EXCESIVA Y LIMITANTE SE SOLICITA SE DISMINUYA

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 11

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la opinión emitida por el área usuaria, en relación a la observación realizada, este comité no se acoge a la observación, por que el participante no sustenta su observación, o que norma vulnera la experiencia establecida.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null