

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-DRELM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE VENTANAS DEL IESTP ANTENOR ORREGO ESPINOZA

Ruc/código : 20508644133

Nombre o Razón social : GRUPO INTELCOM S.A.C

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:59:12

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Se agradecería al comité confirmar si el vidrio de 6mm para el suministro e instalación de ventanas es vidrio crudo.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.2    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Mediante OFICIO N° 404-2023-DG-IESTP.¿AOE¿, precisa que "El vidrio es de 6 mm para el suministro e instalación de ventanas en vidrio crudo laminado".

De la misma forma esta establecido en los términos de referencia, en la siguiente partida:

2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS (6MM) El vidrio será incoloro de 6mm de espesor, de acuerdo a lo requerido por el usuario (director de la ITS) y en cumplimiento a la normativa vigente.

2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE SEGURIDAD Se colocará una lámina de seguridad de 4 micras en cada ventana.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null