

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RODETES PELTON DE TURBINAS HIDRÁULICAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACION AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A. DESIERTO CP SM 5 2022 EO AC 1

Ruc/código : 20515954245

Fecha de envío : 24/05/2023

Nombre o Razón social : ERGON POWER REPRESENTACIONES S.A.C

Hora de envío : 19:03:42

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Del Alcance y Descripción de servicio:

Integrar a los TDR finales los planos del rodete original de preferencia en formato *.dwg o similar, esto en un archivo original y en digital sin pasar por proceso de escaneo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 5

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en consulta con el area usuaria precisa lo siguiente:

se acoge parcialmente la observación, por lo que con motivo de integracion de las bases se adjuntará un anexo con el plano del rodete en formato PDF con las dimensiones básicas, dado que no se cuenta con el archivo en formato *.dwg."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RODETES PELTON DE TURBINAS HIDRÁULICAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACION AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A. DESIERTO CP SM 5 2022 EO AC 1

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20515954245 | Fecha de envío : | 24/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | ERGON POWER REPRESENTACIONES S.A.C | Hora de envío : | 19:03:42 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Del Alcance y Descripción de servicio:

Se cuenta con plantillas en físico del perfil original del rodete?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en consulta con el area usuaria precisa lo iguiente:

se aclara la consulta al participante indicando que debido a la antigüedad del rodete, el área usuaria no cuenta con plantillas del perfil original del rodete."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RODETES PELTON DE TURBINAS HIDRÁULICAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACION AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A. DESIERTO CP SM 5 2022 EO AC 1

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20515954245 | Fecha de envío : | 24/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | ERGON POWER REPRESENTACIONES S.A.C | Hora de envío : | 19:03:42 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Del Alcance y Descripción de servicio:

Cuántas veces se ha realizado el proceso de recuperación de cada rodete? Es decir indicar de forma separada para el rodete #1 y #2.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente:

Se aclara la consulta al participante, el proceso de recuperación que ha tenido cada rodete, es de 10 veces."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RODETES PELTON DE TURBINAS HIDRÁULICAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACION AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A. DESIERTO CP SM 5 2022 EO AC 1

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20515954245 | Fecha de envío : | 24/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | ERGON POWER REPRESENTACIONES S.A.C | Hora de envío : | 19:03:42 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Presentación y Apertura de ofertas:

Se consulta y solicita amablemente a la entidad: ¿ Ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el 09-junio-2023, o dos semanas (15 días calendario) luego de la publicación final de los TDR integrados ?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1.7 **Página:** 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente:

No se acoge la consulta realizada por el participante, debido a que los plazos para la presentación de las ofertas se encuentran estipulados en la Ley 30225, así mismo consideramos que el plazo programado para la presentación de ofertas se encuentra dentro de un rango prudente."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RODETES PELTON DE TURBINAS HIDRÁULICAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACION AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A. DESIERTO CP SM 5 2022 EO AC 1

Ruc/código : 20213787552

Nombre o Razón social : MECANICA TAMARIZ SRL

Fecha de envío : 24/05/2023

Hora de envío : 19:43:52

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

FORMA DE PAGO:, las bases indican que el plazo para los pagos de las prestaciones es de 10 días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad de recepción emitida por el Jefe del Departamento de Generación ..y que este a su vez tenga la conformidad técnica del área usuaria sin embargo no esta claro los plazos para la emisión de las conformidades correspondientes para que el proveedor pueda contabilizar los 10 días calendarios.

Indicar cual es el plazo luego de culminada la prestación y recepcionado el Informe Final del contratista para emitir la conformidad el área usuaria?

Indicar el plazo que tiene el Jefe de Departamento de Generación para emitir la conformidad para efectos del pago?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinacion con el area usuaria precisa lo siguiente:

Se aclara la consulta al participante. Luego de culminada la prestación y recepcionada el informe final del Contratista, el área usuaria emitirá la conformidad técnica del servicio y el Jefe de Departamento de Generación emitirá la conformidad para efectos de pago en un plazo no mayor a 7 días calendario."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RODETES PELTON DE TURBINAS HIDRÁULICAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACION AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A. DESIERTO CP SM 5 2022 EO AC 1

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20213787552 | Fecha de envío : | 24/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | MECANICA TAMARIZ SRL | Hora de envío : | 19:43:52 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

La presentación de la documentación para efectos de pago puede ser de manera virtual?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente:

Se aclara la consulta al participante, la documentación puede ser presentada de manera virtual siempre y cuando los documentos pertinentes contengan firma digital RENIEC, caso contrario debe enviarse en físico a mesa de partes de ELOR a la dirección consignada en las presentes bases."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RODETES PELTON DE TURBINAS HIDRÁULICAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACION AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A. DESIERTO CP SM 5 2022 EO AC 1

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20213787552 | Fecha de envío : | 24/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | MECANICA TAMARIZ SRL | Hora de envío : | 19:43:52 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Electro Oriente entregara al contratista un plano del rodete..
Agradeceríamos remitir el plano con las medidas indicadas en el punto 5.1.2

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinacion con el area usuaria precisa lo siguiente:
se aclara la consulta al participante, debido a la antigüedad del rodete solo se cuenta con un plano de fabrica conteniendo las dimensiones básicas, el mismo que sera adjuntado en formato PDF, con motivo de integracion de las bases. Así mismo para mayor detalle se adjuntara tomas fotográficas de los rodetes a reparar."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RODETES PELTON DE TURBINAS HIDRÁULICAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACION AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A. DESIERTO CP SM 5 2022 EO AC 1

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20213787552 | Fecha de envío : | 24/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | MECANICA TAMARIZ SRL | Hora de envío : | 19:43:52 |

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se observa que en las bases la entidad solicita una Garantía mínima de 03 años por la recuperación de los rodets, estos componentes hidromecánicos trabajan dentro del agua que trae solidos en suspensión y que su abrasión y erosión dependen DE LA CALIDAD DEL AGUA, considerando el pronostico del Niño el agua será de MALA CALIDAD y los componentes hidromecánicos sufrirán desgaste prematuro.

La garantía mínima debe ser de 01 año desde la puesta en servicio considerando que se realizaran 02 intervenciones durante 01 año posteriores a la culminación del servicio.

Las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad y establecer condiciones de competencia efectiva,

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1.3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES PRINCIPIOS DE COMPETENCIA Y EQUIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinacion con el area usuaria precisa lo siguiente:

No se acoge la observación realizada, ello en base a la información técnica estadística, por lo que se está considerando como garantía los 03 años."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RODETES PELTON DE TURBINAS HIDRÁULICAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACION AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A. DESIERTO CP SM 5 2022 EO AC 1

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20213787552 | Fecha de envío : | 24/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | MECANICA TAMARIZ SRL | Hora de envío : | 19:43:52 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Aclarar si la visita técnica es obligatoria para poder presentar la propuesta del procedimiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5. **Literal:** 5.1.3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente:
Se aclara la consulta al participante. La visita a la Central Hidroeléctrica es opcional."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RODETES PELTON DE TURBINAS HIDRÁULICAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACION AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A. DESIERTO CP SM 5 2022 EO AC 1

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20213787552 | Fecha de envío : | 24/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | MECANICA TAMARIZ SRL | Hora de envío : | 19:43:52 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Importante la ejecución de los 02 mantenimiento de alisado de la superficie de los alabes de los rodets.

Se consulta si los rodets estarán disponibles para realizar este alisado o debe considerar el desmontar y montar los rodets, considerando que el alisado y pulido del mismo debe realizarse a las 18 cucharas para no desbalancear las ruedas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1.3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente:

Se aclara la consulta al participante. El contratista será el responsable del desmontaje, para la ejecución del alisado, posterior a ello tendrá que realizar el montaje respectivo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RODETES PELTON DE TURBINAS HIDRÁULICAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACION AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A. DESIERTO CP SM 5 2022 EO AC 1

Ruc/código : 20213787552

Nombre o Razón social : MECANICA TAMARIZ SRL

Fecha de envío : 24/05/2023

Hora de envío : 19:43:52

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Informe Final, agradecería aclara cual es el plazo para la presentación de este informe y si esta dentro del plazo de ejecución de la prestación

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.8.5 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente: Se aclara la consulta al participante. El plazo de la presentación del informe, se considera a partir de la culminación del servicio, tal como lo detalla el numeral 5.8.5 del capítulo III de la sección específica de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RODETES PELTON DE TURBINAS HIDRÁULICAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACION AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A. DESIERTO CP SM 5 2022 EO AC 1

Ruc/código : 20213787552

Nombre o Razón social : MECANICA TAMARIZ SRL

Fecha de envío : 24/05/2023

Hora de envío : 19:43:52

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Adelantos, No se otorgaran adelantos. Es necesario que la Entidad considere que se otorgue un adelanto directo del 30% del monto contractual previa presentación de una carta fianza por el mismo monto que garantice la ejecución del servicio. El mismo que será descontado de los pagos de las prestaciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.15 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente: Se aclara la consulta al participante, de acuerdo a lo establecido en el requerimiento la Entidad no tienen previsto otorgar ningún adelanto .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RODETES PELTON DE TURBINAS HIDRÁULICAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACION AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A. DESIERTO CP SM 5 2022 EO AC 1

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20213787552 | Fecha de envío : | 24/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | MECANICA TAMARIZ SRL | Hora de envío : | 19:43:52 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Penalidades, agradecería aclarar si el calculo de las penalidades por retraso en la entrega es por cada prestación, o será calculado por el plazo total

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.17 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinacion con el area usuaria precisa lo siguiente:

Se aclara la consulta al participante. El calculo de las penalidades por retraso, se realizara para cada prestación."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RODETES PELTON DE TURBINAS HIDRÁULICAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACION AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A. DESIERTO CP SM 5 2022 EO AC 1

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20213787552 | Fecha de envío : | 24/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | MECANICA TAMARIZ SRL | Hora de envío : | 19:43:52 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

ADELANTO DIRECTO

Aclarar si la entidad otorgara el adelanto del 30% del monto contractual tal como lo señala la proforma del contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** V **Literal:** NOVENO **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente: Se aclara la consulta al participante. La entidad no otorgara ningún tipo de adelanto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null