

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO MECANIZADO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E PRIMARIA N°40572 JOSE QUIÑONES EN EL PUEBLO JOVEN SACSAYHUAMAN DEL DISTRITO DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Ruc/código :	20120877055	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C.	Hora de envío :	16:00:18

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

HACIENDO REFERENCIA AL LUGAR DE ENTREGA, SE SEÑALAN LA C.P.SOL DE SACSAYHUAMAN, QUEREMOS SABER SI EN EL PUNTO DE DESTINO HAY INGRESO PARA CAMIONES DE 30 O 32 TN. Y SI LAS VÍAS SON DE FACIL ACCESO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le comunica al postor que el almacen de obra se encuentra ubicado a 8 min aprox. Del distrito de Chivay, cuyas vias de acceso son asfaltas y pavimentas que posibilita la ruta de vehiculos pesados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO MECANIZADO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E PRIMARIA N°40572 JOSE QUIÑONES EN EL PUEBLO JOVEN SACSAYHUAMAN DEL DISTRITO DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Ruc/código :	20120877055	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C.	Hora de envío :	16:00:18

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

CON EL FIN DE QUE HAYA UNA MAYOR PLURALIDAD DE PROVEEDORES SE SOLICITA SE PUEDA SUPRIMIR EN EL PUNTO 5.1 CARACTERISTICAS TÉCNICAS,EL TERMINO "18 HUECOS" DE LADRILLO MECANIZADO KING KONG (SÓLO MENCIONADO AHI),PUESTO QUE,LA CANTIDAD DE HUECOS NO ES DETERMINANTE EN LA RESISTENCIA ESPECIFICADA, SINO SÓLO EL PORCENTAJE DE VACÍO, QUE DETERMINA TAMBIEN EL PESO.ADEMÁS EN EL MERCADO HAY VARIAS MARCAS QUE CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS, PERO TIENEN MENOR CANTIDAD DE HUECOS.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NORMA E-70 , NTP399.613

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la observación, se elimina de la bases el termino 18 huecos, y teniendo en consideración Reglamento Nacional de Edificaciones el porcentaje de vacio del bien a adquirir no deberá ser superior a 30%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE RETIRA EL TERMINO 18 HUECOS Y SE REMPLAZA POR EL VACIO DEL BIEN A ADQUIRIR NO DEBERA SER SUPERIOR A 30 %

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO MECANIZADO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E PRIMARIA N°40572 JOSE QUIÑONES EN EL PUEBLO JOVEN SACSAYHUAMAN DEL DISTRITO DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Ruc/código :	20606514647	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	TERRAHOME CONSTRUCCION Y PROYECTO E.I.R.L.	Hora de envío :	20:57:17

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

se solicita ampliar los trabajos de entrega de bienes iguales o similares al objeto de contratación a:
VENTA DE UNIDADES DE ALBAÑILERIA, UNIDADES PREFABRICADAS DE CONCRETO PARA CONSTRUCCION U OBRAS DE AGUA Y DESAGUE Y OTROS INSUMOS SIMILARES PARA LA CONSTRUCCION EN GENERA, con el fin de garantizar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente. Considerando que el ladrillo es un bien netamente utilizado en la contrucción como las unidades de albañilería, prefabricadas de concreto y con el fin de posibilitar la mayor participación de proveedores en el rubro se considera incrementar dicha experiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VENTA DE UNIDADES DE ALBAÑILERIA, UNIDADES PREFABRICADAS DE CONCRETO PARA CONSTRUCCION