

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-DZAREQUIPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : FABRICACION DE SOPORTE DE CANALETA PARA LA UNIDAD ZONAL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20603677987	Fecha de envío :	10/04/2024
Nombre o Razón social :	RODRIGO & COMPAÑIA E.I.R.L.	Hora de envío :	17:53:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

en capitulo III-ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SOPORTE DE CANALETAS
ALCANSES Y DESCRIPCION DEL BIEN
DICE:MATERIAL :Platina 3/16 x 1 1/2
acero laminado al caliente
en los 2 tipos tipo1 (SP1) tipo 2(SP1)
NORMA ASTM A36/A36M
no indica el acabado .
indicar claramente el acabado del material (al natural,zincado,galvanizado)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la consulta, el acabado será del Material al Natural, dicha aclaración será considerado en el Capitulo III, Numeral 3.1 de la Base Integrada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

dicha aclaración será considerado en el Capitulo III, Numeral 3.1 de la Base Integrada.