

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS-MDP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REFLECTOR LED DE 600 W PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código : 10704519937

Fecha de envío : 08/04/2025

Nombre o Razón social : CATACORA CAPUJRA RAUL

Hora de envío : 10:15:48

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimado comite de seleccion , solicito que se evalúe ampliar a 25 días el plazo de entrega .Esto beneficiara al concurso dado que los reflectores led de 600w no se encuentra en el mercado nacional.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1.9

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOJE: EL PLAZO SEÑALADO ES DE 10 DIAS CALENDARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS-MDP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REFLECTOR LED DE 600 W PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	10704519937	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	CATACORA CAPUJRA RAUL	Hora de envío :	10:51:33

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Estimado comite de seleccion , respecto alas especificaciones tecnicas ,se aconseja ampliar el rango de temperatura de color a 5700K dado que esta temperatura de color es lo mas cercano ala luz natural , recomedado para estadios por su nitidez y claridad.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOJE A LA OBSERVACION, SE AMPLIARA LOS RANGOS DE TEMPERATURA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA EN EL PUNTO 5.1 DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS: TEMPERATURA DE COLOR: 5700K - 6500K

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS-MDP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REFLECTOR LED DE 600 W PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	20:26:44

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con respecto a la Característica Técnica de la potencia de la luminaria de 600W. Cada fabricante de luminarias tiene características técnicas diferentes para su luminaria LED, por lo cual lo más importante para una obra de iluminación deportiva es cumplir con el nivel de iluminancia media que se requiere sobre el campo de futbol. Es por ello por lo que solicitamos que se requiera presentar un cálculo de iluminación del campo de futbol en la etapa de presentación de propuestas y así las propuestas de los postores tengan un sustento técnico.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2. a) Libertad de Concurrencia Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOJE A LA OBSERVACION, SE REQUIERE QUE LAS LUMINARIAS CUENTEN CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS-MDP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REFLECTOR LED DE 600 W PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	20:26:44

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto a la Característica Técnica de la potencia de la luminaria de 600W. Si los niveles de iluminación del campo de fútbol se pueden lograr con menor potencia será beneficioso para los vecinos y además contribuirá con la entidad a mostrar una imagen de sostenibilidad amigable con el medio ambiente; por lo cual, solicitamos que se amplie el rango de la potencia a ofertar entre 500W a 600W y de esta manera no se limite la concurrencia de participantes por un presunto direccionamiento al solicitar únicamente una potencia a partir de 600W cuando se puede demostrar que con menor potencia se puede lograr los niveles de iluminación y así satisfacer al objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2. a) Libertad de Concurrencia Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOJE A LA OBSERVACION, SE REQUIERE QUE LAS LUMINARIAS CUENTEN CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS-MDP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REFLECTOR LED DE 600 W PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA,PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	20:26:44

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Por favor, confirmarnos el nivel de luxes que se requiere en el campo de futbol.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL CAMPO DEPORTIVO REQUIERE UNA MEDIA MINIMA DE 200 LUX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS-MDP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REFLECTOR LED DE 600 W PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA,PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	20:26:44

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con respecto a la Característica Técnica de la Tensión de Entrada. Se debe tener en consideración que tanto la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) como el Código Nacional de Electricidad (CNE) establecen que el nivel de tensión debe ser 220V, por lo cual es confuso para los postores dado que piden que una misma luminaria cumpla con 3 rangos de potencia, lo cual lo hace muy dirigido el suministro. Por lo cual, solicitamos que únicamente se indique que la luminaria debe funcionar a 220V y que el rango de luminaria ofertada contenga los 220V (cada fabricante tiene un rango diferente de potencia) y de esta manera no se limite la concurrencia de participantes por un presunto direccionamiento al solicitar que la luminaria tenga que cumplir 3 rangos de potencias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2. a) Libertad de Concurrencia Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA TENSION DE ENTRADA DE LA LUMINARIA DEBE TENER AL MENOS ALGUNA DE LAS INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS-MDP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REFLECTOR LED DE 600 W PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	20:26:44

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con respecto a la Característica Técnica de Lúmenes de 90000lm. Si lo más importante es que se cumpla con la iluminancia media requerida en campo de futbol y que la propuesta está sustentada con un cálculo de iluminación, los lúmenes ya no tienen relevancia como oferta y solo es un parámetro restrictivo que limita la concurrencia de postores. Por lo cual, solicitamos que se amplie más el rango de potencia a partir de los 70 000 lumenes a más y de esta manera no se limite la concurrencia de participantes por un presunto direccionamiento al solicitar que la luminaria forzosamente tenga un sobredimensionamiento tan grande de lúmenes.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2. a) Libertad de Concurrencia Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOJE A LA OBSERVACION, SE REQUIERE QUE LAS LUMINARIAS CUENTEN CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS-MDP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REFLECTOR LED DE 600 W PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	20:26:44

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con respecto a la Característica Técnica de Flujo luminoso. Esta variación debe ser ampliada desde los 70 000 lumenes para no sobredimensionar el proyecto lo cual hace que se sobrevalore la obra pública. Por lo cual, solicitamos que se amplie la variación a + o - 25%.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2. a) Libertad de Concurrencia Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOJE A LA OBSERVACION, SE REQUIERE QUE LAS LUMINARIAS CUENTEN CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS-MDP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REFLECTOR LED DE 600 W PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	20:26:44

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Con respecto a la Característica Técnica de Eficacia de luminaria LED inicial 150lm/W. Este parámetro técnico requerido está sobrevalorando la luminaria requerida pues se puede demostrar técnicamente que una luminaria que tiene a partir de 140lm/W cumple con el objeto de la convocatoria y logra el nivel de iluminancia que pueda requerir la obra. Por lo cual, solicitamos que puedan ampliar el rango de eficacia de luminaria LED inicial a partir de 140lm/W y de esta manera no se limite la concurrencia de participantes por solicitar una característica tan específica que solo hace sobrevalorar a la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2. a) Libertad de Concurrencia Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOJE A LA OBSERVACION, SE REQUIERE QUE LAS LUMINARIAS CUENTEN CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS-MDP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REFLECTOR LED DE 600 W PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	20:26:44

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con respecto a la Característica Técnica de Temperatura de Color de 6500K. Se debe indicar que únicamente indicar un solo valor de esta característica técnica puede ser presunción de un direccionamiento más aún desconociendo técnicamente normas internacionales como la FIFA que señalan que en los campos de futbol puede haber luminarias con temperaturas de color entre 5000K a 6200K. Por lo cual, solicitamos que amplíen el rango de la temperatura de color desde 5000K a 6500K basado en normas de referencias internacionales y no a criterio subjetivo de alguna marca.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2. a) Libertad de Concurrencia Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOJE PARCIALMENTE A LA OBSERVACION, SE AMPLIARA LOS RANGOS DE TEMPERATURA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA EN EL PUNTO 5.1 DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS: TEMPERATURA DE COLOR: 5700K - 6500K

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS-MDP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REFLECTOR LED DE 600 W PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA,PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	20:26:44

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Por favor, ratificar que los protocolos pruebas a las luminarias podrán ser firmadas por un ingeniero electricista o mecánico electricista colegiado y habilitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LOS PROTOCOLOS DE LAS PRUEBAS A LAS LUMINARIAS DEBERAN SER FIRMADAS POR UN INGENIERO ELECTRICO O MECANICO ELECTRICO COLEGIADO Y TITULADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS-MDP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REFLECTOR LED DE 600 W PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA,PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	22:26:55

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Dentro de las características técnicas, indican la tensión de entrada: 85-265V /220 a 240V/ 240 a 480V, a fin de garantizar la pluralidad de postes se solicita aceptar también la tensión nominal: 100-277 V, el cual garantiza versatilidad y rendimiento óptimo por el amplio rango de tensión de operación además de ser esta una característica de las principales marcas en el mercado nacional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOJE A LA OBSERVACION, SE ACEPTARA LA TENSION NOMINAL DE 100 - 277 V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA EN EL PUNTO 5.1 DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS: TENSION DE ENTRADA :85-265V/100 - 277V / 220 A 240V/240 A 480V

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS-MDP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REFLECTOR LED DE 600 W PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	22:26:55

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las características técnicas solicitan, Grado de Protección IP66, que corresponde a equipos que resisten inmersiones en el agua, tal como indica la norma IEC 60529, considerando la aplicación para estadio e instalación aérea en postes de concreto armado, así como garantizar la pluralidad de ofertas, se solicita aceptar Grado de Protección IP65 (Equipo hermético al polvo y protegido contra los chorros de agua).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOJE A LA OBSERVACION, YA QUE SE REQUIERE UN GRADO DE PROTECCION MINIMO DE IP 66 PARA LA PROTECCION DE LAS LUMINARIAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS-MDP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REFLECTOR LED DE 600 W PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	22:26:55

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las características técnicas solicitan, Lúmenes 90,000 lm o superior, lo cual es resultado de la eficacia de luminaria de 150 lm/W, cabe indicar que este nivel de lúmenes no es comercial, así como la disponibilidad de equipos en Perú con este flujo luminoso, se puede verificar colocando en el buscador Google ¿reflector 600W 90,000 lúmenes¿ y se observa que las opciones son escasas y principalmente direcciona a paginas extranjeras. A fin de garantizar la pluralidad de ofertas se solicita aceptar una eficiencia de 120lm/W por ende un flujo luminoso de 72,000 lm o superior, por lo antes ya expuesto.

Si bien es cierto existen luminarias con especificaciones altas de potencia, flujo, IP , IK , estas no se encuentran en el mercado nacional en stock, y adquirirlas pasarían por un proceso de fabricación de 30 días y otros 20 días su traslado vía aérea. Y considerando el plazo de solo de 10 días que detalla en las bases sería imposible contar con luminarias de altas especificaciones en ese plazo. Cabe mencionar que el comité debe verificar la originalidad fehaciente y certificada de los valores contenidas en las fichas técnicas, porque se observa en procesos de selección que postores presentarían fichas ¿adulteradas¿ a fin de hacerse acreedores de la buena pro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOJE A LA OBSERVACION, SE REQUIERE QUE LAS LUMINARIAS CUENTEN CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS-MDP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REFLECTOR LED DE 600 W PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	22:26:55

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las características técnicas solicitan, Temperatura de Color de 6500K, considerando las normas internacionales como la FIFA la temperatura recomendada es de 5000K-6200K, a fin de garantizar la pluralidad de ofertas, se solicita aceptar el rango de temperatura de 5700-6500K.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOJE A LA OBSERVACION, SE AMPLIARA LOS RANGOS DE TEMPERATURA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA EN EL PUNTO 5.1 DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS: TEMPERATURA DE COLOR: 5700K - 6500K

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS-MDP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REFLECTOR LED DE 600 W PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	22:26:55

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En la sección 5.2 indica que el postor deberá otorgar una garantía comercial contra defectos de fábrica por un plazo mínimo de 01 año, sin embargo, en la sección 5.1 indican Garantía del producto 05 años, se solicita ACLARAR si la garantía solicitada es de 01 año o 05 años.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA GARANTIA SOLICITADA SEA DE 05 AÑOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA EN EL PUNTO 5.2 DE LA GARANTIA COMERCIAL A 5 AÑOS