

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ¿CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) SECTOR PUNO DEL DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO ICA

Ruc/código :	20544528026	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A & L S.A.C.	Hora de envío :	16:30:46

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

CONFORME CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 13° DE LA LEY, CONCORDADO CON EL ARTÍCULO 11° DEL REGLAMENTO, ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA ENTIDAD DETERMINAR, SOBRE LA BASE DE SUS PROPIAS NECESIDADES, LAS CARACTERÍSTICAS, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS QUE DESEA ADQUIRIR Y/O CONTRATAR, LOS QUE DEBERÁN INCIDIR SOBRE LOS OBJETIVOS, FUNCIONES Y OPERATIVIDAD DE AQUELLOS. ASIMISMO, DICHA DETERMINACIÓN DEBE SALVAGUARDAR LA MAYOR CONCURRENCIA DE PROVEEDORES EN EL MERCADO Y CONSIDERAR CRITERIOS DE RAZONABILIDAD, CONGRUENCIA Y PROPORCIONALIDAD. SON MUCHOS LOS COMPONENTES QUE EXIGEN PARA LA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES, LIMITANDO ASI LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA. AL RESPECTO, DE ACUERDO CON EL NUMERAL 34 DEL ANEXO DE DEFINICIONES DEL REGLAMENTO, UNA OBRA SIMILAR ES TODA OBRA DE NATURALEZA SEMEJANTE A LA QUE SE DESEA CONTRATAR. EN OTRAS PALABRAS, PARA QUE UNA OBRA SEA CONSIDERADA SIMILAR A OTRA, LAS ACTIVIDADES QUE DEFINEN SU NATURALEZA DEBEN SER COMUNES A AMBAS. ELLO CONCUERDA CON LO SEÑALADO EN ANTERIORES PRONUNCIAMIENTOS, EN LOS CUALES SE SEÑALA QUE LA EXPERIENCIA ES LA DESTREZA OBTENIDA POR LA PRÁCTICA REITERADA DE UNA ACTIVIDAD, SIENDO QUE, EN EL CASO DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ESTA SE OBTIENE POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE CONTENGAN AQUELLAS ACTIVIDADES QUE DEFINEN LA NATURALEZA DEL TRABAJO QUE PRETENDE CONTRATARSE. Y ES POR ELLO QUE SOLICITAMOS AMPLIAR LA DENOMINACION DE OBRAS SIMILARES POR CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE SISTEMAS Y/O SERVICIOS Y/O REDES DE AGUA POTABLE Y/O AGUA Y/O ALCANTARILLADO Y/O DESAGUE Y/O SANEAMIENTO Y/O REDES DE DISTRIBUCION Y/O REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y/O AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO Y/O

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO N° 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, a) LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el area usuaria informo que la definicion de obras similares estan claramente establecidas, a razon de que se realizara la contruccion de pozo de extraccion; remodelacion de estacion de bombeo de agua, por lo tanto no es procedente la pretension del participante por cuanto pone en riesgo la seleccion del proveedor idoneo que garantice la funconalidad y operatividad de la obra materia de la presente contratacion, bajo estos fundamentos no se acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ¿CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) SECTOR PUNO DEL DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO ICA

Ruc/código :	20494217296	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	SEREGEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	22:44:19

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

LA OBRA ES PREDOMINANTEMENTE HIDRAULICA YA QUE SE TRATA DE LA PERFORACION Y EQUIPAMIENTO HIDRAULICO - ELECTROMECHANICO DE UN POZO Y PARA ELLO DE ACUERDO A LA NORMA ESTABLECIDA POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, ESTA OBRA DEBE SER EJECUTADA POR UNA EMPRESA PERFORISTA, INSCRITA Y RECONOCIDA MEDIANTE RESOLUCION POR DICHO ENTE. ¿SE RESPETARÁ LO DICHO POR LA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.01 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

R.M. 186-2015-MINAGRI

Análisis respecto de la consulta u observación:

Basados en el reglamento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de derechos de uso de agua y autorizaciones de ejecución de obras en fuentes naturales de agua, aprobado por resolución jefatural N°007-2015 ANA formato anexo N°16, memoria descriptiva para la licencia de uso de aguas subterránea de pozo tubular, Nota 22. La memoria descriptiva se presenta visada y firmada por la empresa perforadora que realizó la obra, inscrita en el registro de empresas perforadoras de pozos de la ANA, en original, copia simple y digital. En tal sentido, para el perfeccionamiento del contrato el postor ganador de la buena pro deberá presentar ante la Entidad el registro vigente de empresa perforadora de pozos ante el ANA. Dandose por acogida la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el perfeccionamiento del contrato el postor ganador de la buena pro deberá presentar ante la Entidad el registro vigente de empresa perforadora de pozos ante el ANA.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ¿CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) SECTOR PUNO DEL DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO ICA

Ruc/código :	20494217296	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	SEREGEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	22:44:19

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

RESPECTO AL EQUIPO DE BOMBEO SE HA PODIDO APRECIAR EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA INFORMACION DISTINTA A LO CONSIDERADO EN EL PLANO, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, GENERANDO CONFUSION EN LA DEFINICION DE LA BOMBA ¿PARA LA OBRA SE VA A CONSIDERAR UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE (MOTOR Y BOMBA JUNTAS ACCIONBLES POR UN ARRANCADOR ELECTRICO) O ES UNA BOMBA CENTRIFUGA ACCIONADA POR EJES Y MOTOR ELECTRICO VERTICAL EN LA SUPERFICIE?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4.01 Literal: 04.01.01 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera electrobomba sumergible 40 HP, 380V, Caudal 25 LPS, ADT 80m. Dandose por absuelta la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ¿CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) SECTOR PUNO DEL DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO ICA

Ruc/código :	20494217296	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	SEREGEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	22:44:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
DE CONSIDERAR UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, DENTRO DEL PRESUPUESTO NO ESTAN CONSIDERANDO CABLE SUMERGIBLE REQUERIDOS PARA ALIMENTAR DE ENERGIA AL MOTOR ELECTRICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.01 Literal: 04.01.01 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se utilizará cables eléctricos sumergibles para dicha potencia. Dandose por absuelta la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ¿CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) SECTOR PUNO DEL DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO ICA

Ruc/código :	20494217296	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	SEREGEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	22:44:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
ES DE CONOCIMIENTO QUE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA SUMERGIBLE ES REQUERIDO INSTALAR UN TABLERO ARRANCADOR, SIN EMBARGO, REVISANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS DE COSTO, NO SE ESTA CONSIDERANDO EL COSTO DE LA INSTALACION DEL MISMO DENTRO DEL

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
La municipalidad cuenta con un tablero arrancador en estado solido 40 HP, 380 V. Dandose por absuelta la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ¿CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) SECTOR PUNO DEL DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO ICA

Ruc/código :	20494217296	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	SEREGEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	22:44:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
DENTRO DEL PRESUPUESTO HACEN MENCION EN EL ITEM 04.01.06 PRUEBAS ELECTRICAS, 05.13 INSTALACIONES ELECTRICAS SIN EMBARGO DENTRO DEL MISMO NO ESTAN CONSIDERANDO LOS CABLES ELECTRICOS PARA PODER REALIZAR LO MENCIONADO EN EL ITEM DETALLADOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 04.01.06 **Literal:** 5.13 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se utilizará cables eléctricos sumergibles para dicha potencia. Dandose por absuelta la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ¿CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) SECTOR PUNO DEL DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO ICA

Ruc/código :	20601792215	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULT ENGINEERING & CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	23:18:16

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN AMPLIAR LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR; PIDIENDO SE CONSIDERE COMO OBRAS SIMILARES: rRENOVACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION, Y/O LA COMBINACION DE ALGUNO DE LOS TÉRMINOS ANTERIORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO, REDES, COLECTORES, INTERCEPTORES Y/O LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO Y/O REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO (INC. CONEXIONES DOMICILIARIAS).POR LO QUE, SE REQUIERE TENGA A BIEN CONSIDERAR COMO SIMILARES LO ESCRITO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DANDO CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA E IGUALDAD DE TRATO EN CONFORMIDAD AL ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, PERMITIENDO NUESTRO DERECHO DE PARTICIPAR AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el area usuaria informo que la definicion de obras similares estan claramente establecidas, a razon de que se realizara la contruccion de pozo de extraccion; remodelacion de estacion de bombeo de agua, por lo tanto no es procedente la pretension del participante por cuanto pone en riesgo la seleccion del proveedor idoneo que garantice la funconalidad y operatividad de la obra materia de la presente contratacion, bajo estos fundamentos no se acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno