

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES IQUITOS Y SANTA ROSA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN

Ruc/código : 20609798221

Nombre o Razón social : ECOLEY GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 02/05/2023

Hora de envío : 21:41:04

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De la revisión de la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se verifica que se consideran servicios similares a: Instalación y/o mantenimiento de transformadores de potencia y/o analisis de aceite dielectrico de transformadores de potecnia y/o pruebas electricas de transformadores de potencia. En ese sentido, se solicita a la Entidad considerar como servicio similares: Análisis de aceite dieléctrico de transformadores de distribución, puesto que es un objeto similar al presente servicio, esto con el fin de que exista una mayor pluralidad de postes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinacion con el area técnica precisa que:

Se acoge parcialmente la observación, se considerará a servicios similares: Instalación y/o mantenimiento de transformadores de potencia y/o análisis de aceite dieléctrico de transformadores de potencia y/o pruebas eléctricas de transformadores de potencia y/o análisis de aceite dieléctrico de transformadores de distribución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con atención a la integración de las bases, el Comité de Selección considerará a servicios similares lo siguiente:

*Instalación y/o mantenimiento de transformadores de potencia y/o análisis de aceite dieléctrico de transformadores de potencia y/o pruebas eléctricas de transformadores de potencia y/o análisis de aceite dieléctrico de transformadores de distribución.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES IQUITOS Y SANTA ROSA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN

Ruc/código : 20609798221

Nombre o Razón social : ECOLEY GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 02/05/2023

Hora de envío : 21:41:04

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para garantizar un adecuado manejo de las muestras y resultados confiables de las pruebas a realizar, se solicita a la Entidad que el laboratorio donde se realice los análisis del aceite dieléctrico se encuentre acreditado ante INACAL, o de no haber algún ensayo validado por INACAL, que el laboratorio cuente con certificaciones de la ISO 90001, ISO 14001 e ISO 45001 para poder llevar con éxito el servicio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica precisa que:

No se acoge a la observación, deberá ceñirse a las presentes bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES IQUITOS Y SANTA ROSA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN

Ruc/código : 20609798221

Nombre o Razón social : ECOLEY GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 02/05/2023

Hora de envío : 21:41:04

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

De la revisión de los Términos de Referencia, no se indica si el servicio de extracción de aceite dieléctrico se realizará con el equipo desenergizado o energizado, en ese sentido se pide a la Entidad confirmar como se realizará.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica precisa que:

El servicio se realizará con equipo desenergizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES IQUITOS Y SANTA ROSA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN

Ruc/código : 20609798221

Nombre o Razón social : ECOLEY GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 02/05/2023

Hora de envío : 21:41:04

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si todos los transformadores se encuentran a nivel de piso, o si alguno se encuentra en postes u otro.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica precisa que:

Todos los transformadores de potencia están a nivel de piso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES IQUITOS Y SANTA ROSA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN

Ruc/código : 20609798221

Nombre o Razón social : ECOLEY GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 02/05/2023

Hora de envío : 21:41:04

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita al comité mencionar específicamente que, para el cumplimiento de los requisitos de los Términos de Referencia, solo basta con presentar el Anexo N°3, si este no fuere el caso y sea necesario presentar algún documento adicional a la Declaración Jurada del Anexo N°3, a parte de los documentos que acreditan los Requisitos de Calificación (EXPERIENCIA), por favor de especificar cada uno de los documentos adicionales a presentar para que la oferta sea válida.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica precisa que:

Basta con presentar los documentos solicitados en el Anexo N° 3 de las presentes bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES IQUITOS Y SANTA ROSA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN

Ruc/código : 20609798221

Nombre o Razón social : ECOLEY GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 02/05/2023

Hora de envío : 22:10:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

De la revisión de los Términos de Referencia, se solicita a la Entidad confirmar si es necesario que el Supervisor del servicio este presente al momento de la extracción de aceite dieléctrico o si puede realizarlo solamente el técnico capacitado.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.5 **Literal:** PERFIL D **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica precisa que:

El supervisor del servicio deberá estar presente en la extracción de las muestras de aceite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES IQUITOS Y SANTA ROSA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN

Ruc/código : 20609798221

Nombre o Razón social : ECOLEY GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 02/05/2023

Hora de envío : 22:10:11

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad amablemente que nos brinde las coordenandas exactas de las Subestaciones que forman parte del alcance del presente servicio (Subestación Iquitos y Subestación Santa Rosa)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.10 **Literal:** LUGAR **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el area técnica precisa que:

Las direcciones las subestaciones son las siguientes:

* El patio de llaves de la Subestación Iquitos de Electro Oriente S.A., ubicado en la Av. Augusto Freyre N° 1168, distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto.

* El patio de llaves de la Subestación Santa Rosa de Electro Oriente S.A., ubicado en la Av. José Abelardo Quiñones N° 1249, distrito de Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES IQUITOS Y SANTA ROSA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN

Ruc/código :	20609798221	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ECOLEY GROUP S.A.C.	Hora de envío :	22:10:11

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

De la revisión de los Términos de Referencia en el ítem 3. ANTECEDENTES y 5.1.1 Extracción muestras y pruebas de aceite, se observa que los transformadores a ser intervenidos según el ítem 3. Antecedentes son 8 transformadores en total, mientras que en el ítem 5.1.1. se mencionan 7 transformadores. En ese sentido, se solicita a la Entidad, confirmar y enumerar el número exacto de transformadores a analizar, para que no existan dudas y/o incongruencias en el expediente de contratación

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica precisa que:

Son siete (07) transformadores de potencia:

- Un (01) transformador de 14MVA (ubicado en la SET Iquitos)
- Un (01) transformador de 12MVA (ubicado en la SET Iquitos)
- Un (01) transformador de 60/20/45MVA (ubicado en la SET Iquitos)
- Un (01) transformador de 12MVA (ubicado en la SET Santa Rosa)
- Un (01) transformador de 13MVA (ubicado en la SET Santa Rosa)
- Un (01) transformador de 8.7 MVA (ubicado en la SET Santa Rosa)
- Un (01) transformador de 60/50/15MVA (ubicado en la SET Santa Rosa)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES IQUITOS Y SANTA ROSA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN

Ruc/código :	20609798221	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ECOLEY GROUP S.A.C.	Hora de envío :	22:10:11

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita amablemente a la Entidad, que consideren ampliar el plazo de ejecución del servicio hasta 30 días calendario, esto debido a que el análisis de furanos según los laboratorios encargados de realizarlo, se demoran 10 días hábiles en promedio para brindarnos los resultados de dichos parámetros después de la recepción de las muestras, asimismo hay que considerar el tiempo para la realización del informe técnico final, el cual se realiza con la interpretación y evaluación de los resultados totales, por lo cual 15 días calendarios no es suficiente plazo para llevar con éxito el servicio. En ese sentido se solicita a la Entidad la ampliación a 30 días calendario del plazo después de la suscripción del acta de inicio, con el fin de evitar penalidades por tiempo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.10 **Literal:** PLAZO **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica precisa que:

Se acoge, el plazo de ejecución del servicio será de 30 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con atención a la integración de las bases, el comité de selección modificará de la siguiente manera:

El plazo de ejecución del servicio de 15 días calendario, se ampliará a 30 días calendario.