

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-OEC/MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO F"C=210 KG/CM2 PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JUAN BAUTISTA SCARSI VALDIVIA, DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	09:18:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases no indican que tipo de cemento requieren, por favor indicar la especificación del tipo de Cemento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, el tipo de cemento a requerir sera de tipo IP y debera cumplir las nomras NTP 334.009-.2002.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra en las bases (especificaciones tecnicas) el tipo de cemento a requerir sera de tipo IP y debera cumplir las nomras NTP 334.009-.2002.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO F"C=210 KG/CM2 PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JUAN BAUTISTA SCARSI VALDIVIA, DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	09:18:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases falta especificar el el tamaño máximo nominal o huso del agregado grueso

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, el tamaño maximo nominal corresponde al parametro de uso 56 que corresponde a pientra TMN 3/4"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra en las bases (especificaciones tecnicas) el tamaño maximo nominal corresponde al parametro de uso 56 que corresponde a pientra TMN 3/4"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO F"C=210 KG/CM2 PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JUAN BAUTISTA SCARSI VALDIVIA, DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	09:18:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para la rotura de probetas solicitan que se realice en un laboratorio acreditado y se comuniqué anticipadamente al área usuaria, consultarles si estas roturas pueden ser realizadas en nuestro propio laboratorio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, se aceptara realizar rotura de probetas en laboratorio propio del proveedor debidamente acreditado por INACAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra en las bases (especificaciones técnicas) se aceptara realizar rotura de probetas en laboratorio propio del proveedor debidamente acreditado por INACAL.