

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-MDLM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA RENOVACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA.

Ruc/código :	20101639275	Fecha de envío :	09/02/2024
Nombre o Razón social :	IPESA S.A.C.	Hora de envío :	16:53:20

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN EL N° DE CILINDROS DEL MOTOR DEL GRUPO ELECTRÓGENO SE SOLICITAN 04 CILINDROS EN LÍNEA, MOTORES CON UNA CAPACIDAD DE 100 KWM EN ADELANTE TAMBIÉN PUEDEN TENER 06 CILINDROS EN LÍNEA, POR LO QUE SE SOLICITA A LA ENTIDAD SE PUEDA MODIFICAR ESE APARTADO INDICANDO LO SIGUIENTE:  
-N° DE CILINDROS: 4 A 6 EN LÍNEA

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: III    Página: 28  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO REVISADO, SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES, DEBE INCLUIRSE QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: N° DE CILINDROS DE 4 A 6 EN LINEA.  
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-MDLM-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA RENOVACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA.

Ruc/código :	20101639275	Fecha de envío :	09/02/2024
Nombre o Razón social :	IPESA S.A.C.	Hora de envío :	16:53:20

Consulta: Nro. 2

**Consulta/Observación:**  
EN LA CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE SE SOLICITA QUE EL GRUPO ELECTRÓGENO TENGA UN TANQUE DE COMBUSTIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 70 A 80 GALONES, PARA UN GRUPO ELECTRÓGENO CON UNA CAPACIDAD DE 90 A 100 KW, EL TANQUE DE COMBUSTIBLE PROMEDIO ES DE 40 GALONES, TANQUES DE 70 A 80 GALONES VIENEN EN GRUPOS ELECTRÓGENOS DE 250 KW EN ADELANTE, POR LO QUE SE SOLICITA A LA ENTIDAD SE PUEDA MODIFICAR ESE APARTADO INDICANDO LO SIGUIENTE:  
-CAPACIDAD DE TANQUE: 40 GALONES COMO MÍNIMO

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: III      Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
DE ACUERDO A LO REVISADO, SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES, DEBE INCLUIRSE QUEDANDO SE LA SIGUIENTE MANERA: CAPACIDAD DE TANQUE 40 GALONES COMO MINIMO  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDLM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA RENOVACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA.

Ruc/código :	20101639275	Fecha de envío :	09/02/2024
Nombre o Razón social :	IPESA S.A.C.	Hora de envío :	16:53:20

Consulta: Nro. 3

**Consulta/Observación:**  
EN LAS HORAS DE AUTONOMÍA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE AL 75% DE CARGA SE SOLICITAN 12 HORAS CONTINUA, DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS CON UNA CAPACIDAD DE 90 A 100 KW, LA AUTONOMÍA PROMEDIO ES DE 7 A 9 HORAS CONTINUÚAS TENIENDO EN CUENTA LA CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, POR LO QUE SE SOLICITA A LA ENTIDAD SE PUEDA MODIFICAR ESE APARTADO INDICANDO LO SIGUIENTE:  
-HORAS DE AUTONOMÍA AL 75% DE CARGA: 07 HORAS COMO MÍNIMO  
¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: III      Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
DE ACUERDO A LO REVISADO, SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, DEBE INCLUIRSE QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: HORAS DE AUTONOMIA AL 75% DE CARGA 07 HORAS COMO MÍNIMO  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDLM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA RENOVACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA.

Ruc/código :	20101639275	Fecha de envío :	09/02/2024
Nombre o Razón social :	IPESA S.A.C.	Hora de envío :	16:53:20

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

EN EL PLAZO DE ENTREGA SE MENCIONA 10 DÍAS CALENDARIO COMO MÁXIMO, SE SOLICITA A LA ENTIDAD SE PUEDA AUMENTAR EL PLAZO MÁXIMO A 15 DÍAS CALENDARIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO REVISADO, SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA MAYOR CANTIDAD DE POSTORES, SE MODIFICARA Y SE AMPLIARÁ EL PLAZO MAXIMO DE ENTREGA NO MAYOR A 15 DÍAS CALENDARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null