

ACTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO – ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-SM-131-2024-GRAP-1 (PRIMERA CONVOCATORIA), PARA LA ADQUISICION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”.

En la ciudad de Abancay, siendo las 09:45 horas del día 27 de diciembre del año 2024, de acuerdo al Artículo N° 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se reunieron en la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes del Gobierno Regional de Apurímac Sede Central, el Órgano Encargado de las Contrataciones, presidido por el Lic. Ever Allcca Pérez, Jefe de la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes, quien deriva al Especialista en Contrataciones Bach. Martín Alarcón Flores, para la admisión, evaluación y calificación del procedimiento de selección **Adjudicación Simplificada AS-SM-131-2024-GRAP-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”**, a fin de efectuar la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro.

La admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, se procede en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente y sus modificatorias, las bases integradas del procedimiento de selección.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

En cumplimiento al numeral 55.2 del artículo 55° del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, y de acuerdo al cronograma establecido a través de la plataforma del SEACE, se procedió a verificar la relación de participantes registrados de forma electrónica, encontrándose los siguientes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10446021252	JOVE ANDRADE JOEL ALEX	09/12/2024	Válido		09/12/2024	10446021252	
2	Proveedor con RUC	20336286922	EATHISA PERU S.A.	03/12/2024	Válido		03/12/2024	20336286922	
3	Proveedor con RUC	20392529374	JN VIRDCO S.A.C	04/12/2024	Válido		04/12/2024	20392529374	
4	Proveedor con RUC	20519311730	CORPORACION DISTRIBUIDORA VAE E.I.R.L.	04/12/2024	Válido		04/12/2024	20519311730	
	Proveedor con RUC	20541386794	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	05/12/2024	Válido		05/12/2024	20541386794	
6	Proveedor con RUC	20543797571	GROUP OSORIO E.I.R.L.	04/12/2024	Válido		04/12/2024	20543797571	
7	Proveedor con RUC	20553367761	GRUPO JOALARA S.A.C.	04/12/2024	Válido		04/12/2024	20553367761	
8	Proveedor con RUC	20555753803	CONCRETMARCO E.I.R.L.	04/12/2024	Válido		04/12/2024	20555753803	
9	Proveedor con RUC	20559563243	FACTORIA IVAN C & R E.I.R.L.	10/12/2024	Válido		10/12/2024	20559563243	
10	Proveedor con RUC	20563618800	GRUPO FEMAGE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	05/12/2024	Válido		05/12/2024	20563618800	

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20568646879	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	09/12/2024	Válido		09/12/2024	20568646879	
12	Proveedor con RUC	20600921925	C.B.C. INVERSIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CBC INVERSUR S.A.C.	04/12/2024	Válido		04/12/2024	20600921925	
13	Proveedor con RUC	20601190487	INVERSIONES SSY E.I.R.L.	06/12/2024	Válido		06/12/2024	20601190487	
14	Proveedor con RUC	20602522998	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	03/12/2024	Válido		03/12/2024	20602522998	
15	Proveedor con RUC	20604174989	BIODEGRADABLE PERU S.A.C.	03/12/2024	Válido		03/12/2024	20604174989	
16	Proveedor con RUC	20605307737	GOLDEN FAE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GOLDEN FAE S.A.C.	04/12/2024	Válido		04/12/2024	20605307737	
17	Proveedor con RUC	20605753907	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	10/12/2024	Válido		10/12/2024	20605753907	
18	Proveedor con RUC	20606536021	AQUA INDUSTRIA E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	03/12/2024	Válido		03/12/2024	20606536021	
19	Proveedor con RUC	20608258923	ROCARR CORP E.I.R.L.	06/12/2024	Válido		06/12/2024	20608258923	
20	Proveedor con RUC	20608432257	CONSTRUCTORA ART PERU E.I.R.L.	09/12/2024	Válido		09/12/2024	20608432257	
21	Proveedor con RUC	20609051125	ALILAQMAN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	03/12/2024	Válido		03/12/2024	20609051125	
22	Proveedor con RUC	20610389351	FERRETERIA EN GENERAL MAESTRITO CONSTRUCTOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	03/12/2024	Válido		03/12/2024	20610389351	
23	Proveedor con RUC	20611582103	COMPAÑIA HUERTA S.A.C.	09/12/2024	Válido		09/12/2024	20611582103	
24	Proveedor con RUC	20611953110	CORPORACION VAMRAH E.I.R.L.	04/12/2024	Válido		04/12/2024	20611953110	
25	Proveedor con RUC	20612321672	JMC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	10/12/2024	Válido		10/12/2024	20612321672	
26	Proveedor con RUC	20612399418	PIMENTEL NEGOCIOS E.I.R.L.	10/12/2024	Válido		10/12/2024	20612399418	
27	Proveedor con RUC	20612573621	CONSTRUCAPRIGLE E.I.R.L.	10/12/2024	Válido		10/12/2024	20612573621	
28	Proveedor con RUC	20613091379	SERMAG SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	10/12/2024	Válido		10/12/2024	20613091379	
29	Proveedor con RUC	20613267558	SEGAMA QONTRATISTA S.A.C.	10/12/2024	Válido		10/12/2024	20613267558	

29 registros encontrados, mostrando 9 registro(s), de 21 a 29. Página 3 / 3.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido, en conformidad al numeral 73.1 del artículo 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se realiza la verificación de los postores que registraron sus ofertas electrónicamente a través de la plataforma del SEACE, teniendo a los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20336286922	CONSORCIO SAN IGNACIO	12/12/2024	17:16:16	20336286922	12/12/2024	17:18:00	Enviado	Valido		
2	20606536021	AQUA INDUSTRIA E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/12/2024	16:48:20	20606536021	12/12/2024	16:49:03	Enviado	Valido		
3	20553367761	GRUPO JOALARA S.A.C.	12/12/2024	22:25:05	20553367761	12/12/2024	22:25:22	Enviado	Valido		
4	20555753803	CONCRETMARCO E.I.R.L.	12/12/2024	22:38:08	20555753803	12/12/2024	22:40:55	Enviado	Valido		
5	20611953110	CORPORACION VAMRAH E.I.R.L.	12/12/2024	23:26:37	20611953110	12/12/2024	23:27:05	Enviado	Valido		
6	20519311730	CORPORACION DISTRIBUIDORA VAE E.I.R.L.	12/12/2024	23:29:34	20519311730	12/12/2024	23:30:08	Enviado	Valido		
7	20601190487	INVERSIONES SSY E.I.R.L.	12/12/2024	22:13:15	20601190487	12/12/2024	22:14:50	Enviado	Valido		
8	20568646879	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	12/12/2024	20:56:57	20568646879	12/12/2024	21:00:13	Enviado	Valido		
9	20611582103	COMPAÑIA HUERTA S.A.C.	12/12/2024	20:53:19	20611582103	12/12/2024	21:00:31	Enviado	Valido		

9 registros encontrados, mostrando 9 registro(s), de 1 a 9. Página 1 / 1.

ADMISIÓN DE OFERTAS

Acto seguido se procede con la verificación de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, establecida en el numeral 2.2 del Capítulo II de la sección específica de las bases del procedimiento de selección para determinar si las propuestas técnicas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas.

En consecuencia, se procede a declarar la ADMISIÓN DE OFERTAS con el siguiente resultado:

N°	POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA								ESTADO
		a) DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR. (ANEXO N° 1)	b) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	c) DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) ART. 52 DEL REG. (ANEXO N° 2)	d) DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EE. TT. (ANEXO N° 3)	e) CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FICHA TÉCNICA	f) DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA. (ANEXO N° 4)	g) PROMESA DE CONSORCIO DE SER EL CASO (ANEXO 5)	h) PRECIO DE LA OFERTA S/. (ANEXO 06)	
		OBLIG.	OBLIG.	OBLIG.	OBLIG.		OBLIG.		OBLIG.	
1	AQUA INDUSTRIA E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	..	165,380.00	NO ADMITIDO
2	CONSORCIO SAN IGNACIO	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	..	198,113.80	NO ADMITIDO
3	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	..	339,414.00	ADMITIDO
4	COMPAÑIA HUERTA S.A.C.	✓	✓	✓	✓	NO CORRESPONDE	✓	..	No existe concordancia entre oferta económica y Estructura de Costos.	NO ADMITIDO
5	INVERSIONES SSV E.I.R.L.	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	..	185,000.00	NO ADMITIDO
6	GRUPO JOALARA S.A.C.	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	..	119,603.20	NO ADMITIDO
7	CONCRETMARCO E.I.R.L.	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	..	195,968.00	NO ADMITIDO
8	CORPORACION VAMRAH E.I.R.L.	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	..	254,363.00	NO ADMITIDO
9	CORPORACION DISTRIBUIDORA VAE E.I.R.L.	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	..	260,043.00	NO ADMITIDO

OBSERVACIONES:

En fecha 13 de diciembre del año 2024 a través del informe N° 4629-2024-GR.APURIMAC/07.04 se solicitó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, en vista que 08 postores presentaron sus ofertas adjuntando fichas técnicas pese haberse solicitado para la entrega del bien, por consiguiente siendo la evaluación de las ofertas de forma integral o conjunta, el área usuaria emite informes N° 173-2024-GRAP-U.E.GRI/META 151/R.O-JAM, emitido por el Residente e Inspector de obra, asimismo mediante informe N° 4485-2024-GRAP/GRI/CP/HEAV, emitido por el Coordinador del Proyecto Parcco Chinquillay, ratificando a la Carta N° 582-2024-GRAP/GRI/EMP/OMCZ, el especialista en monitoreo de Proyectos, quien emite opinión técnica con respecto a la verificación del cumplimiento de las características técnicas de los bienes solicitados.

En esa medida el área usuaria en el numeral 3 del Informe N° 173-2024-GRAP-U.E.GRI/META 151/R.O-JAM, concluye precisando que, hecha la evaluación de las fichas técnicas presentados por los 09 postores, solo cumplen 02 postores las Especificaciones Técnicas solicitadas y 07 postores no estarían cumpliendo las EE.TT. solicitados en las bases integradas, de la misma forma el área usuaria en el numeral 4 del informe recomienda al OEC solicitar la presentación de Estructura de Costos en cumplimiento al numeral 68.1 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se detallan de la siguiente manera:

- El Postor **AQUA INDUSTRIA E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** con RUC N° 20606536021, queda **NO ADMITIDO** en vista que **NO CUMPLEN** con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria, tales como: en las Válvulas Reductoras de Presión el diámetro nominal de 4", 3", 2.5" y 2", el diámetro de diafragma de caucho natural, asimismo no especifica el PN 16 en la ficha, y el tipo de conexión bridado en ficha, de igual forma en el Adaptador bridado de amplio rango no especifica material del anillo de caucho: EPDM o NBR.
- El Postor **CONSORCIO SAN IGNACIO** con RUC N° 20336286922, queda **NO ADMITIDO** en vista que **NO CUMPLEN** con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria, tales como: en las Válvulas Reductoras de Presión, el material de diafragma: caucho natural ya que en la ficha técnica folio 25 muestra como material "caucho natural EPDM" que son materiales totalmente distintos ya que el EPDM es un caucho sintético distinto al caucho natural.

- El Postor **INVERSIONES SSY E.I.R.L.** con RUC N° 20601190487, queda **NO ADMITIDO** en vista que **NO CUMPLEN** con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria, tales como: en las Válvulas Reductoras de Presión, el material del diafragma de caucho natural.
- El Postor **GRUPO JOALARA S.A.C.** con RUC N° 20553367761, queda **NO ADMITIDO** en vista que **NO CUMPLEN** con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria, tales como: en las Válvulas Reductoras de Presión, el material de diafragma: caucho natural; el tipo de conexión bridado, asimismo referente a la Ficha Técnica presentada de la Válvula reductora de presión y adaptador bridado de amplio rango no es del fabricante.
- El Postor **CONCRETMARCO E.I.R.L.** con RUC N° 20555753803, queda **NO ADMITIDO** en vista que **NO CUMPLEN** con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria, tales como: en las Válvulas Reductoras de Presión, el diámetro nominal de 4", 3", 2.5" y 2", asimismo referente a la Ficha Técnica presentada de la Válvula reductora de presión y adaptador bridado de amplio rango no es del fabricante.
- El Postor **CORPORACION VAMRAH E.I.R.L.** con RUC N° 20611953110, queda **NO ADMITIDO** en vista que **NO CUMPLE** con presentar las fichas técnicas del fabricante solicitadas por el área usuaria como se puede apreciar en el folio 30 donde el registro de la marca del producto con signo VAEITALY de titular FERROCENTRO AGUILAR que no es el fabricante, por lo que no estaría cumpliendo las bases integradas del presente procedimiento de selección.
- El Postor **CORPORACION DISTRIBUIDORA VAE E.I.R.L.** con RUC N° 20519311730, queda **NO ADMITIDO** en vista que **NO CUMPLE** con presentar las fichas técnicas del fabricante solicitadas por el área usuaria como se puede apreciar en el folio 35 donde el registro de la marca del producto con signo VAEITALY de titular FERROCENTRO AGUILAR que no es el fabricante, por lo que no estaría cumpliendo las bases integradas del presente procedimiento de selección.
- El postor **COMPAÑIA HUERTA S.A.C.** con RUC N° 20611582103 presenta una oferta económica por muy debajo del valor estimado y conforme al artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado y numerales 68.1 y 68.2 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, el Órgano Encargado de las Contrataciones de la entidad, mediante CARTA N°1758-2024-GRAP/07.04, solicita al postor la presentación de Estructura de Costos de la oferta económica y marcas del producto ofertado, dándole un plazo máximo de 02 días hábiles después de la notificada.

En respuesta a ello, el postor **COMPAÑIA HUERTA S.A.C.** mediante Carta N°06-2024-EC.HUERTA.ESTRUC., señala que el importe enviado no es lo correcto, que tuvo un ERROR de la suma total de su oferta económica consignado en el **Anexo 6**, presentando una estructura de costos con monto mayor a lo propuesto, es decir por la suma de **S/. 326,740.00**. Por lo tanto, no estando conforme a lo solicitado la estructura de costos y por no existir concordancia con la oferta económica inicialmente presentada, incumpliendo el literal **vii del Anexo N°2**, de su oferta donde declara y se compromete a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, por lo tanto, queda **RECHAZADO** dicha Oferta.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido y de acuerdo a los Artículos 51 y 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede con la Evaluación de las Ofertas de los postores admitidos.

EVALUACIÓN DE OFERTAS (puntaje: 100 puntos).

Conforme a lo establecido en las bases y de acuerdo al artículo 74° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede a evaluar la oferta conforme a los factores de evaluación previstos en las bases, de las propuestas debidamente admitidas - CAPITULO IV, FACTORES DE EVALUACIÓN, obteniéndose los siguientes resultados según se muestra en el siguiente cuadro:

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO	FACTORES DE EVALUACION	BONIFICACION 5% (MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA)	TOTAL PUNTOS	ORDEN DE PRELACION
			PRECIO			
			(Max. 100 puntos)			
1	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	339,414.00	100.00	5.00	105.00	1

CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Visto el cuadro de EVALUACIÓN se procede a CALIFICAR de acuerdo al Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para determinar si los postores que pasaron a la etapa siguiente cumplen con los requisitos de calificación especificados en las bases, obteniendo al siguiente cuadro:

N°	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	CUMPLE	CALIFICA

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO



Finalmente, visto el cuadro de EVALUACION y CALIFICACIÓN, este Órgano Encargado de Contrataciones procede con el otorgamiento de la BUENA PRO del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada AS-SM-131-2024-GRAP-1 cuyo objeto es la ADQUISICION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC".

POSTOR	MONTO ADJUDICADO
GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C. RUC N°: 20568646879	S/ 339,414.00 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 00/100 SOLES

Sin otro asunto a tratar se dio por concluido el presente acto, a las 12 horas con cuarenta minutos del día viernes 27 de diciembre del año 2024, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad y para su publicación de los resultados en la plataforma SEACE.


GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

Martín Alarcón Flores
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PÚBLICAS


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES

Lic. Adm. Ever Allica Pérez
DIRECTOR DE LA OF. DE ABASTECIMIENTOS
PATRIMONIO Y MARGEN DE BIENES



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC"



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Abancay, 18 de diciembre del 2024

CARTA N°582- 2024 - GRAP/GRI/EMP/DMCZ

Señor:

ING. HENRY EFRAÍN ALTAMIRANO VÁSQUEZ
COORDINADOR DEL PROYECTO PARCCO CHINQUILLAY

Presente. -

ASUNTO : OPINIÓN TÉCNICA

DE : ING. OSCAR MIGUEL CUCHULA ZEVALLOS
Especialista en Monitoreo de Proyectos

REF. : a) CARTA N°1371 - 2024 - GRAP/GRI/CP/HEAV
b) INFORME N° 173- 2024 - GRAP/U.E.GRI / META-151/R.D.-JAM
c) MEMORANDO N° 1756-2024-GRAP/GRI/CP/HEAV
d) INFORME N°4629-2024-GR.APURIMAC/07.04

META : 151-2024 - "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS - APURÍMAC"



Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y así mismo emitir opinión técnica referente a la evaluación de fichas técnicas del proceso de selección AS N° 131-2024-GRAP-I, para lo cual se tiene:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante CARTA N°1371-2024-GRAP/GRI/CP/HEAV, de fecha 18 de diciembre del 2024, el Coordinador del Proyecto Parcco Chinquillay solicita evaluación y opinión técnica sobre respuesta a verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas del proceso de selección AS-SM-131-2024-GRAP-I.
- 1.2. Mediante INFORME N° 173- 2024 - GRAP/U.E.GRI / META-151/R.D.-JAM, de fecha 18 de diciembre del 2024, el residente de obra con visto bueno del supervisor de obra remite verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas del proceso de selección AS-131-2024-GRAP-I, al Coordinador del Proyecto Parcco Chinquillay.
- 1.3. Mediante MEMORANDO N°1756-2024-GRAP/CP/HEAV, de fecha 16 de diciembre del 2024, el Coordinador del Proyecto Parcco Chinquillay remite documento para verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas del proceso de selección AS-131-2024-GRAP-I, al residente de obra de la meta 151-2024.
- 1.4. Mediante INFORME N° 4629-2024-GR.APURIMAC/07.04, de fecha 16 de diciembre del 2024, el jefe de la unidad de abastecimiento, patrimonio margesí de bienes solicita verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas del proceso de selección AS-131-2024-GRAP-I, al Coordinador del Proyecto Parcco Chinquillay.

2. BASE LEGAL

- 2.1. Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC"



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

2.2. Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF.

2.3. Bases integradas AS N°131-2024-GRAP-I.

3. ANÁLISIS

3.1. De la evaluación realizada mediante anexo N°01, a continuación, se realiza el resumen de la evaluación como se muestra a continuación:

Postor N°01:	AQUA INDUSTRIA E INGENIERIA SAC
Cumplimiento de especificaciones técnicas	
Válvula reductora de presión	
1. No cumple el diámetro nominal de 4", 3", 2.5" y 2".	
2. No cumple el diámetro el diafragma de caucho natural.	
3. No especifica PN 16 en ficha	
4. No especifica tipo de conexión bridado en ficha	
Adaptador bridado de amplio rango	
1. No especifica material del anillo de caucho: EPDM o NBR	
Presenta ficha del fabricante	
No presenta ficha del fabricante	
Evaluación	
El postor AQUA INDUSTRIA E INGENIERIA SAC NO CUMPLE con las especificaciones técnicas y las fichas del fabricante solicitadas por el área usuaria, poniendo en riesgo la finalidad pública de la contratación.	

Postor N°02:	COMPAÑIA HUERTA S.A.C
Cumplimiento de especificaciones técnicas	
Válvula reductora de presión	
No presenta ficha técnica para realizar la evaluación	
Adaptador bridado de amplio rango	
No presenta ficha técnica para realizar la evaluación	
Presenta ficha del fabricante	
No presenta ficha técnica para determinar si es del fabricante	
Evaluación	
El postor COMPAÑIA HUERTA S.A.C CUMPLE con las condiciones establecidas en las bases integradas AS N°131-2024-GRAP-I	





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC"



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Postor N°03:	CONCRETMARCO
Cumplimiento de especificaciones técnicas	
Válvula reductora de presión	
I. No cumple el diámetro nominal de 4", 3", 2.5" y 2".	
Adaptador bridado de amplio rango	
Cumple las especificaciones técnicas	
Presenta ficha del fabricante	
No presenta ficha técnica del fabricante de las válvulas reductoras de presión y adaptador bridado de amplio rango ✓	
Evaluación	
El postor CONCRETMARCO NO CUMPLE con las especificaciones técnicas y fichas del fabricante solicitadas por el área usuaria, poniendo en riesgo la finalidad pública de la contratación.	

Postor N°04:	CONSORCIO SAN IGNACIO
Cumplimiento de especificaciones técnicas	
Válvula reductora de presión	
I. No cumple el material del diafragma: caucho natural ya que en la ficha técnica folio 25 muestra como material "caucho natural EPDM", que son materiales que son totalmente distintos ya que el EPDM es un caucho sintético distinto al caucho natural.	
Adaptador bridado de amplio rango	
Cumple las especificaciones técnicas	
Presenta ficha del fabricante	
Cumple con presentar ficha técnica del fabricante	
Evaluación	
El postor CONSORCIO SAN IGNACIO NO CUMPLE con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria, poniendo en riesgo la finalidad pública de la contratación.	

Postor N°05:	CORPORACION DISTRIBUIDORA VAE
Cumplimiento de especificaciones técnicas	
Válvula reductora de presión	
Cumple las especificaciones técnicas	
Adaptador bridado de amplio rango	





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC"



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Cumple las especificaciones técnicas

Presenta ficha del fabricante

La ficha técnica presentada no es del fabricante del adaptador bridado de amplio rango

Evaluación

El postor CORPORACION DISTRIBUIDORA VAE **NO CUMPLE** con presentar las fichas del fabricante solicitadas por el área usuaria como se puede apreciar en el folio 35 donde que registro de la marca producto con signo distintivo VAE ITALY de titular FERROCENTRO AGUILAR que no es el fabricante por lo que no cumple las bases integradas del procedimiento de selección.

Postor N°06:

CORPORACION VAMRAH

Cumplimiento de especificaciones técnicas

Válvula reductora de presión

Cumple las especificaciones técnicas

Adaptador bridado de amplio rango

Cumple las especificaciones técnicas

Presenta ficha del fabricante

La ficha técnica presentada no es del fabricante del adaptador bridado de amplio rango

Evaluación

El postor CORPORACION DISTRIBUIDORA VAE **NO CUMPLE** con presentar las fichas del fabricante solicitadas por el área usuaria como se puede apreciar en el folio 30 donde que registro de la marca producto con signo distintivo VAE ITALY de titular FERROCENTRO AGUILAR que no es el fabricante por lo que no cumple las bases integradas del procedimiento de selección.

Postor N°07:

GRUPO EMPRESARIAL JCA

Cumplimiento de especificaciones técnicas

Válvula reductora de presión

Cumple las especificaciones técnicas

Adaptador bridado de amplio rango

Cumple las especificaciones técnicas

Presenta ficha del fabricante

Cumple con presentar ficha técnica del fabricante

Evaluación

El postor GRUPO EMPRESARIAL JCA **CUMPLE** con las especificaciones técnicas y presentar las fichas del fabricante.





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANGATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC"



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Postor N°08:	GRUPO JOALARA
Cumplimiento de especificaciones técnicas	
Válvula reductora de presión	
1. No cumple con el material del diafragma de caucho natural	
2. No cumple con el tipo de conexión bridado	
Adaptador bridado de amplio rango	
Cumple las especificaciones técnicas	
Presenta ficha del fabricante	
La ficha técnica presentada del adaptador bridado y la válvula reductora no es del fabricante	
Evaluación	
El postor GRUPO EMPRESARIAL GRUPO JOALARA NO CUMPLE con las especificaciones técnicas y la ficha técnica presentada no es del fabricante solicitadas por el área usuaria, poniendo en riesgo la finalidad pública de la contratación	



Postor N°09:	INVERSIONES SSY EIRL
Cumplimiento de especificaciones técnicas	
Válvula reductora de presión	
1. No cumple con el material del diafragma de caucho natural	
Adaptador bridado de amplio rango	
Cumple las especificaciones técnicas	
Presenta ficha del fabricante	
Cumple con presentar ficha técnica del fabricante	
Evaluación	
El postor INVERSIONES SSY EIRL NO CUMPLE con las especificaciones técnicas de las bases integradas, poniendo en riesgo la finalidad pública de la contratación	

- 3.2. Del análisis integral realizado a solicitud del DEC; en función a las especificaciones técnicas de las bases integradas y fichas técnicas presentadas por los postores, se tienen los resultados de la evaluación de los nueve (09) postores, sin embargo, el postor COMPAÑÍA HUERTA S.A.C cumple las condiciones de las bases integradas, por lo que para propósitos de verificar la marca de los bienes SEAN DEL FABRICANTE y LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE SU OFERTA ESTE ACORDE a lo requerido según las bases integradas, se recomienda a DEC en función al Artículo 28. Rechazo de ofertas, numeral 28.1, solicitar la información de la marca y estructura de costos para cumplir las obligaciones contractuales derivados del procedimiento de selección.





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC"



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

3.3. Por otra parte, el postor GRUPO EMPRESARIAL JCA presenta las fichas técnicas del fabricante y cumple las especificaciones técnicas de las bases integradas.

4. CONCLUSIÓN

4.1. Esta dependencia en cumplimiento de sus funciones emite opinión técnica, concluyendo que el postor COMPAÑÍA HUERTA S.A.C cumple las condiciones de las bases integradas sin embargo se recomienda DEC solicitar la información sobre la marca del fabricante y estructura de costos para que el postor cumpla las obligaciones contractuales derivadas del procedimiento de selección.

4.2. Así mismo, el postor GRUPO EMPRESARIAL cumple con las especificaciones técnicas y las fichas adjuntas son del fabricante, por lo que cumple las condiciones de las bases integradas.

5. RECOMENDACIÓN

Se recomienda al DEC solicitar por escrito al postor COMPAÑÍA HUERTA S.A.C la descripción a detalle de su oferta (MARCA DEL FABRICANTE Y ESTRUCTURA DE COSTOS DE SU OFERTA), para asegurar que pueda cumplir satisfactoria y legalmente las obligaciones contractuales.

Remitir el presente documento a la instancia pertinente para su trámite correspondiente

Es cuanto informo para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Oscar Miguel Cuchula Zevollos
ESPECIALISTA EN MONITOREO DE PROYECTOS
CIP: 125196

Se adjunta:

- ANEXO N°01: EVALUACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS



BIENES	AGUA INDUSTRIA E INGENIERIA SAC		COMPAÑIA HUERTA SAC		CONCRETMARCO		CONSORCIO SAN IGNACIO		CORPORACION DISTRIBUIDORA VAE	
	CUMPLIMIENTO EE.IT	FICHA DEL FABRICANTE	CUMPLIMIENTO EE.IT	FICHA DEL FABRICANTE	CUMPLIMIENTO EE.IT	FICHA DEL FABRICANTE	CUMPLIMIENTO EE.IT	FICHA DEL FABRICANTE	CUMPLIMIENTO EE.IT	FICHA DEL FABRICANTE
A. VALVULA REDUCTORA DE PRESION										
• DIAMETRO NOMINAL 4" y 3"	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• MATERIAL: HIERRO DUCTIL	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• DIFUSION: CAUCHO NATURAL	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	No cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• PRESION NOMINAL MINIMA 16 BAR U OTRA UNIDAD EQUIVALENTE	No especifica en ficha	La ficha presentada no es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• CONEXION: BRIDADO	No especifica en ficha	La ficha presentada no es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
B. DOS ADAPTADORES BRIDADOS DE AMPLIO RANGO.										
• Cuerpo: hierro ductil	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• Diámetro: DN 100, 80, 65 y 50	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• Anillo de caucho: EPDM o NBR	No especifica	La ficha presentada no es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• Presión de trabajo PN 16 bar	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
A. VALVULA REDUCTORA DE PRESION										
• DIAMETRO NOMINAL 2 1/2" y 2"	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• MATERIAL: HIERRO DUCTIL	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• DIFUSION: CAUCHO NATURAL	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	No cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• PRESION NOMINAL MINIMA 16 BAR U OTRA UNIDAD EQUIVALENTE	No especifica en ficha	La ficha presentada no es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• CONEXION: BRIDADO O RISCADO (QUE GARANTICE LA INSTALACION CON EL ADAPTADOR BRIDADO DE AMPLIO RANGO)	No especifica en ficha	La ficha presentada no es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	No presenta ficha tecnica para determinar si es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante

BIENES	CORPORACION VAMPAH		GRUPO EMPRESARIAL JCA		GRUPO JOLARA		INVERSIONES SST EIRL	
	CUMPLIMIENTO EE.IT	FICHA DEL FABRICANTE	CUMPLIMIENTO EE.IT	FICHA DEL FABRICANTE	CUMPLIMIENTO EE.IT	FICHA DEL FABRICANTE	CUMPLIMIENTO EE.IT	FICHA DEL FABRICANTE
A. VALVULA REDUCTORA DE PRESION								
• DIAMETRO NOMINAL 4" x 3"	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• MATERIAL: HIERRO DUCTIL	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• DIAFRAGMA: CAUCHO NATURAL	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	No cumple	Si presenta ficha del fabricante
• PRESION NOMINAL MINIMA 16 BAR U OTRA UNIDAD EQUIVALENTE.	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• CONEXION: BRIDADO	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
B. DOS ADAPTADORES BRIDADOS DE AMPLIO RANGO.								
• Cuerpo: hierro dúctil	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• Diámetro: DN 100, 80, 65 y 50	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• Anillo de caucho: EPDM o NBR	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• Presión de trabajo: PN 16 bar	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
A. VALVULA REDUCTORA DE PRESION								
• DIAMETRO NOMINAL 2 1/2" y 2"	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• MATERIAL: HIERRO DUCTIL	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• DIAFRAGMA: CAUCHO NATURAL	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	No cumple	Si presenta ficha del fabricante
• PRESION NOMINAL MINIMA 16 BAR U OTRA UNIDAD EQUIVALENTE.	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
• CONEXION: BRIDADO O RESCADO (QUE GARANTICE LA INSTALACION CON EL ADAPTADOR BRIDADO DE AMPLIO RANGO)	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



INFORME Nº 173-2024 - GRAP/U.E.GRI / META-151/R.D.-JAM

AL : ING. HENRY EFRAIN ALTAMIRANO VASQUEZ
COORDINACIÓN DEL PROYECTO PARCCO CHINQUILLAY.

CC. : ING. MIGUEL ÁNGEL VENEGAS VERGARA
INSPECTOR DE OBRA - CHAMPACCOCHA - META: 151-2024

DE : ING. JUAN ARIZAPANA MOLLEHUARA
RESIDENTE DE OBRA - CHAMPACCOCHA - META: 151-2024.

ASUNTO : VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA : a) AS Nº 131-2024-GRAP-I (ADQUISICION DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN)
b) Memorando Nº 1756-2024-GRAP/CP/HEAV del 16.12.2024
c) Informe Nº 4629-2024.APURIMAC/07.04 del 16.12.2024

FECHA : Abancay, 17 de diciembre de 2024

Es grato dirigirme a Usted, y mediante el presente le comunico en relación a los documentos de la Referencia: AS Nº 131-2024-GRAP-I (ADQUISICION DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN), el Memorando Nº 1756-2024-GRAP/CP/HEAV del 16.12.2024, y el Informe Nº 4629-2024.APURIMAC/07.04 del 16.12.2024, y el Cronograma en la Etapa de Evaluación, Calificación y Otorgamiento de Buena Pro de la AS Nº 131-2024-GRAP-I para el 13.12.2024, para la Evaluación, Calificación y Otorgamiento de Buena Pro AS SM Nº 131-2024-GRAP I; el mismo que se ha realizado la Evaluación, Calificación de las Especificaciones Técnicas de la AS SM Nº 131-2024-GRAP I para continuar con el proceso de adquisición de las Válvulas Reguladoras de Presión y continuar con la Ejecución del Sub Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en la Comunidad de Champacocha, Distrito de San Jerónimo - Andahuaylas - Apurímac" con meta 0151-2024, de acuerdo al siguiente detalle:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. De acuerdo a la RESOLUCION GENERAL REGIONAL Nº 801-2022.GR-APURÍMAC/GG de fecha 29 de diciembre del año 2022 para el Sub Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS - APURÍMAC", se tiene un presupuesto de S/ 14,654,283.39, de los cuales para el año 2022 con meta 264-2022, se ha tenido una asignación presupuestal de S/ 5,266,102.00, con una ejecución acumulada de S/ 5,088,116.85, para el año 2023 con meta 142-2023 se tiene una asignación presupuestal de S/ 6,274,365.00, con una ejecución acumulada de S/ 6,135,646.36
- 1.2. Para el presente año fiscal 2024 se tiene una asignación presupuestal inicial de S/ 1,379,237.00 soles, con fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y correlativo de meta 151-2024.
- 1.3. En el mes de Noviembre, se realizó un incremento presupuestal de S/ 503,313.00 soles, por la Aprobación de la Modificación Nº 01, en etapa de ejecución de obra, con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura Nº 0151-2024-GR. APURIMAC/GRI del 27.II.2024, a la fecha se tiene un PIM 2024 acumulado de S/ 1,882,550.00 soles.
- 1.4. El 04.II.2024, se dio el reinicio de Ejecución de Obra (Acta de Reinicio), del Sub Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en la Comunidad de Champacocha, Distrito de San Jerónimo - Andahuaylas - Apurímac" con meta 151-2024.

2. ANALISIS

Se ha realizado la evaluación de las Fichas Técnicas de los 09 Postores Potenciales; según precisa las Especificaciones Técnicas contenidos en el Capítulo III.- Requerimiento; 3.1 Especificaciones Técnicas, anexo Nº 01, Especificaciones Técnicas para la Adquisición de Bienes, 5.2 Características Técnicas, del Proceso de Convocatoria AS - SM - Nº 131-2024-GRAP-I

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Juan Arizapana Mollehuara
CUI Nº 116672
RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
APURIMAC
Oficina para el desarrollo

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Ing. Miguel Ángel Venegas Vergara
CUI Nº 116653
INSPECTOR DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



ADQUISICIÓN DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN. Se tiene la presentación de Propuestas Técnicas de los Sigüientes Postores Potenciales:

- ✓ CONSORCIO SAN IGNACIO
- ✓ AQUA INDUSTRIA E INGENIERIA SAC
- ✓ GRUPO JOALARA
- ✓ CONCRETMARCO EIRL
- ✓ CORPORACION VAMRAH EIRL
- ✓ CORPORACION DISTRIBUIDORA VAE EIRL
- ✓ INVERSIONES SSS EIRL
- ✓ GRUPO EMPRESARIAL JCA SAC
- ✓ COMPAÑIA HUERTA S.A.C

Se adjunta a al presente, el cuadro de Evaluación de Especificaciones Técnicas al presente informe.

3. CONCLUSIONES

- ✓ De la evaluación realizada a los 09 Postores Potenciales, del Proceso de Convocatoria AS SM N° 131-2024- GRAP-I-ADQUISICIÓN DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN, contenidos en el Capítulo III.- Requerimiento; 3.1 Especificaciones Técnicas, anexo N° 01, Especificaciones Técnicas para la Adquisición de Bienes, 5.2 Características Técnicas, se **Concluye** que 02 postores **CUMPLEN** (GRUPO EMPRESARIAL JCA SAC y COMPAÑIA HUERTA S.A.C.) con todas las especificaciones técnicas y 07 postores **NO CUMPLEN** (CONSORCIO SAN IGNACIO, AQUA INDUSTRIA E INGENIERIA SAC, GRUPO JOALARA, CONCRETMARCO EIRL, CORPORACION VAMRAH EIRL, CORPORACION DISTRIBUIDORA VAE EIRL, INVERSIONES SSS EIRL) para lo cual se adjunta al presente el detalle de la evaluación.

4. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda al Área correspondiente OEC, **Solicitar** por escrito al Postor CORPORACION HUERTAS S.A. la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, en cumplimiento al numeral 68.I. En el caso de la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, el Comité de Selección o el órgano encargado de las contrataciones, Solicitar al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado (...) del Artículo 68., en vista que esta por muy debajo del valor referencial para así asegurar que pueda cumplir satisfactoria y legalmente las obligaciones contractuales.
- ✓ De conformidad a todo lo descrito precedentemente, se recomienda se derive al área respectiva para su toma de medidas lo más antes posible.

Atentamente;

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Juan Arizapana Mollehuara
CIP N° 116672
INGENIERO DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Ing. Miguel Angel Venegas Vergara
CIP N° 94805
INSPECTOR DE OBRA

C.c.
Cuadro de Evaluación Fichas Técnicas



BENES	CONSORCIO SAN JOAQUIN		AGUA INDUSTRIA E INGENIERIA SAC		GRUPO JOALARA		CONCRETIMARCO ERL		CORPORACION YAMPAU ERL	
	CUMPLIMIENTO EE.IT	FICHA DEL FABRICANTE	CUMPLIMIENTO EE.IT	FICHA DEL FABRICANTE	CUMPLIMIENTO EE.IT	FICHA DEL FABRICANTE	CUMPLIMIENTO EE.IT	FICHA DEL FABRICANTE	CUMPLIMIENTO EE.IT	FICHA DEL FABRICANTE
A. VALVULA REDUCTORA DE PRESION DAMETRO NOMINAL 2" y 3"	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
MATERIAL: HIERRO DUCTIL	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
DAFFACAMA: CAUCHO NATURAL	No Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
PRESION NOMINAL MAXIMA 16 BAR U OTRA UNIDAD EQUIVALENTE	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No especifica en ficha	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
CONEXION: BRIDADO	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No especifica en ficha	La ficha presentada no es del fabricante	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
B. DOS AMPLIADORES BRIDADOS DE AMPLIO RANGO	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
Cuerpo: Hierro o Ductil	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
Daámetro: DN 100, 150, 200 y 300	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No especifica	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
Anillo de caucho: EPDM o NBR	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
Presión de trabajo: PN 16 bar	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
A. VALVULA REDUCTORA DE PRESION DAMETRO NOMINAL 2 1/2" y 2"	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
MATERIAL: HIERRO DUCTIL	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
DAFFACAMA: HIERRO DUCTIL	No Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
PRESION NOMINAL MAXIMA 16 BAR U OTRA UNIDAD EQUIVALENTE	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No especifica en ficha	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante
CONEXION: BRIDADO O ROSCADO (QUE GARANTICE LA INSTALACION CON EL ADAPTADOR (BRIDADO DE AMPLIO RANGO))	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No especifica en ficha	La ficha presentada no es del fabricante	No cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LICITACION Y
CONTRATOS DE OBRA

Ing. Miguel Ángel Venegas Vergara
CIP. N.º 94885
INSPECTOR DE OBRA

Ojo para Imprimir

CORPORACIÓN DISTRIBUIDORA VAE ERL		INVERSIONES EST ERL		GRUPO EMPRESARIAL SCA SAC		HUERTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION	
CUMPLIMIENTO EE IT	FICHA DEL FABRICANTE	CUMPLIMIENTO EE IT	FICHA DEL FABRICANTE	CUMPLIMIENTO EE IT	FICHA DEL FABRICANTE	CUMPLIMIENTO EE IT	FICHA DEL FABRICANTE
BENES	VALVULA REDUCTORA DE PRESION						
	DIAMETRO NOMINAL 4" y 7"	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No presenta ficha	No presenta ficha técnica para determinar si cumple
	MATERIAL: HIERRO DUCTIL	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No presenta ficha	No presenta ficha técnica para determinar si cumple
	DAFRAGMA: CAUCHO NATURAL	Cumple	No cumple	Si presenta ficha del fabricante	Si presenta ficha del fabricante	No presenta ficha	No presenta ficha técnica para determinar si cumple
	PRESION NOMINAL MINIMA: 16 BAR U OTRA UNIDAD EQUIVALENTE	Cumple	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Si presenta ficha del fabricante	No presenta ficha	No presenta ficha técnica para determinar si cumple
B. DOS ADAPTADORES BRODAOS DE AMPLIO RANGO.							
	Cuerpo: Hierro fundido	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No presenta ficha	No presenta ficha técnica para determinar si cumple
	Diámetro: DN 100 30,45 y 40	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No presenta ficha	No presenta ficha técnica para determinar si cumple
	Acabado de caucho: EPDM o NBR	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No presenta ficha	No presenta ficha técnica para determinar si cumple
	Presión de trabajo: PM 10 bar	Cumple	La ficha presentada no es del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No presenta ficha	No presenta ficha técnica para determinar si cumple
A. VALVULA REDUCTORA DE PRESION							
	DIAMETRO NOMINAL 2" 1/2" y 2"	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No presenta ficha	No presenta ficha técnica para determinar si cumple
	MATERIAL: HIERRO DUCTIL	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No presenta ficha	No presenta ficha técnica para determinar si cumple
	DAFRAGMA: CAUCHO NATURAL	Cumple	No cumple	Si presenta ficha del fabricante	Si presenta ficha del fabricante	No presenta ficha	No presenta ficha técnica para determinar si cumple
	PRESION NOMINAL MINIMA: 16 BAR U OTRA UNIDAD EQUIVALENTE	Cumple	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Si presenta ficha del fabricante	No presenta ficha	No presenta ficha técnica para determinar si cumple
CONEXIÓN: BRIDAO O ROSCADO (QUE GARANTICE LA INSTALACION CON EL ADAPTADOR BRIDAO DE AMPLIO RANGO)	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	Cumple	Si presenta ficha del fabricante	No presenta ficha	No presenta ficha técnica para determinar si cumple	

450/AS

45 01AS

45 D'AS

45 DÍAS

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Juan Arizapana Mollehuarc
CIP N° 116672
RESIDENTE DE OBRA