

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE
Nomenclatura :	AS-SM-20-2024-PRORRIDRE/CSP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	adquisición de Tubería corrugada según especificaciones técnicas PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUAYLLATIRE, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO. META 0045

Ruc/código :	20454029918	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	CCALLPA S.A.C.	Hora de envío :	17:27:30

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

La Entidad solicita que los bienes sean entregados en el plazo de tres días calendarios. Al respecto debemos indicar que al no ser un producto comercial en el mercado y por la demora en el tiempo de fabricación, se solicita ampliar el plazo de entrega hasta 30 días calendarios, esto con el fin de poder cumplir con los plazos establecidos sin perjuicio de la Entidad. Se solicita tomar en consideración.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada se debe indicar que se realizo un previo estudio de mercado, por lo cual el area usuaria aclara que el plazo de entrega esta claramente descrita en las especificaciones tecnicas de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-PRORRIDRE/CSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : adquisición de Tubería corrugada según especificaciones técnicas PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUAYLLATIRE, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO. META 0045

Ruc/código :	20448135561	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION G & E E.I.R.L.	Hora de envío :	20:33:25

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 5. Alcance y descripción de los bienes a contratar 5.1.1 Características Técnicas, I. TUBERIA CORRUGADA PEAD 200MM (8") CAMPANA ESPIGA AASHTO ML 6.10 M RIGIDEZ NOMINAL
OBSERVACION 1: Observamos ¿Rigidez nominal: 414 KN/M2¿, Solicitamos al comité la ampliación de rango de rigidez nominal desde 340 KN/M2 debido a que se contempla dentro de la norma AASHTO M252, motivo por el cual, en el mercado, existen tubos corrugados PEAD con esta rigidez mínima de 340 KN/M2. Con esta ampliación de rigidez mínima tendremos mayor pluralidad de postores .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 5.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con el objetivo de tener mayor pluralidad de oferentes, se aclara las especificaciones, de la siguiente manera: TUBERIA CORRUGADA PEAD 200 MM (08") CAMPANA-ESPIGA AASTHO M252 M L. 6.1 M, Rigidez Nominal : 340 KN/M2, Norma Técnica de Producto : NTP 222.001 y(o AASHTO M252; en consecuencia, acogemos la observación considerando normas técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-PRORRIDRE/CSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : adquisición de Tubería corrugada según especificaciones técnicas PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUAYLLATIRE, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO. META 0045

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	21:37:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

La entidad requiere Tuberia Corrugada PEAD campana espiga de largo 6.1 metros, ante ello solicitamos considere el largo de la tuberia de 6 metros a 6.1 metros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que, reiteramos el largo de la tubería de 6.1 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-PRORRIDRE/CSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : adquisición de Tubería corrugada según especificaciones técnicas PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUAYLLATIRE, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO. META 0045

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	21:37:11

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La entidad requiere tubería corrugada PEAD 200mm (8") campana espiga, según las siguientes características:

- Diámetro interior: 199mm, solicitamos se considere del rango de 199 a 200mm.
- Diámetro exterior: 233mm, solicitamos se considere del rango 232 a 233mm.
- Rigidez nominal: 414kn/m2, solicitamos se considere del rango 345 a 414kn/m2.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que, las características del producto están claramente descritas en las especificaciones técnicas de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-PRORRIDRE/CSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : adquisición de Tubería corrugada según especificaciones técnicas PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUAYLLATIRE, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO. META 0045

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	21:37:11

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad requiere tubería corrugada PEAD 375mm (15") campana espiga, según las siguientes características:

- Diámetro interior: 383mm, solicitamos se considere del rango de 380 a 383mm.
- Diámetro exterior: 446mm, solicitamos se considere del rango 445 a 446mm.
- Rigidez nominal: 310kn/m2, solicitamos se considere del rango 290 a 310kn/m2.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que, las características del producto estan claramente descritas en las especificaciones técnicas de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null