



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

## ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ELECTRÓNICAS

1	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 053-2023-OEC-MDM/LC – SEGUNDA CONVOCATORIA
---	----------------------------	---

2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En la Comunidad Nativa de Camisea, a los 09 días del mes de agosto del año 2023, en la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Megantoni, a las 15:00 horas, se reunió el representante del Órgano Encargado de las Contrataciones, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de <b>ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 053-2023-OEC. MDM/LC-2</b> , cuyo objeto de convocatoria es la <b>ADQUISICIÓN DE KIT SOLAR PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HOTELEROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELERÍA AMAGAIGAKERA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCIÓN-CUSCO" (SEC.FUNC 352)</b> , a fin de efectuar la <b>ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ELECTRÓNICAS</b> , presentadas al presente procedimiento de selección.
---	---

3	<b>SOBRE EL QUORUM</b>		
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros como parte del Órgano Encargado de las Contrataciones:			
	<b>Nombre y Apellidos</b>	<b>DNI</b>	<b>Cargo</b>
	PRADO LEÓN TEÓFILO	80052264	Jefe de la Oficina de Abastecimiento
	COLLANTES GALLO LUIS GUILLERMO	42905060	Responsable del Área de Procesos
	QUISPE VILA, DENIS PELAGIO	70232607	Especialista en Contrataciones

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES		
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:		
Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
1	ESCOBEDO CARRILLO CARLA	10432762292
2	CORREA RUIZ NIXON	10433215716
3	MAZA PILLCO LENIN ANDERSON	10440717824
4	SOTOMAYOR PAUCAR KARINA	10444151795
5	SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	20381197701
6	ROODSUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20447948533
7	ISA INDUSTRIAL S.A.C	20451826817
8	INDUSTRIAS MASATECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-"INDUSTRIAS MASATECH S.A.C."	20490807943
9	CORPORACION SATEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20513287101
10	OMP SERVICIOS & CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OMP SERVICIOS & CONTRATISTAS GENER	20519183634
11	SL + G SOLUCIONES LOGISTICAS GLOBALES E.I.R.L.	20544636856
12	BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.	20548320446
13	TEMPEL PERU S.A.C.	20552258429
14	OCASOL PERU S.R.L.	20562613898
15	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	20564077152
16	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	20564117553
17	D Y A GRUPO INGENIEROS S.A.C.	20566186781
18	ENVER ENERGIA VERDE E.I.R.L.	20600757483
19	COESGA S.A.C	20601602262
20	ENERCITY S.A.C.	20601690498
21	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	20602828591
22	MECHATRONICS PROJECTS AND SERVICES E.I.R.L.	20604491321
23	SIHUA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	20604688796
24	CONSORCIO MATSCOM S.A.C.	20604948909
25	INVERSIONES MARHIL S.R.L.	20605361901
26	SMART ENGINEERING SERVICES PERU S.A.C.	20606420910
27	CORPORACION DE AUTOMOTORES Y SUMINISTROS JAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	20607671983
28	GRUPO MORADO S.A.C	20608925482
29	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	20609931311
30	INVERSIONES LIDERMAQ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20609959283
31	MEGASOLAR PERU SAC	20610052232

5	DETALLE DE LOS POSTORES			
Dentro de la fecha prevista para la evaluación y calificación de ofertas en el cronograma del procedimiento, el ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES realiza la apertura de ofertas de manera electrónica a través del SEACE (descarga de la información de las ofertas), evidenciando que los siguientes postores presentaron sus ofertas de manera electrónica a través del SEACE.				
Nº	RUC	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	20602828591	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	31/07/2023	23:30:35
2	20606420910	SMART ENGINEERING SERVICES PERU S.A.C.	31/07/2023	23:44:32
3	20604948909	CONSORCIO MATSCOM S.A.C.	31/07/2023	20:43:40
4	20610052232	MEGASOLAR PERU SAC	31/07/2023	21:31:36
5	20600757483	ENVER ENERGIA VERDE E.I.R.L.	31/07/2023	18:16:05

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI  
LIC. ADM. GUILLERMO COLLANTES GALLO  
RESPONSABLE DE PROCESOS  
DNI: 40816055

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI  
ECON. DENIS P. QUISPE VILA  
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES  
DNI: 70232607



# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI

6 Acto seguido, se procede con la revisión de las propuestas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTOR (01)	POSTOR (02)	POSTOR (03)
	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	SMART ENGINEERING SERVICES PERU S.A.C.	CONSORCIO MATSCOM S.A.C.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal del artículo 52 del Reglamento.(Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
e) Adjuntar ficha técnica de cada uno de los bienes indicando cantidad, marca y procedencia para verificar el cumplimiento de las descripciones y especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
f) Declaración Jurada de Garantía Comercial.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
g) Declaración Jurada de Reposición de Bienes Defectuosos.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
h) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
i) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, (...) (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
j) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6).	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DETALLE DE LA OFERTA	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTOR (04)	POSTOR (05)	POSTOR (06)
	MEGASOLAR PERU SAC	ENVER ENERGIA VERDE E.I.R.L.	
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal del artículo 52 del Reglamento.(Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE	NO CUMPLE	
e) Adjuntar ficha técnica de cada uno de los bienes indicando cantidad, marca y procedencia para verificar el cumplimiento de las descripciones y especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.	SI CUMPLE	NO CUMPLE	
f) Declaración Jurada de Garantía Comercial.			
g) Declaración Jurada de Reposición de Bienes Defectuosos.	NO CUMPLE	SI CUMPLE	
h) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
i) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, (...) (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	
j) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6).	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
DETALLE DE LA OFERTA	ADMITIDO	NO ADMITIDO	

## 7 DETALLE DE LAS OFERTAS NO ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada a las propuestas, las siguientes ofertas no fueron admitidas:

N°	Nombre o razón social del postor	Razones para su no Admisión
1	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	El Órgano Encargado de las Contrataciones considera NO ADMITIDA la OFERTA del Postor, bajo los siguientes argumentos: En relación a lo exigido en el literal d) y e) el postor no cumple con las Especificaciones Técnicas de acuerdo a los contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III, según la evaluación técnica del Área Usaria.
2	SMART ENGINEERING SERVICES PERU S.A.C.	El Órgano Encargado de las Contrataciones considera NO ADMITIDA la OFERTA del Postor, bajo los siguientes argumentos: En relación a lo exigido en el literal d) y e) el postor no cumple con las Especificaciones Técnicas de acuerdo a los contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III, según la evaluación técnica del Área Usaria.
3	CONSORCIO MATSCOM S.A.C.	El Órgano Encargado de las Contrataciones considera NO ADMITIDA la OFERTA del Postor, bajo los siguientes argumentos: En relación a lo exigido en el literal d) y e) el postor no cumple con las Especificaciones Técnicas de acuerdo a los contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III, según la evaluación técnica del Área Usaria.
4	ENVER ENERGIA VERDE E.I.R.L.	El Órgano Encargado de las Contrataciones considera NO ADMITIDA la OFERTA del Postor, bajo los siguientes argumentos: En relación a lo exigido en el literal d) y e) el postor no cumple con las Especificaciones Técnicas de acuerdo a los contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III, según la evaluación técnica del Área Usaria.

## 8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	MEGASOLAR PERU SAC	ITEM PAQUETE

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI  
LIC. ADM. GUILLERMO COLLAÑTES GALLO  
RESPONSABLE DE PROCESOS  
DNI: 40016055



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI  
ECON. DENIS P. QUISPE VILA  
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES  
DNI: 70292607



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

## 9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA	VALOR ESTIMADO	S/ 104,800.00
N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado
1	MEGASOLAR PERU SAC	S/ 104,000.00	99.24%
9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según la presente Acta.		

## 10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

FACTOR DE EVALUACIÓN			Maximo 100 puntos
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	MEGASOLAR PERU SAC	
FACTORES			PUNTAJES
PRECIO	100 PUNTOS	MONTO OFERTADO:	S/ 104,000.00
BONIFICACION DEL 5% POR REMYPE (Anexo 10)			5.00
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES			105.00

## 11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
01	MEGASOLAR PERU SAC	105.00

## 12 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el Órgano Encargado de Contrataciones determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	MEGASOLAR PERU SAC	
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			ACREDITA
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	NO ACREDITA
Observaciones			Se detalla en los resultados de calificación
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICA

## 13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, los siguiente postores cumplen los requisitos de calificación establecidos en las bases:

## 14 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR A ADJUDICAR

1	POSTOR :	MEGASOLAR PERU SAC	RUC.	20610052232
Documentación de presentación facultativa		Aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7).		NO CORRESPONDE

## 15 ACUERDO ADOPTADO

El Órgano Encargado de las Contrataciones, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

16	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI TEÓFILO PRADO LEÓN JEFE DE LA UNIDAD DE ASPECTIVO Y SERVICIOS AUXILIARES	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI LIC. ADM. GUILLERMO COLLANTES GALLO RESPONSABLE DE PROCESOS DNI: 40014855	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI DENIS P. QUISPE VILA ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DNI: 70232407
PRADO LEÓN, TEÓFILO			
COLLANTES GALLO, LUIS GUILLERMO			
QUISPE VILA, DENIS PELAGIO			
NOMBRES Y FIRMAS DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco  
**¡Juntos por el gran cambio!**

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## INFORME N° 0871-2023-RCC-PROCOMPITE-GDE-MDM/LC

**A :** ING. VIRGILIO NAVARRETE DIAZ  
Gerente de Desarrollo Económico.

**DE :** ING. ROLANDO CCOTOHUANCA CCOA  
Coordinador de Procompite.

**ASUNTO :** REMITO INFORME DE EVALUACION TECNICA DE PROPUESTAS DE LA  
AS N° 053-2023-MDM/LC – SEGUNDA CONVOCATORIA.

**REFERENCIA :** INFORME N° 0339-2023-DAGR-PROCOMPITE-GDE-MDM/LC

**FECHA :** Camisea, 07 de Agosto del 2023



Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de referencia, donde el Ing. Diego A. Guzmán Romero, Gestor de Planes de Negocio, remite el INFORME DE EVALUACION TECNICA DE PROPUESTAS DE LA AS N° 053-2023-MDM/LC – SEGUNDA CONVOCATORIA, de la ADQUISICION DE KIT SOLAR para el Plan de Negocio denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HOTELEROS DE LA ASOCIACION DE HOTELERIA AMAGAIGAKERA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO" con secuencia funcional N° 0352; adquisición solicitada mediante REQUERIMIENTO N° 025-0811.

El área usuaria remite dicha evaluación e indica lo siguiente: Se tiene la Publicación de la convocatoria en fecha 14 de julio del 2023, presentándose en fecha 24 de julio 05 ofertas, siendo los representantes:

1. Q-ENERGY ORIENTE S.A.C.
2. SMART ENGINEERING SERVICES PERÚ S.A.C.
3. CONSORCIO MATSCOM S.A.C.
4. MEGASOLAR PERU SAC
5. ENVER ENERGIA VERDE E.I.R.L.

En ese sentido, se remite EL INFORME DE EVALUACION TECNICA DE PROPUESTAS DE LA AS N° 053-2023-MDM/LC – SEGUNDA CONVOCATORIA, donde el gestor del plan de negocio adjunta la respectiva evaluación técnica de las oferta presentadas por los postores en dicha convocatoria, se remite dicho informe con la finalidad de continuar con su respectivo trámite correspondiente.

Adjunto:

- INFORME N° 0339-2023-DAGR-PROCOMPITE-GDE-MDM/LC.

Seguro de contar con la atención oportuna me suscribo de Usted, no sin antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



Jos. Rolando CCOTOHUANCA CCOA  
COORDINADOR DE PROCOMPITE  
CIP: 147412

www.munimegantoni.gob.pe



#MuniMegantoni



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco  
**¡Juntos por el gran cambio!**

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## INFORME N° 0339-2023-DAGR-PROCOMPITE-GDE-MDM/LC

**A :** ING. ROLANDO CCOTOHUANCA CCOA  
Coordinador de Procompite.

**C.C. :** ING. ALEJANDRO TTACCA QUINTANILLA  
Supervisor de Procompite.

**DE :** ING. DIEGO A. GUZMAN ROMERO  
Gestor de Planes de Negocio.

**ASUNTO :** EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS

**REF. :** Informe N° 1778-2023-MDM/OAF/UASA-CCF

**FECHA :** Camisea, 04 de agosto del 2023




Previo un cordial saludo me dirijo a usted, en atención al **Informe N° 4039-2023-MDM/OGA/OA-TPL** mediante el cual el C.P.C Teófilo Prado León (Jefe de la Unidad de Abastecimiento) solicita la Evaluación de características técnicas de las ofertas presentadas a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 53-2023-MDM/LC – 2 SEGUNDA CONVOCATORIA**, para la Adquisición de Kid Solar para el proyecto **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HOTELEROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELERIA AMAGAIKERA, DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCIÓN, CUSCO"** con Secuencia Funcional 352; adquisición solicitada mediante **Requerimiento N° 025-0811**

Se tiene la Publicación de la convocatoria en fecha 14 de julio del 2023, presentándose en fecha 24 de julio del 2023, Por consiguiente; la parte técnica en coordinación con el inspector del plan de negocio, analizó las propuestas de sus especificaciones técnicas de los cinco postores y 05 ofertas, siendo los representantes:

1. Q-ENERGY ORIENTE S.A.C.
2. SMART ENGINEERING SERVICES PERÚ S.A.C.
3. CONSORCIO MATSCOM S.A.C
4. MEGASOLAR PERU SAC
5. ENVER ENERGIA VERDE E.I.R.L.

Revisado las ofertas y realizado la correspondiente evaluación técnica se cuenta con el siguiente resumen como son:



[www.munimegantoni.gob.pe](http://www.munimegantoni.gob.pe)



#MuniMegantoni

317



# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco  
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"  
CUADRO DEL ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS CINCO PROPUESTAS PRESENTADAS AS N° 053-  
2023-OEC-MDM/LC-2

CARACTERÍSTICA SOLICITADAS	CONSORCIO MATSCOM S.A.C.	ESTADO	MEGASOLAR PERU S.A.C.	ESTADO	SMART ENGINEERING SERVICES PERU S.A.C.	ESTADO	Q-ENERGY ORIENTE S.A.C.	ESTADO	ENVER ENERGIA VERDE PERU e.i.r.l	ESTADO
INVERSOR CARGADOR 5000W MPPT 100A										
tension del sistema : 48 V	48 V	SI	48 V	SI	48 V		48 V	NO CUMPLE. EN LA FICHA TECNICA SE REGISTRA CANTIDAD DE INVERSORES REQUERIDAS EN TDR. ABSTENERSE ALA EMPRESA REALIZAR COPIA.	48 V	SI
potencia de salida (funcionamiento continuo) 5000VA/5000W	5000W	SI	5000 VA/ 5000 W	SI	4000W	NO	5000 VA/ 5000 W		5000 VA/ 5000 W	SI
potencia de arranque 5 segundos 10 000VA/10000 W	10000 VA/ 10000 W	SI	10000 VA/ 10000 W	SI	8000W	NO	10000 VA/ 10000 W		10000 VA/ 10000 W	SI
Rango de Voltaje mpp 60-115VDC	60-115V DC	SI	60-115VDC	SI	NO ESPECIFICA.	NO ESPECIFICA.	60-115VDC		120 - 430 VDC	NO
Carga solar maxima 80 A	80 A	SI	80 A	SI	100 A	NO	80 A		100 A	SI
Rango de voltaje seleccionado 230 VAC	230 VAC	SI	230 VAC	SI	230 VAC	SI	230 VAC		230 VAC	SI
Frecuencia de Entrada 50/60 HZ ( Deteccion Automatica)	50/60 HZ	SI	50/60 HZ	SI	50/60 HZ	SI	50/60 HZ		50/60 HZ	SI
Dimensiones Aprox: 295 x 468 x 120 mm	298X469X130	NO	295 X 468 X 120	SI	614 X 315 X 178	NO	295 X 468 X 120		485 X 330 X 130	NO
Version Paralelable con Bateria	Version Paralelable con Bateria	SI	Version Paralelable con Bateria	SI	NO PARALELABLE	NO	Version Paralelable con Bateria		Version Paralelable con Bateria	SI
Pantalla: LCD	Pantalla: LCD	SI	Pantalla: LCD	SI	Pantalla: LCD	SI	Pantalla: LCD		Pantalla: LCD	SI
Grafica: LED	Grafica: LED	SI	Grafica: LED	SI	Grafica: LED	SI	Grafica: LED		Grafica: LED	SI

- En caso de la empresa Q-ENERGY ORIENTE S.A.C, NO cumple, en la ficha técnica, se registra la cantidad de inversores requeridas en las especificaciones técnicas se recomienda a la empresa abstenerse de realizar copia.
- La empresa SMART ENGINEERING SERVICES PERÚ S.A.C., no cumple con 06 especificación Inversor cargador (potencia de salida, potencia de arranque, rango de voltaje no especifica, carga máxima solar, dimensiones y versión no paralelable).
- La empresa CONSORCIO MATSCOM S.A.C, no cumple con 01 especificaciones del Inversor cargador (dimensiones).
- La empresa MEGASOLAR PERU SAC. cumple con las especificaciones.
- La empresa ENVER ENERGIA VERDE E.I.R.L. no cumple con 02 especificación Inversor cargador (rango de voltaje y dimensiones de la batería).

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI  
ING. ALEJANDRO TIACCA QUINTANILLA  
CIP: 144439  
SUPERVISOR PROCOMPITE

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI  
Ing. Diego A. Guzmán Romero  
CIP: 255568  
GESTOR DE EDN

f i y  
@MMegantoni

#MuniMegantoni

316

www.munimegantoni.gob.pe





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco  
**¡Juntos por el gran cambio!**

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CUADRO DEL ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS CINCO PROPUESTAS PRESENTADAS AS N° 053-  
2023-OEC-MDM/LC-2

ESPECIFICACIONES DE LA BATERIA(BATERIA GEL 250Ah 12V	CONSORCIO MATSCOM S.A.C.	ESTADO	MEGASOLAR PERU S.A.C.	ESTADO	SMART ENGINEERING SERVICES PERU S.A.C.	ESTAD O	Q-ENERGY ORIENTE S.A.C.	ESTADO	ENVER ENERGIA VERDE PERU e.i.r.l	ESTADO
CAPACIDAD NOMINAL: 260 Ah	CAPACIDAD NOMINAL: 260 Ah	SI	CAPACIDAD NOMINAL: 260 Ah	SI	CAPACIDAD NOMINAL: 260 Ah	SI	CAPACIDAD NOMINAL: 260 Ah	NO CUMPLE. EN LA FICHA TECNICA SE REGISTRA CANTIDAD DE BATERIAS REQUERIDAS EN TDR. ABSTENERSE ALA EMPRESA REALIZAR COPIA	CAPACIDAD NOMINAL: 250 Ah	NO
peso : 72 KG	70.1 KG	NO	peso : 72 KG	SI	peso : 72 KG	SI	peso : 72 KG		peso : 57 KG	NO
MAX. L.521mm	MAX. L.521mm	SI	MAX. L.521mm	SI	MAX. L.521mm	SI	MAX. L.521mm		MAX. L.522mm	SI
MAX. A.268mm	MAX. A.268mm	SI	MAX. A.268mm	SI	MAX. A.268mm	SI	MAX. A.268mm		MAX. A.240mm	NO
MAX. H. 226 mm	MAX. H. 226 mm	SI	MAX. H. 226 mm	SI	MAX. H. 226 mm	SI	MAX. H. 226 mm		MAX. H. 218 mm	NO

- En caso de la empresa Q-ENERGY ORIENTE S.A.C, NO cumple, en la ficha técnica, se registra la cantidad de baterías requeridas en las especificaciones técnicas se recomienda a la empresa abstenerse de realizar copia.
- La empresa SMART ENGINEERING SERVICES PERÚ S.A.C., cumple con las especificaciones.
- La empresa CONSORCIO MATSCOM S.A.C, no cumple con 01 especificaciones de la batería (peso en menor al establecido en las especificaciones técnicas).
- La empresa MEGASOLAR PERU SAC. cumple con las especificaciones.
- La empresa ENVER ENERGIA VERDE E.I.R.L No cumple con las especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI  
  
Ing. Diego A. Guzmán Romero  
CIP: 255568  
GESTOR DE PDN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI  
  
ING. ALEJANDRO TACCA QUINTANILLA  
CIP: 184039  
SUPERVISOR PROCOMPITE

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco  
**¡Juntos por el gran cambio!**

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CUADRO DEL ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS CINCO PROPUESTAS PRESENTADAS AS N° 053-  
2023-OEC-MDM/LC-2

ESPECIFICACIONES DEL PANEL SOLAR 450 W 144 CELDAS MONOCRISTALINO	CONSORCIO MATSCOM S.A.C.	ESTADO	MEGASOLAR PERU S.A.C.	ESTADO	SMART ENGINEERING SERVICES PERU S.A.C.	ESTAD O	Q-ENERGY ORIENTE S.A.C.	ESTADO	ENVER ENERGIA VERDE PERU e.i.r.l	ESTADO
Modulo Solar Monocristalino PERC 450 W Y 144 Celulas	Modulo Solar Monocristalino PERC 450 W Y 144	si	Modulo Solar Monocristalino o PERC 450 W	si	Modulo Solar Monocristalino PERC 465 W Y	si	Modulo Solar Monocristalino o PERC 460 W	si	Modulo Solar Monocristalino PERC 450 W Y	SI
12 Años de Garantía del Producto	12 Años de Garantía del	si	12 Años de Garantía del	si	12 Años de Garantía del	si	12 Años de Garantía del	si	12 Años de Garantía del	SI
25 Años Garantía de Generación 84,8	25 Años Garantía de Generación	si	25 Años Garantía de	si	25 Años Garantía de	si	25 Años Garantía de	si	25 Años Garantía de Generación	SI
Tamaño 2102x 1040 x 35 mm	Tamaño 2102x 1040 x 35 mm	si	Tamaño 2102x 1040 x 35 mm	si	Tamaño 2102x 1040 x 35 mm	si	Tamaño 2094x 1038x 35 mm	NO	Tamaño 2102x 1040 x 35 mm	SI
Excelente Resistencia ala Temperatura Debido al Bajo Coeficiente de Temperatura	Excelente Resistencia ala Temperatura Debido al Bajo Coeficiente de	si	Excelente Resistencia ala Temperatura Debido al Bajo Coeficiente	si	Excelente Resistencia ala Temperatura Debido al Bajo Coeficiente	si	Excelente Resistencia ala Temperatura Debido al Bajo	si	Excelente Resistencia ala Temperatura Debido al Bajo Coeficiente de	SI
Eficiencia de Modulos 20.8%	Eficiencia de Modulos 20.8%	si	Eficiencia de Modulos	si	Eficiencia de Modulos 21.3%	si	Eficiencia de Modulos	si	Eficiencia de Modulos 20.8%	SI
peso : 24KG	peso : 24.5KG	ADMISIB	peso : 24.5KG	ADMISIB	peso : 24KG	si	peso : 23.2KG	NO	peso : 24.5KG	ADMISIB

- En caso de la empresa Q-ENERGY ORIENTE S.A.C, NO cumple, en el tamaño del panel solar con un tamaño menor al establecido en las especificaciones técnicas.
- La empresa SMART ENGINEERING SERVICES PERÚ S.A.C., cumple con las especificaciones.
- La empresa CONSORCIO MATSCOM S.A.C, cumple con las especificaciones.
- La empresa MEGASOLAR PERU SAC. cumple con las especificaciones.
- La empresa ENVER ENERGIA VERDE E.I.R.L cumple con las especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI  
Ing. Diego A. Guzmán Romero  
CIP: 255568  
GESTOR DE PDN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI  
Ing. Alejandro Tlacca Quintanilla  
CIP: 184939  
SUPERVISOR PROCOMPITE

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni

314





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco  
**¡Juntos por el gran cambio!**

CUADRO DEL ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS CINCO PROPUESTAS PRESENTADAS AS N° 053-  
2023-OEC-MDM/LC- Año de la unidad, la paz y el desarrollo

ESPECIFICACIONES DE CAJA ESTANCA SUPERFICIE 100 X 100 X 45 MM	CONSORCIO MATSCOM S.A.C.	ESTADO	MEGASOLAR PERU S.A.C.	ESTADO	SMART ENGINEERING SERVICES PERU S.A.C.	ESTADO	Q-ENERGY ORIENTE S.A.C.	ESTADO	ENVER ENERGIA VERDE PERU e.i.r.l	ESTADO
Tension de Retorno Maximo 400 V		NO CUMPLE. EN LA FICHA TECNICA SE REGISTRA DISTINTAS MEDIDAS ADMISIBLES SEGÚN E.T. ABSTENERSE ALA EMPRESA REALIZAR COPIA.	Tension de Retorno Maximo 400 V	SI		NO PRESENTO FICHA TECNICA		NO CUMPLE. EN LA FICHA TECNICA SE REGISTRA CANTIDAD DE CAJAS, ASI COMO LAS DIMENCIONES OPCIONALES QUE SE SOLICITA . EN E.T. ABSTENERSE ALA EMPRESA REALIZAR COPIA		NO PRESENTO FICHA TECNICA
Corriente Conducida 25 A			Corriente Conducida 25 A	SI						
Corriente de Fuga 10 µA			Corriente de Fuga 10 µA	SI						
Tiempo de sensibilidad 5 µA			Tiempo de sensibilidad 5 µA	SI						
Corriente de impulso máximo 500 A			Corriente de impulso máximo 500 A	SI						
Dimensiones aprox. 310 -200x310- 250x180-100 mm			Dimensiones aprox. 310 x200x310 mm	SI						
Peso aprox. 3- 6 kg			Peso aprox. 3.6 kg	SI						
Grado de protección IP65			Grado de protección IP65	SI						
Certificaciones ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001, CE ( CONFORMIDAD EUROPEA)			Certificaciones ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001, CE ( CONFORMIDAD EUROPEA)	SI						

- En caso de la empresa Q-ENERGY ORIENTE S.A.C, NO cumple, en la ficha técnica se registra cantidad de cajas, así como las dimensiones opcionales que se solicita las especificaciones técnicas.
- La empresa SMART ENGINEERING SERVICES PERÚ S.A.C., no presento ficha técnica.
- La empresa CONSORCIO MATSCOM S.A.C, No cumple en la ficha técnica se registra distintas medidas admisibles, según especificaciones técnicas.
- La empresa MEGASOLAR PERU SAC. cumple con las especificaciones.
- La empresa ENVER ENERGIA VERDE E.I.R.L. No presento ficha técnica

Adjunto al presente total de 318 folios, corresponde;

- ✓ Cuadro de evaluación de especificaciones técnicas (6 folios)
- ✓ Expediente Completo de Informe N° 1778-2023-MDM/OAF/UASA-CCF (312folios)

Se emite el presente para fines consiguientes y/o trámites correspondientes, sin otro en particular aprovecho la oportunidad para expresarle las consideraciones de mi mayor estima personal.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI  
Ing. Diego A. Guzmán Romero  
CIP: 255566  
GESTOR DE PLAN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI  
ING. ALEJANDRO ITACCA QUINTANILLA  
CIP: 184039  
SUPERVISOR PROCOMPITE

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni