

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-118-2024-GOREMAD/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE PANEL TERMOACUSTICO TAT 1000 O SIMILAR, DOBLE PLANCHA DE ALUZINC AZ-200 E=0.50MM CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO ENALTA PRESION E=50. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20536164295	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MAKROSUN S.A.C.	Hora de envío :	11:45:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

- .QUE TIPO DE PERFIL ES?
- .INDICAR SI ES TECHO O MURO
- .CUAL ES EL ESPESOR DE LAMINA DEL ALUZINC?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 4.1.1 Literal: III Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO ES NINGUN TIPO DE PERFIL, ES UNA PLANCHA CONFORMADA PRINCIPALMENTE POR DOBLE PLANCHA DE ALUZINC Y RELLENA DE POLIURETANO, SEGUN SE INDICA EN LAS EETT. EL ESPESOR ESTA INDICADO EN LAS EETT, Y ES 0.4-0.5 MM, ENTIENDASE QUE ES VALIDO 0,4 MM O 0.5 MM, SE ADMITEN AMBOS ESPSORES. ESTA PLANCHA ES USADA EN TECHOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-118-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PANEL TERMOACUSTICO TAT 1000 O SIMILAR, DOBLE PLANCHA DE ALUZINC AZ-200 E=0.50MM CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO ENALTA PRESION E=50. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20536164295	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MAKROSUN S.A.C.	Hora de envío :	14:00:27

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El proyecto está especificado en AZ 150 O AZ 200?

El espesor será 0.40 ó 0.50?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3.1 Literal: III Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEBIDO A QUE EN EL MERCADO NO EXISTE STOCK SUFICIENTE CON EL TIPO DE RECUBRIMIENTO AZ150 O DEL TIPO AZ200, EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO SE ADMITEN AMBAS OPCIONES, SON VALIDAS AZ150 O AZ200. DE FORMA SIMILAR, PARA GARANTIZAR QUE EL PROCESO NO QUEDE DESIERTO, SE ADMITE QUE EL ESPESOR DE LA PLANCHA DE ALUZINC PUEDA SER 0.4 MM O 0.5MM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-118-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PANEL TERMOACUSTICO TAT 1000 O SIMILAR, DOBLE PLANCHA DE ALUZINC AZ-200 E=0.50MM CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO ENALTA PRESION E=50. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20610621016	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES HODAGER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:35:37

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El espesor del aluzinc ambas caras es 0.50 mm?
Y el espesor de la espuma es 40 mm?
y ambas caras es de color rojo?
aclare porfavor gracias

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- REFERENTE AL ESPESOR DE LA PLANCHA DE ALUZINC, ES VALIDO EL ESPESOR DE 0.4 MM Y EL ESPESOR DE 0.5 MM, SEGUN DISPONIBILIDAD DE DEL MERCADO O DEL PROVEEDOR.
- EL POSTOR CONSULTA POR EL ESPESOR DE LA ESPUMA, EVIDENTEMENTE SE REFIERE AL POLIURETANO, Y ESE ESPESOR ESTA CLARAMENTE INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DONDE SE SEÑALA 50 MM DE ESPESOR.
- AMBAS CARAS DE LA PLANCHA DEBE SER PREPINTADO TONO ROJO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-118-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PANEL TERMOACUSTICO TAT 1000 O SIMILAR, DOBLE PLANCHA DE ALUZINC AZ-200 E=0.50MM CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO ENALTA PRESION E=50. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	18:36:15

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

DE ACUERDO AL CAPITULO III REQUERIMIENTO SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PLANCHA TERMOACUSTICO AZ200/AZ150 DE POLIURETANO. AL RESPECTO QUEREMOS INDICAR QUE LAS PLANCHAS DE POLIURETANO SE FABRICAN DE ACUERDO A LA NORMA EL ACERO ZINCALUM SE FABRICA DE ACUERDO A LA ASTM A792, AZ 150. POR LO QUE SOLICITAMOS SUPRIMIR EL TERMINO AZ200/AZ150

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON CORRECTAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-118-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PANEL TERMOACUSTICO TAT 1000 O SIMILAR, DOBLE PLANCHA DE ALUZINC AZ-200 E=0.50MM CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO ENALTA PRESION E=50. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	18:36:15

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO SE ESTA CONSIDERANDO LAS PROPIEDADES TERMICAS Y MECANICAS DE LA COBERTURA.

Material : Acero Zincalum ASTM A792, AZ 150.

Espesores : 0,40; 0,50; y 0,60mm.

Pintura : Poliéster líquida de espesor 25 micras, sobre primer uretano. Consulte por nuestro sistema con capa extra de ¿Barniz Clear¿ de 40 micras, orientado para proyectos con condiciones ambientales agresivas.

Color : Rojo (RAL 3020).

Material : Poliuretano rígido inyectado de alta densidad, auto extinguable.

Espesor (S) : 50mm

Densidad : 40 Kg/m³.

Conduct. térmica (¿) : 0.020 w/mK (0.139 Btu/hr°F). POR LO EXPUESTO SOLICITAMOS AMPLIAR LAS CARATERISTICAS MINIMAS DEL BIEN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS ESPECIFICACIONES TECNICSA EN EL PEDIDO SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, SE MANTIENEN, NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null