

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA AGUA A PRESION PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION Y LINEA DE IMPULSION PARA LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIVAY P.J. SATELITAL FUNDO CHOQUEPAMPA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20609518520	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.	Hora de envío :	21:48:08

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA QUE LA TUBERIA PVC SAP Ø 1 1/2¿ CLASE 7.5 SDR 27.7 NTP 399.002:2015, SE SOLICITA AMPLIAR COMO MEJORA A ¿SDR MENOR O IGUAL A 27.7 (≤ 27.7)¿ POR SER MAS COMERCIAL EN EL MERCADO, GARANTIZANDO ASI LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CARTA EMITIDA DEL ÁREA USUARIA ACLARA O CONCLUYE EN QUE NO ES NECESARIO INCLUIR MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL PARTICIPANTES, DEBIENDO DE MANTENERSE TAL COMO ESTÁ ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO EFECTUADO, DEBIDO A QUE SE ABRIRÍA LA POSIBILIDAD DE ACEPTAR Y ADQUIRIR TUBERÍAS DE MAYOR ESPESOR (MAYOR CLASE), A LAS REQUERIDAS EN EL PROYECTO Y CON ELLO INCURRIR EN MAYORES COSTOS INNECESARIOS PARA LA OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CENIRSE A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA AGUA A PRESION PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION Y LINEA DE IMPULSION PARA LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIVAY P.J. SATELITAL FUNDO CHOQUEPAMPA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20609518520	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.	Hora de envío :	21:48:08

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA QUE LA TUBERIA PVC SAP Ø 2¿ CLASE 7.5 SDR 27.7 NTP 399.002:2015, SE SOLICITA AMPLIAR COMO MEJORA A ¿SDR MENOR O IGUAL A 27.7 (<=27.7)¿ POR SER MAS COMERCIAL EN EL MERCADO, GARANTIZANDO ASI LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CARTA EMITIDA DEL ÁREA USUARIA ACLARA O CONCLUYE EN QUE NO ES NECESARIO INCLUIR MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL PARTICIPANTES, DEBIENDO DE MANTENERSE TAL COMO ESTÁ ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO EFECTUADO, DEBIDO A QUE SE ABRIRÍA LA POSIBILIDAD DE ACEPTAR Y ADQUIRIR TUBERÍAS DE MAYOR ESPESOR (MAYOR CLASE), A LAS REQUERIDAS EN EL PROYECTO Y CON ELLO INCURRIR EN MAYORES COSTOS INNECESARIOS PARA LA OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA AGUA A PRESION PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION Y LINEA DE IMPULSION PARA LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIVAY P.J. SATELITAL FUNDO CHOQUEPAMPA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20609518520	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.	Hora de envío :	21:48:08

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA QUE LA TUBERIA PVC SAP Ø 3¿ CLASE 7.5 SDR 27.7 NTP 399.002:2015, SE SOLICITA AMPLIAR COMO MEJORA A ¿SDR MENOR O IGUAL A 27.7 (<=27.7)¿ POR SER MAS COMERCIAL EN EL MERCADO, GARANTIZANDO ASI LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CARTA EMITIDA DEL ÁREA USUARIA ACLARA O CONCLUYE EN QUE NO ES NECESARIO INCLUIR MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL PARTICIPANTES, DEBIENDO DE MANTENERSE TAL COMO ESTÁ ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO EFECTUADO, DEBIDO A QUE SE ABRIRÍA LA POSIBILIDAD DE ACEPTAR Y ADQUIRIR TUBERÍAS DE MAYOR ESPESOR (MAYOR CLASE), A LAS REQUERIDAS EN EL PROYECTO Y CON ELLO INCURRIR EN MAYORES COSTOS INNECESARIOS PARA LA OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA AGUA A PRESION PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION Y LINEA DE IMPULSION PARA LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIVAY P.J. SATELITAL FUNDO CHOQUEPAMPA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20609518520	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.	Hora de envío :	21:48:08

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA QUE LA TUBERIA PVC SAP Ø 1½ CLASE 10 SDR 21 NTP 399.002:2015, SE SOLICITA AMPLIAR COMO MEJORA A ½ SDR MENOR O IGUAL A 21 (<=21)½ POR SER MAS COMERCIAL EN EL MERCADO, GARANTIZANDO ASI LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CARTA EMITIDA DEL ÁREA USUARIA ACLARA O CONCLUYE EN QUE NO ES NECESARIO INCLUIR MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL PARTICIPANTES, DEBIENDO DE MANTENERSE TAL COMO ESTÁ ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO EFECTUADO, DEBIDO A QUE SE ABRIRÍA LA POSIBILIDAD DE ACEPTAR Y ADQUIRIR TUBERÍAS DE MAYOR ESPESOR (MAYOR CLASE), A LAS REQUERIDAS EN EL PROYECTO Y CON ELLO INCURRIR EN MAYORES COSTOS INNECESARIOS PARA LA OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA AGUA A PRESION PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION Y LINEA DE IMPULSION PARA LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIVAY P.J. SATELITAL FUNDO CHOQUEPAMPA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20609518520	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.	Hora de envío :	21:48:08

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE SOLICITA QUE LA TUBERIA PVC SAP Ø 3/4¿ CLASE 10 SDR 21 NTP 399.002:2015, SE SOLICITA AMPLIAR COMO MEJORA A ¿SDR MENOR O IGUAL A 21 (<=21)¿ POR SER MAS COMERCIAL EN EL MERCADO, GARANTIZANDO ASI LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CARTA EMITIDA DEL ÁREA USUARIA ACLARA O CONCLUYE EN QUE NO ES NECESARIO INCLUIR MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL PARTICIPANTES, DEBIENDO DE MANTENERSE TAL COMO ESTÁ ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO EFECTUADO, DEBIDO A QUE SE ABRIRÍA LA POSIBILIDAD DE ACEPTAR Y ADQUIRIR TUBERÍAS DE MAYOR ESPESOR (MAYOR CLASE), A LAS REQUERIDAS EN EL PROYECTO Y CON ELLO INCURRIR EN MAYORES COSTOS INNECESARIOS PARA LA OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS