

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar si en Campo brindaran punto de energía de 120 kW, para maquina de tratamiento?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: B Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025: Se aclara, Hidrandina Brindara el Punto de energía de 100 kW para tratamiento de aceite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar si en campo brindaran un camión grúa de apoyo para trabajos?

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 5      Literal: 3.2      Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se aclara. El servicio debe incluir uso de Camión grúa costo del postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:09

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Remitir Fotos del Area de Trabajo donde está el Transformador a intervenir y Marcar los Radiadores a Cambiar?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se adjuntan imágenes como anexo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Fotos del Area de Trabajo

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA
Nomenclatura :	AS-SM-16-2025-HDNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:09

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Confirmar si la corrección de fuga de aceite es solo en la Tapa superior (Ventana pequeña) sobre los bornes de MT o hay otros puntos, remitir fotos ?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 3                      **Literal:** 3.2                      **Página:** 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se confirma que la corrección de la fuga de aceite es en tapara superior, que se encuentra en la parte superior a la salda bornes de 10kV. Se adjuntan Fotos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se adjuntan Fotos

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:09

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indicar si el Transformador será des desenergizado 12 horas o está fuera de servicio?

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.2      Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se confirma que el transformador será des energizado por 12 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:09

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:  
Por el volumen de aceite, se requiere más de 12 horas para el Tratamiento de aceite, es decir se necesita un corte de energía más extenso.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se confirma que el transformador será des energizado por 12 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:09

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

No es posible Suministrar los Radiadores del mismo fabricante, pero se puede suministrar Radiadores de similar características de Fabricantes reconocidos a nivel mundial confirmar que los radiadores podran ser de otro fabricante.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se Aclara que el radiador podrá ser de otro fabricante con características compatibles al actual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:09

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:  
Remitir Foto de Placa del BUSHING NAT y del Bushing en campo, para buscar el reemplazo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se adjuntan imágenes como anexo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se adjuntan imágenes como anexo.



Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA
Nomenclatura :	AS-SM-16-2025-HDNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:09

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Confirmar que el tiempo de entrega del suministro de radiadores y aislador esta fuera del plazo de ejecución del servicio.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 3                    **Literal:** 3.2                    **Página:** 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:De acuerdo a la consulta se agrega el plazo para suministro de radiadores y aislador, otro plazo para la ejecución.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El plazo total del servicio será de ciento cincuenta (150) días calendarios, el cual incluye el suministro y cambio de los componentes del servicio

La coordinación de la fecha de corte para ejecución del servicio será coordinado con el área usuaria, en la cual la contratista deberá adecuarse a la fecha solicitada para realizar el corte programado.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:09

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:  
Para la experiencia del postor considerar ¿ Revitalización de transformadores de potencia¿

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se acoge lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se modifica 11. Requisitos de calificación; Literal B. Experiencia del postor en la especialidad.Revitalización de transformadores de potencia

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:09

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:  
Para la experiencia del postor considerar ¿Mantenimiento preventivo de transformadores de potencia¿

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se acoge lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se modifica 11. Requisitos de calificación; Literal B. Experiencia del postor en la especialidad.Mantenimiento preventivo de transformadores de potencia

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:09

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:  
Enviar planos de dimencion y mecanicos del transformador.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se adjuntan planos como anexo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se adjuntan planos como anexo.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20600539362	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	NAKAMA SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NAKAMA SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	09:35:52

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:  
Confirmar que el alcance comprende de suministro de 02 radiadores y 01 bushing neutro, de ser asi indicar el modelo del bushing neutro (se envió catalogo general).

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: --      Literal: --      Página: --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se confirma, que el alcance comprende el suministro de 02 radiadores y 01 bushings de neutro, Se adjunta el modelo según placa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA
Nomenclatura :	AS-SM-16-2025-HDNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20600539362	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	NAKAMA SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NAKAMA SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	09:35:52

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Favor de confirmar si el plazo de 25 días incluye la importación de los suministros, ya que importar radiadores y bushing toma entre 2 a 4 meses de importación.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** --      **Literal:** --      **Página:** --

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:De acuerdo a la consulta se agrega el plazo para suministro de radiadores y aislador, otro el plazo para la ejecución.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El plazo total del servicio será de ciento cincuenta (150) días calendarios, el cual incluye el suministro y cambio de los componentes del servicio

La coordinación de la fecha de corte para ejecución del servicio será coordinado con el área usuaria, en la cual la contratista deberá adecuarse a la fecha solicitada para realizar el corte programado.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20600539362	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	NAKAMA SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NAKAMA SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	09:35:52

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:  
Solicitar incluir dentro de la experiencia del personal clave : Mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas a transformadores de potencia.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: --      Literal: --      Página: --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se acoge lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se adiciona "Mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas a transformadores de potencia" en el numeral A.2.2 Experiencia de personal clave.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20602227180	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, GESTION Y PROYECTOS ELECTRICOS PERU S.A.C. - INGEPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:04:29

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:  
PARA ACREDITAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CLAVE, SE SOLICITA AMPLIAR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO INDUSTRIAL

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se aclara que las capacitaciones deben ser especializadas en transformadores de potencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20602227180	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, GESTION Y PROYECTOS ELECTRICOS PERU S.A.C. - INGEPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:04:29

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:  
PARA ACREDITAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CLAVE, SE SOLICITA AMPLIAR EL CONCEPTO DE FUNDAMENTOS PARA EL DIAGNOSTICO DE EQUIPO ELÉCTRICO EN SUBESTACIONES EN AT: ENSAYO DE MANTENIMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.2.      Literal: B.3.2      Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se aclara que las capacitaciones deben estar relacionadas con las actividades que se va realizar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20602227180	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, GESTION Y PROYECTOS ELECTRICOS PERU S.A.C. - INGEPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:04:29

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:  
PARA ACREDITAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CLAVE, SE SOLICITA AMPLIAR EL CONCEPTO DE ESPECIALIZACIÓN EN PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.2.      Literal: B.3.2      Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se aclara que las capacitaciones deben estar relacionadas con las actividades que se va realizar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20602227180	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, GESTION Y PROYECTOS ELECTRICOS PERU S.A.C. - INGEPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:04:29

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:  
PARA ACREDITAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CLAVE, SE SOLICITA AMPLIAR EL CONCEPTO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO TEÓRICO Y PRÁCTICO DE INSTALACIÓN DE TERMINALES HVT Y EMPALMES HVS TERMO CONTRAÍBLES, PARA CABLE SECO DE 15 KV

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.2.      Literal: B.3.2      Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se aclara que las capacitaciones deben estar relacionadas con las actividades que se va realizar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20602227180	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, GESTION Y PROYECTOS ELECTRICOS PERU S.A.C. - INGEPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:04:29

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:  
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR SE SOLICITA AMPLIE EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CELDAS Y TRANSFORMADORES MT SUBESTACIONES ELECTRICAS

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.2.      Literal: C      Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se acoge parcialmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se cambió N°11; literal B, quedando de la siguiente manera (¿)Se consideran servicios similares a los siguientes: Extracción y análisis de aceite de transformadores de potencia; Revitalización de transformadores de potencia; Mantenimiento preventivo de transformadores de potencia; mantenimiento y acondicionamiento de transformadores de potencia.

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA
Nomenclatura :	AS-SM-16-2025-HDNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20602227180	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, GESTION Y PROYECTOS ELECTRICOS PERU S.A.C. - INGEPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:04:29

**Consulta:** Nro. 21  
**Consulta/Observación:**  
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR SE SOLICITA AMPLIE EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBESTACION ELECTRICA  
**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3.2.      **Literal:** C      **Página:** 41  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se acoge parcialmente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se cambió N°11; literal B, quedando de la siguiente manera (¿)Se consideran servicios similares a los siguientes: Extracción y análisis de aceite de transformadores de potencia; Revitalización de transformadores de potencia; Mantenimiento preventivo de transformadores de potencia; mantenimiento y acondicionamiento de transformadores de potencia.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-16-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de mantenimiento mayor a transformador de potencia SET El Porvenir de Hidrandina

Ruc/código :	20602227180	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, GESTION Y PROYECTOS ELECTRICOS PERU S.A.C. - INGEPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:04:29

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:  
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR SE SOLICITA AMPLIE EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ACOND. DE MAQ. Y EQUIPO SUBESTACION ELECTRICA

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.2.      Literal: C      Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-378-2025:Se acoge parcialmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se cambió N°11; literal B, quedando de la siguiente manera (¿)Se consideran servicios similares a los siguientes: Extracción y análisis de aceite de transformadores de potencia; Revitalización de transformadores de potencia; Mantenimiento preventivo de transformadores de potencia; mantenimiento y acondicionamiento de transformadores de potencia.