

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDT-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA CONVENCIONAL PARA TRASFORMADOR DE 630 kva ¿ Nivel de tensión 230V a 22.9 Kv incluye sistema de medición y protección para la IOARR ¿ADQUISICION DE GENERADOR, REPARACION DE CASA DE MAQUINAS, RENOVACION DE RED SECUNDARIA, EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BOLOGNESI.

Ruc/código : 20605426922

Fecha de envío : 13/06/2025

Nombre o Razón social : TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 21:44:18

**Consulta:** Nro. 1

### Consulta/Observación:

Se consideran bienes similares a los siguientes: transformadores y equipos de ALTA TENSIÓN.

Se solicita considerar en la experiencia del postor también transformadores y equipos en MEDIA TENSIÓN, en atención a que el proyecto se desarrolla con un nivel de tensión nominal de 24 kV y de operación de 22.9 kV. Según la Sección 017.A del Código Nacional de Electricidad (2011), estos niveles corresponden a media tensión, por lo que los transformadores y equipos en este rango forman parte del objeto de la convocatoria. Esta inclusión busca ampliar la pluralidad de postores y asegurar la participación de oferentes con experiencia pertinente al alcance del proyecto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.4

**Literal:** B

**Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

### Análisis respecto de la consulta u observación:

El proveedor deberá contar con experiencia de fabricación de celda de transformación de acuerdo normas vigentes del MEM, y no pudiendo ser similar como montaje de celda de transformación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null