

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2022-CS/GR CUSCO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD INTERNA DE GABINETES, SERVICIOS Y ESTACIONES DE TRABAJO PARA LAS INSTALACIONES DE REDES Y COMUNICACIONES PARA LA OBRA. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN LA IEI. 51003 ROSARIO

Ruc/código :	20611098317	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.	Hora de envío :	17:55:10

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Obs: EETT de Gabinete de 42RU y para el de 24UR:

Pide: Cuatro rieles con perforaciones circulares

Las perforaciones cuadradas en los rieles son las características actualizadas para los rieles ya que permite el uso de tuercas enjauladas para evitar el desgaste de los hilos en los rieles y equipos, y también son normalizados en 19".

Se solicita al comité permitir rieles con perforaciones cuadra ya que es una mejora, o en todo caso permitir ambas opciones

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge la consulta con el fin de buscar mayor pluralidad de postores y marcas.

Agregar a las bases:

"Cuatro rieles con perforaciones circulares y/o cuadradas normalizados en 19"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Agregar a las bases:

"Cuatro rieles con perforaciones circulares y/o cuadradas normalizados en 19"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2022-CS/GR CUSCO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD INTERNA DE GABINETES, SERVICIOS Y ESTACIONES DE TRABAJO PARA LAS INSTALACIONES DE REDES Y COMUNICACIONES PARA LA OBRA. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN LA IEI. 51003 ROSARIO

Ruc/código :	20611098317	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.	Hora de envío :	17:55:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Obs: EETT de Gabinete de 42RU y para el de 24UR:  
Pide: Pernos y tuercas enjauladas M5  
Los pernos y tuercas enjauladas M5, no es un estandar en el mercado peruano, sino en el americano, al momento que el usuario quiera reponer, les va hacer complicado encontrarlas, los más comerciales son pernos y tuercas enjauladas M6.  
Se solicita al comité permitir pernos y tuercas enjauladas M6, o en todo caso permitir ambas opciones

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3    Literal: 3    Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, con el fin de buscar mayor pluralidad de postores y marcas.

Agregar a las bases:  
"Pernos y tuercas enjauladas M5 y/o M6"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Agregar a las bases:  
"Pernos y tuercas enjauladas M5 y/o M6"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2022-CS/GR CUSCO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD INTERNA DE GABINETES, SERVICIOS Y ESTACIONES DE TRABAJO PARA LAS INSTALACIONES DE REDES Y COMUNICACIONES PARA LA OBRA. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN LA IEI. 51003 ROSARIO

Ruc/código :	20611098317	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.	Hora de envío :	17:55:10

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Obs: EETT de Gabinete de 42RU y para el de 24UR:

Pide: Orificios para fijación de Kits de 2 o 4 ventiladores

Solicitan orificios en el techo de manera OPCIONAL para 2 o 4 ventiladores, pero en los accesorios solicitan Kit de 4 ventiladores. Los orificios deben ser 4 y no de manera opcional.

Se solicita al comité modificar y pedir 4 orificios para permitir el adecuado funcionamiento del kit de 4 ventiladores.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3      Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta la consulta, con el fin de definir la cantidad de ventiladores que debe incluir el gabinete de 42RU y el de 24RU.

Modificar las bases:

"Orificios para fijación de Kits de 4 ventiladores"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Modificar las bases:

"Orificios para fijación de Kits de 4 ventiladores"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2022-CS/GR CUSCO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD INTERNA DE GABINETES, SERVICIOS Y ESTACIONES DE TRABAJO PARA LAS INSTALACIONES DE REDES Y COMUNICACIONES PARA LA OBRA. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN LA IEI. 51003 ROSARIO

Ruc/código :	20611098317	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.	Hora de envío :	17:55:10

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Obs: EETT del Servidor

Pide: En la Memoria solicita capacidad de 256GB.

En la memora indican la capacidad, pero deben indicar también la cantidad de discos que debe soportar.

Se solicita al comité informar la cantidad de discos que debe tener el servidor.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, que la capacidad máxima de memoria RAM es de 256 GB, y se pide instalado en el servidor 32GB, indistinto de la cantidad de discos que debe soportar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aclara, que la capacidad máxima de memoria RAM es de 256 GB, y se pide instalado en el servidor 32GB, indistinto de la cantidad de discos que debe soportar.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2022-CS/GR CUSCO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD INTERNA DE GABINETES, SERVICIOS Y ESTACIONES DE TRABAJO PARA LAS INSTALACIONES DE REDES Y COMUNICACIONES PARA LA OBRA. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN LA IEI. 51003 ROSARIO

Ruc/código :	20611098317	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.	Hora de envío :	17:55:10

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Obs: Bienes similares  
Pide: Entre algunos de los bienes similares pide: Gabinetes de comunicacion y soluciones tecnológicas.

Los coches portallaptop, son gabinetes que permite almacenar y a la vez energizar las laptop. Es decir es una mezcla de gabinetes y soluciones tecnológicas.

Se solicita al comité considerar como bien similar, al coche portallaptop, con la finalidad de permitir la participación de más postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 24    **Página:** 30  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, que los coches portallaptop estan incluidos como bienes similares dentro del grupo "Gabinetes de comunicación y/o soluciones tecnológicas", lo cual esta incluido en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-71-2022-CS/GR CUSCO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD INTERNA DE GABINETES, SERVICIOS Y ESTACIONES DE TRABAJO PARA LAS INSTALACIONES DE REDES Y COMUNICACIONES PARA LA OBRA. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN LA IEI. 51003 ROSARIO

Ruc/código :	20611098317	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.	Hora de envío :	17:55:10

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Obs: EETT de UPS 1500VA:  
Pide: UPS de 1500VA  
Los UPS de 1500VA no son tan comerciales como los de 2000VA y manejan funciones y precios muy semejantes  
Se solicita al comité confirmar, que como opcion también se podrá ofertar UPS de 2000VA, ya que cumple con el principio mejorar la solucion que solicita el proyecto

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3    **Página:** 25  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, que la potencia minima requerida es de 1.5 KVA, por lo que sera aceptado equipos superiores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null