

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de línea L-1115

Ruc/código :	20604768609	Fecha de envío :	08/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO SERMEM S.A.C.	Hora de envío :	18:15:56

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se intervendrán 22 estructuras en 88 patas, ¿cual es el diseño de armado de las estructuras? ya que las actividades de maniobra del tipo anclaje son diferentes a los de suspensión.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 TR Literal: 9 alcances Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la consulta. Se adiciona información a los Términos de Referencia, con los armados de cada estructuras (suspensión y anclaje) y su altura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En los Términos de Referencia, se adiciona el numeral "9.2 Planilla de Estructuras" y se agrega la información contenido en el archivo "planilla de estructuras.pdf" que se adjunta.

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	CP-SM-41-2024-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115		

Ruc/código :	20604768609	Fecha de envío :	08/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO SERMEM S.A.C.	Hora de envío :	18:15:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

b. Cambio de parrillas y perfiles corroídos. Incluye el transporte, acarreo, suministro y fabricación de perfiles de acero ¿ cuales y cuantos son los perfiles corroídos? ¿ cual es la posición? ¿debemos asumir que son tralichada?

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 TR **Literal:** 9 alcances **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que el servicio considera el reemplazo completo de la parrilla de cada pata de la torre y las partes deterioradas de las patas y bases que se encuentren con grado de corrosión severa (con pérdida de metal). Las parrillas son de perfiles de A.G. de 2"x2"x1/4", las montantes de las patas de las torres son perfiles de A.G. de 3"x3"x1/4".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20604768609	Fecha de envío :	08/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO SERMEM S.A.C.	Hora de envío :	18:15:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

La solicitud del permiso será presencial?

se podrá solicitar vía telefónica?

solicitud Virtual?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 TR Literal: 11.3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que el supervisor del servicio designado por HIDRANDINA, será el encargado y responsable de abrir y cerrar los permisos de trabajo y se comunicará con el responsable técnico del contratista para autorizar el inicio y finalización de las actividades diarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20604768609	Fecha de envío :	08/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO SERMEM S.A.C.	Hora de envío :	18:15:56

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Ítem 1 código SAP 30099, específicamente indica 30,800 Kg.

Suponemos que es la cantidad exacta +/- 10%, empero si hubiere mas de lo solicitado ¿ se realizara la ampliación del tonelaje de los ángulos galvanizados? ya que las excavaciones serán las mismas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 TR Literal: 9.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que el servicio es a precios unitarios y se cancelará según la cantidad ejecutada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20275865118	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	AYCOISER S.A.C.	Hora de envío :	17:12:43

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Sírvanse confirmar que, para el perfeccionamiento del contrato, se podrá solicitar la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento en función al marco normativo vigente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. II Literal: 2.3 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, el postor adjudicatario calificado como mype podrá optar por la retención del monto total de la garantía correspondiente como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento en virtud a lo dispuesto por la Ley N° 32077, siempre que cumplan ciertos criterios de plazo y pagos recurrentes establecidos en la misma norma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	CP-SM-41-2024-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115		

Ruc/código :	20275865118	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	AYCOISER S.A.C.	Hora de envío :	17:12:43

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Los TDR en punto 11.2 del personal clave requiere como supervisor del servicio con formación académica en Mecánica-Eléctrica o Eléctrica; con experiencia mínimo 5 años en cargos de Gerente o coordinador general o supervisor de Servicios de Mantenimiento de Líneas de Transmisión de Alta Tensión.

Considerando que haya desempeñado el cargo de GERENTE, coordinador general o supervisor de servicios de líneas de transmisión, se está dejando de lado a los profesionales de otras especialidades afines que desempeñaron este cargo y cuentan con la experiencia requerida. Por lo que lo más razonable es que se incorpore a las especialidades afines como Ing. De energía, ing. electrónico, ing. Mecatrónicos etc).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 11.2 **Página:** 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 numeral (b) ,(e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge en parte la consulta. Se acepta que el Supervisor del Servicio sea tambien Ingeniero en Energía. No se acepta que el Supervisor del Servicio sea Ingeniero Electrónico o Mecatronico porque estas especialidades están mas relacionados a componentes electronicos y no a trabajos de campo en Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica. Se modifican los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En los Términos de Referencia, en el numeral:

11.2 PERSONAL, PERSONAL CLAVE, Supervisor del servicio (Cantidad 1), se modifica a:
"Formación académica: Ingeniero Titulado en Mecánica-Eléctrica o Eléctrica o Energía."

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION, literal B.3.1. se modifica a:
"Requisitos:
Ingeniero Titulado y Colegiado en Mecánica-Eléctrica o Eléctrica o Energía, requerido para el Supervisor del Servicio (Cantidad: 1)".

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20275865118	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	AYCOISER S.A.C.	Hora de envío :	17:12:43

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Los TDR en punto 11.2 del personal no clave se observa que la experiencia del Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo se requiera la experiencia durante el desarrollo de Servicios de Mantenimiento de Líneas de Transmisión de Alta Tensión. Puesto que la normativa vigente ha establecido que la experiencia para el tema de especialistas en seguridad y salud sea en obras o servicios en general.

Acápíte de las bases :Sección: EspecificoNumeral: Cap. IIILiteral: 11.2Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 numeral (b) ,(e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la consulta. Por lo complejo y especializado de los trabajos se requiere la ejecución de maniobras con las instalaciones energizadas y por razones de seguridad del personal, es necesario que el Supervisor de Seguridad tenga experiencia en Servicios Mantenimiento de Líneas de Transmisión de Alta Tensión y no de Obras y Servicios en General.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	17:58:07

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
Se solicita ampliar la experiencia del Supervisor del servicio, con el cargo de RESIDENTE o SUPERVISOR, en la ejecución de Obras de Líneas de transmisión de alta tensión iguales a 60kV o superior.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El área usuaria acoge la consulta. Se modifican los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modifica en los Términos de Referencia, la experiencia del supervisor del servicio:

En el numeral 11.2 y numeral 15, como sigue: "Mínimo 3 años en cargos de Gerente o coordinador general o supervisor de Servicios de Mantenimiento de Líneas de Transmisión de Alta Tensión o como Residente o Supervisor en la ejecución de Obras de Líneas de transmisión de alta tensión iguales a 60kV o superior."

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	CP-SM-41-2024-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115		

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	17:58:07

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita reducir, la experiencia del supervisor del servicio, a solo 3 años de experiencia, con el propósito de que haya más pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la consulta. Se modifican los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en los Términos de Referencia, la experiencia del supervisor del servicio:

En el numeral 11.2 y numeral 15, como sigue: "Mínimo 3 años en cargos de Gerente o coordinador general o supervisor de Servicios de Mantenimiento de Líneas de Transmisión de Alta Tensión o como Residente o Supervisor en la ejecución de Obras de Líneas de transmisión de Alta Tensión iguales a 60kV o superior."

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	CP-SM-41-2024-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115		

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	17:58:07

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar la experiencia del supervisor del servicio en obras de Subestaciones de Potencia iguales a 60kV o superior.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria No acoge la consulta. El servicio corresponde a trabajos en Líneas de Transmisión en Alta Tensión y no a Subestaciones de Potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	17:58:07

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:
confirmar si las torres tienen cimentación de parrilla en las 4 patas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 9.1 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El área usuaria confirma todas las fundaciones de las 22 torres, son tipo parrilla metálica y no llevan concreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	17:58:07

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
confirmar que las torres no cuentan con cimentación de concreto ni tampoco tipo pilastra en las 4 patas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 9.1 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
confirmar si hay torres con cimentación de concreto o cuantas torres tienen tipo pilastra en las 4 p

Análisis respecto de la consulta u observación:
El área usuaria confirma todas las fundaciones de las 22 torres, son tipo parrilla metálica y no llevan concreto ni pilastras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	17:58:07

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
Se solicita ampliar la experiencia del Supervisor del servicio, con el cargo de RESIDENTE o SUPERVISOR, en la ejecución de Obras de obras de Subestaciones de Potencia iguales a 60kV o superior.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El área usuaria No acoge la consulta. El servicio corresponde a trabajos en Líneas de Transmisión en Alta Tensión, por tanto el Supervisor del Servico requiere contar experiencia en este tipo de trabajos y no en Subestaciones de Potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	17:58:07

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
Se solicita ampliar la experiencia del supervisor del servicio en ejecución de Obras de Líneas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El área usuaria acoge la consulta. Se modifican los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modifica en los Términos de Referencia, la experiencia del supervisor del servicio:

En el numeral 11.2 y numeral 15, como sigue: "Mínimo 3 años en cargos de Gerente o coordinador general o supervisor de Servicios de Mantenimiento de Líneas de Transmisión de Alta Tensión o como Residente o Supervisor en la ejecución de Obras de Líneas de transmisión de Alta Tensión iguales a 60kV o superior."

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	17:58:07

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita alcanzar las dimensiones y espesores de los perfiles que se usaran en las torres.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que el servicio considera el reemplazo completo de la parrilla de cada pata de la torre y las partes deterioradas de las patas y bases que se encuentren con grado de corrosión severa (con pérdida de metal). Las parrillas son de perfiles de A.G. de 2"x2"x1/4", las montantes de las patas de las torres son perfiles de A.G. de 3"x3"x1/4".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	17:58:07

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita indicar que dimensiones tendrán las excavaciones de cada pata de la torre.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que se ha estimado por pata una excavación promedio de 3 metros de profundidad y un cuadrado de lado 1.5 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	17:58:07

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:
confirmar que si hay los permisos para ingresar a las torres que se encuentran en la CIA Minera Quiruvilca, o caso contrario el trámite de los permisos están a cuenta de Hidrandina.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El área usuaria confirma que las torres a intervenir se encuentran fuera de los terrenos de propiedad de la CIA Minera Quiruvilca, por tanto no se tienen que tramitar permisos de ingreso a la CIA Minera Quiruvilca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	17:58:07

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Confirmar si el material de préstamo producto de las excavaciones, se puede seleccionar y reutilizar

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que el material de la excavación será eliminado; el contratista debe suministrar material de préstamo para el relleno y compactado de las cimentaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20483722444	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	ENERGIZER CONTARTISTAS DEL NORTE S.C.R.L	Hora de envío :	21:22:22

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

_ No específica Dimensiones , Espesor, Grosor de los Perfiles.

_ No específica Profundidad de los hoyos de las patas de las torres.

_ No específica tamaño de las parrillas de las patas de torres.

_ Todas las patas de las torres son parrillas, O también habrían patas de Cimentación y/0 Tipo Pilastras....

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que el servicio considera el reemplazo completo de la parrilla de cada pata de la torre y las partes deterioradas de las patas y bases que se encuentren con grado de corrosión severa (con pérdida de metal). Las parrillas son de perfiles de A.G. de 2"x2"x1/4", las montantes de las patas de las torres son perfiles de A.G. de 3"x3"x1/4". Todas las fundaciones son tipo parrilla metálica y no llevan concreto ni pilastras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20483722444	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	ENERGIZER CONTARTISTAS DEL NORTE S.C.R.L	Hora de envío :	21:22:22

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

los perfiles tienen espesor, ancho de la ala y longitud del Perfil.
.con respecto a las patas: hay Tipo parrillas, Tipo Pilastras y Tipo Cimentación, sólo dice y/0 habla de parrillas.....

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que el servicio considera el reemplazo completo de la parrilla de cada pata de la torre y las partes deterioradas de las patas y bases que se encuentren con grado de corrosión severa (con pérdida de metal). Las parrillas son de perfiles de A.G. de 2"x2"x1/4", las montantes de las patas de las torres son perfiles de A.G. de 3"x3"x1/4". Todas las fundaciones son tipo parrilla metálica y no llevan concreto ni pilastras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20483722444	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	ENERGIZER CONTARTISTAS DEL NORTE S.C.R.L	Hora de envío :	21:22:22

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

¿Los trabajos serán con líneas energizadas ?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que los trabajos serán ejecutados con la Línea de Transmisión Energizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20559808378	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	LUAL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:52:54

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

La actividad con código 301007, correspondiente a Excavación en terreno normal. Considera un metrado total de 594 m3.

CONSULTA: De exceder la cantidad de excavación indicada en el metrado referencial (m3), será reconocido por HDNA como metrado adicional?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que el servicio es a precios unitarios y se cancelará según la cantidad ejecutada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20559808378	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	LUAL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:52:54

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

La partida con código 300991, indica: Cambio de parrillas y perfiles corroídos. Incluye el transporte, acarreo, suministro y fabricación de perfiles de acero galvanizado ASTM - A572 grado 50 y ASTM A123, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado grado 50, aplicación de pintura base epóxica.

CONSULTA: se solicita a HDNA alcanzar el detalle y/o características de las parrillas a cambiar.

Acápíte de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 9

Literal: 9.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que, las parrillas metálicas son de perfiles de A.G. de 2"x2"x1/4", las montantes de las patas de las torres son perfiles de A.G. de 3"x3"x1/4".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20559808378	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	LUAL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:52:54

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

La partida 300991, indica: Cambio de parrillas y perfiles corroídos.

CONSULTA: Indicar donde (en que almacén) será devuelto los fierros desmontados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usaria aclara que, las parrillas y perfiles corroídos desmontados, deberán ser entregados en el almacén La Caleta de HIDRANDINA en Chimbote. Se modifica los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el literal d) del numeral 9) y la descripción de la partida de código SAP "300819" del numeral 9.1) del Capitulo III de las Bases Administrativas, como sigue: "Eliminación de material excedente a botaderos autorizados por la Municipalidad (producto de la excavación) y al almacén LA CALETA de Hidrandina (perfiles corroídos). Incluye acarreo desde torre."

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	CP-SM-41-2024-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115		

Ruc/código :	20559808378	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	LUAL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:52:54

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

La partida 300991, indica: Cambio de parrillas y perfiles corroídos.
CONSULTA: Indicar si se presentará una memoria de calculo de las parrillas?; de proceder ello HDNA debería alcanzar las prestaciones de las estructuras a intervenir.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** 9.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que no es necesario presentar una memoria de cálculo de las parrillas. Las parrillas deberán ser de las mismas características a las existentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20559808378	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	LUAL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:52:54

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

FORMA DE PAGO: Indica que, La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS PARCIALES de acuerdo al avance.

CONSULTA: Confirmar la aceptación de valorizaciones mensuales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: 12.10 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que, los PAGOS PARCIALES podrán hacerse de manera mensual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20559808378	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	LUAL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:52:54

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

INDICA: La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS PARCIALES de acuerdo al avance.

CONSULTA: Se solicita indicar el plazo de cancelación de facturas emitidas por valorizaciones parciales, y de incumplir ello por parte de la entidad, confirmar si sería causal de ampliación de plazo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: 12.10 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que, el procedimiento de pago de la contraprestación y las causales de ampliación de plazo, se encuentran establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-41-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio de adecuación e instalación de cubrejuntas entre motante y stub de torre de linea L-1115

Ruc/código :	20559808378	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	LUAL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:52:54

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Indica: Se consideran servicios similares a las - Obras de Líneas de Transmisión de Alta Tensión o Servicios de Mantenimiento de Líneas de Transmisión de Alta Tensión.

CONSULTA: Considerando que la Línea a intervenir es de 138 KV, se solicita acoger la experiencia del postor desde 138 KV a más.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria No acoge la consulta. La experiencia en Lineas de Transmisión de Alta Tensión en general permite la participación de mayores postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null