


PLANO DE LUMINARIAS 1ER NIVEL
Esc. 1:80

LEYENDA:

	MURO ALBAÑILERIA
	TABIQUE DRYWALL
	TABIQUE DRYWALL NUEVO
	COLUMNA METALICA Ø 0.20 m

SÍMBOLOS	DESCRIPCION
	INTERRUPTOR EMERGENCIA
	LUMINARIA FOCO (BUBO) LED 1440W/220V
	CALA DE FIERRO QUANZANO PFR A 0.50W (Nº7)
	QUANZANO PARA ALUMINO CONDUIT Nº 24 V 200W
	INTERRUPTOR EMERGENCIA (20mA)
	PIESTA A TIERRA
	TABLERO ELECTRICO EXISTENTE
	TABLERO DE CONTROL DE EMERGENCIA



A este tablero se le añadiran o cambiaran 3 ramales con sus accesorios respectivos. Para iluminación, para luces de emergencia y para la central de alarmas. No será necesario para los tomacorrientes porque es existente. todas las cancelizaciones serán con tubería conduit de Ø3/4"